

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,78	20,95	55,75	1,08	0,20	1,79	0,21	0,09	0,94	2,50	0,05	0,01	0,08	1144
01:00	6,08	25,96	50,10	1,17	0,23	1,94	0,27	0,08	1,16	2,24	0,05	0,01	0,09	1134
01:30	4,63	15,71	47,10	1,17	0,14	1,94	0,20	0,05	0,69	2,06	0,05	0,01	0,09	1130
02:00	6,67	20,47	51,89	1,15	0,22	1,92	0,30	0,07	0,92	2,33	0,05	0,01	0,09	1148
02:30	5,62	15,69	49,57	1,15	0,19	1,91	0,25	0,04	0,69	2,17	0,05	0,01	0,08	1127
03:00	5,46	11,76	48,89	1,16	0,19	1,93	0,23	0,07	0,50	2,07	0,05	0,01	0,08	1152
03:30	4,99	9,15	55,24	1,18	0,18	1,95	0,21	0,06	0,38	2,32	0,05	0,01	0,08	1156
04:00	6,00	13,70	49,12	1,16	0,21	1,93	0,26	0,06	0,59	2,13	0,05	0,01	0,08	1142
04:30	8,04	16,04	54,42	1,17	0,25	1,96	0,36	0,05	0,72	2,43	0,05	0,01	0,09	1155
05:00	6,63	10,52	54,32	0,89	0,28	1,65	0,29	0,08	0,46	2,36	0,04	0,01	0,07	1156
05:30	4,35	8,52	63,84	0,23	0,40	0,89	0,18	0,05	0,36	2,67	0,01	0,02	0,04	1149
06:00	5,00	14,24	68,87	0,24	0,34	0,99	0,21	0,09	0,60	2,89	0,01	0,01	0,04	1130
06:30	6,34	14,58	65,32	0,23	0,43	0,85	0,27	0,05	0,62	2,79	0,01	0,02	0,04	1151
07:00	6,79	10,36	59,41	1,03	0,18	1,75	0,29	0,07	0,45	2,58	0,04	0,01	0,08	1136
07:30	4,52	24,18	61,06	0,46	0,27	1,07	0,19	0,06	1,02	2,58	0,02	0,01	0,04	1135
08:00	4,82	41,54	57,78	0,23	0,33	0,75	0,20	0,07	1,75	2,44	0,01	0,01	0,03	1132
08:30	5,24	43,55	63,69	0,26	0,29	0,71	0,22	0,08	1,81	2,64	0,01	0,01	0,03	1134
09:00	4,83	29,17	74,94	0,23	0,34	0,80	0,21	0,07	1,27	3,26	0,01	0,01	0,03	1152
09:30	5,73	22,31	64,46	0,22	0,42	0,76	0,25	0,09	0,98	2,83	0,01	0,02	0,03	1179
10:00	5,28	16,72	68,05	0,21	0,37	0,80	0,24	0,07	0,75	3,04	0,01	0,02	0,04	1164
10:30	5,89	20,48	64,45	0,22	0,32	0,80	0,26	0,07	0,89	2,79	0,01	0,01	0,03	1145
11:00	6,15	30,52	65,68	0,22	0,38	0,67	0,27	0,06	1,33	2,85	0,01	0,02	0,03	1154
11:30	4,96	30,39	63,28	0,23	0,30	0,63	0,21	0,09	1,29	2,68	0,01	0,01	0,03	1129
12:00	4,66	36,34	61,87	0,23	0,33	0,65	0,19	0,06	1,51	2,58	0,01	0,01	0,03	1129
12:30	4,67	41,22	59,54	0,23	0,31	0,56	0,19	0,08	1,70	2,46	0,01	0,01	0,02	1141
13:00	5,03	31,11	63,66	0,21	0,38	0,58	0,22	0,06	1,34	2,73	0,01	0,02	0,03	1156
13:30	4,13	19,28	66,87	0,25	0,35	0,59	0,18	0,08	0,82	2,85	0,01	0,01	0,03	1135
14:00	6,01	32,54	68,20	0,24	0,41	0,65	0,26	0,08	1,39	2,92	0,01	0,02	0,03	1139
14:30	4,31	25,59	70,55	0,23	0,38	0,63	0,19	0,07	1,12	3,09	0,01	0,02	0,03	1150
15:00	4,39	35,37	66,20	0,22	0,34	0,55	0,20	0,09	1,58	2,96	0,01	0,02	0,02	1132
15:30	8,22	31,83	67,26	0,22	0,34	0,41	0,36	0,05	1,39	2,93	0,01	0,01	0,02	1136
16:00	6,24	23,32	63,81	0,22	0,37	0,32	0,27	0,09	0,99	2,72	0,01	0,02	0,01	1145
16:30	4,90	18,37	70,43	0,22	0,32	0,20	0,21	0,06	0,78	3,00	0,01	0,01	0,01	1157
17:00	5,04	29,11	64,11	0,22	0,37	0,15	0,22	0,08	1,27	2,79	0,01	0,02	0,01	1143
17:30	5,33	23,30	67,53	0,22	0,38	0,13	0,23	0,07	1,01	2,92	0,01	0,02	0,01	1145
18:00	5,26	26,37	63,87	0,22	0,33	0,10	0,23	0,08	1,15	2,77	0,01	0,01	0,00	1133
18:30	6,01	20,14	67,28	0,22	0,38	0,09	0,25	0,08	0,84	2,82	0,01	0,02	0,00	1110
19:00	4,84	6,52	57,02	0,66	0,28	0,97	0,20	0,06	0,28	2,42	0,03	0,01	0,04	1127
19:30	4,30	7,64	46,39	0,71	0,27	1,14	0,18	0,06	0,33	1,98	0,03	0,01	0,05	1134
20:00	5,56	11,83	51,50	0,69	0,24	1,09	0,23	0,16	0,50	2,16	0,03	0,01	0,05	1144
20:30	6,53	10,97	54,96	0,68	0,27	1,08	0,28	0,05	0,47	2,35	0,03	0,01	0,05	1141
21:00	5,23	9,11	58,13	0,70	0,30	1,13	0,23	0,06	0,40	2,58	0,03	0,01	0,05	1164
21:30	4,96	9,68	57,98	0,73	0,30	1,19	0,22	0,06	0,44	2,61	0,03	0,01	0,05	1160
22:00	3,20	4,82	57,12	0,78	0,27	1,27	0,15	0,07	0,22	2,62	0,04	0,01	0,06	1158
22:30	6,25	24,08	55,49	0,77	0,29	1,25	0,29	0,10	1,12	2,59	0,04	0,01	0,06	1143
23:00	5,86	17,80	58,25	0,79	0,28	1,29	0,27	0,08	0,82	2,68	0,04	0,01	0,06	1134
23:30	5,64	15,64	55,66	0,79	0,26	1,28	0,26	0,08	0,72	2,56	0,04	0,01	0,06	1135
00:00	5,62	20,28	56,37	0,78	0,22	1,28	0,26	0,08	0,93	2,59	0,04	0,01	0,06	1122
min	3,20	4,82	46,39	0,21	0,14	0,09	0,15	0,04	0,22	1,98	0,01	0,01	0,00	1110
max	8,22	43,55	74,94	1,18	0,43	1,96	0,36	0,16	1,81	3,26	0,05	0,02	0,09	1179
moyenne	5,44	20,81	60,15	0,55	0,30	1,02								1141
Total							11,35	11,55	43,26	125,33	1,16	0,63	2,14	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.