

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.66	7.56	68.81	0.26	0.29	0.37	0.30	0.06	0.35	3.15	0.01	0.01	0.02	1142
01:00	5.43	7.57	63.35	0.26	0.34	0.38	0.25	0.10	0.35	2.90	0.01	0.02	0.02	1121
01:30	4.70	6.15	63.20	0.29	0.33	0.40	0.20	0.06	0.26	2.72	0.01	0.01	0.02	1092
02:00	4.98	7.15	67.27	0.29	0.30	0.39	0.21	0.04	0.30	2.83	0.01	0.01	0.02	1138
02:30	5.56	7.61	68.31	0.27	0.30	0.38	0.23	0.03	0.31	2.81	0.01	0.01	0.02	1160
03:00	5.95	8.37	64.01	0.27	0.30	0.37	0.25	0.04	0.35	2.68	0.01	0.01	0.02	1179
03:30	7.01	10.65	65.44	0.26	0.32	0.37	0.30	0.03	0.45	2.79	0.01	0.01	0.02	1151
04:00	7.14	9.63	70.61	0.26	0.30	0.37	0.30	0.04	0.41	3.00	0.01	0.01	0.02	1157
04:30	6.67	12.76	66.07	0.26	0.30	0.36	0.30	0.04	0.57	2.94	0.01	0.01	0.02	1156
05:00	6.47	11.07	68.48	0.26	0.29	0.37	0.29	0.05	0.50	3.08	0.01	0.01	0.02	1151
05:30	5.25	5.72	65.97	0.25	0.31	0.37	0.23	0.06	0.25	2.92	0.01	0.01	0.02	1150
06:00	5.40	6.38	68.66	0.25	0.31	0.38	0.24	0.05	0.28	3.07	0.01	0.01	0.02	1174
06:30	6.80	9.41	64.08	0.26	0.34	0.37	0.31	0.07	0.43	2.95	0.01	0.02	0.02	1143
07:00	6.15	6.82	69.51	0.26	0.29	0.38	0.28	0.09	0.31	3.20	0.01	0.01	0.02	1145
07:30	5.86	2.01	52.89	0.31	0.26	0.42	0.26	0.06	0.09	2.36	0.01	0.01	0.02	1162
08:00	5.07	2.81	56.79	0.29	0.29	0.41	0.24	0.07	0.13	2.64	0.01	0.01	0.02	1182
08:30	5.84	5.16	60.24	0.30	0.28	0.41	0.27	0.07	0.24	2.80	0.01	0.01	0.02	1135
09:00	6.10	3.48	57.95	0.30	0.30	0.42	0.27	0.07	0.16	2.61	0.01	0.01	0.02	1114
09:30	6.31	4.67	64.50	0.29	0.28	0.39	0.28	0.06	0.21	2.86	0.01	0.01	0.02	1146
10:00	5.83	2.70	66.64	0.30	0.29	0.39	0.25	0.08	0.11	2.81	0.01	0.01	0.02	1095
10:30	6.86	6.05	69.98	0.27	0.31	0.38	0.30	0.05	0.27	3.11	0.01	0.01	0.02	1138
11:00	7.65	6.12	65.13	0.28	0.33	0.35	0.34	0.06	0.27	2.88	0.01	0.01	0.02	1121
11:30	5.28	2.63	68.38	0.27	0.29	0.36	0.22	0.05	0.11	2.88	0.01	0.01	0.02	1107
12:00	5.82	4.88	68.12	0.27	0.32	0.37	0.24	0.05	0.20	2.85	0.01	0.01	0.02	1137
12:30	4.29	1.85	67.97	0.27	0.30	0.39	0.18	0.05	0.08	2.90	0.01	0.01	0.02	1115
13:00	7.16	9.32	65.88	0.26	0.27	0.37	0.31	0.04	0.41	2.88	0.01	0.01	0.02	1134
13:30	9.45	8.37	67.77	0.27	0.29	0.37	0.40	0.04	0.35	2.84	0.01	0.01	0.02	1127
14:00	7.53	6.06	67.35	0.28	0.30	0.38	0.32	0.04	0.26	2.84	0.01	0.01	0.02	1143
14:30	10.39	8.61	65.74	0.30	0.29	0.38	0.44	0.08	0.36	2.77	0.01	0.01	0.02	1126
15:00	9.23	7.85	70.38	0.28	0.28	0.37	0.40	0.05	0.34	3.06	0.01	0.01	0.02	1137
15:30	8.16	3.68	64.24	0.27	0.25	0.38	0.36	0.06	0.16	2.86	0.01	0.01	0.02	1128
16:00	8.69	21.64	69.54	0.28	0.28	0.38	0.39	0.08	0.97	3.13	0.01	0.01	0.02	1096
16:30	5.31	23.42	66.50	0.29	0.26	0.37	0.24	0.08	1.06	3.00	0.01	0.01	0.02	1123
17:00	2.94	1.88	66.81	0.25	0.28	0.37	0.13	0.07	0.09	3.03	0.01	0.01	0.02	1148
17:30	2.93	6.94	69.55	0.27	0.30	0.39	0.13	0.09	0.31	3.07	0.01	0.01	0.02	1161
18:00	8.04	23.50	65.13	0.26	0.29	0.38	0.36	0.06	1.05	2.91	0.01	0.01	0.02	1115
18:30	9.38	11.26	68.20	0.27	0.35	0.39	0.42	0.06	0.50	3.02	0.01	0.02	0.02	1119
19:00	7.57	9.90	65.65	0.27	0.33	0.38	0.34	0.08	0.45	2.99	0.01	0.01	0.02	1135
19:30	5.90	3.49	55.42	0.30	0.37	0.42	0.26	0.07	0.16	2.48	0.01	0.02	0.02	1111
20:00	4.70	3.43	58.34	0.30	0.38	0.42	0.21	0.07	0.15	2.61	0.01	0.02	0.02	1138
20:30	4.54	3.42	55.85	0.30	0.35	0.41	0.21	0.08	0.15	2.53	0.01	0.02	0.02	1103
21:00	7.58	13.66	57.04	0.29	0.34	0.38	0.35	0.05	0.63	2.62	0.01	0.02	0.02	1111
21:30	8.05	9.46	62.38	0.27	0.34	0.38	0.37	0.05	0.43	2.86	0.01	0.02	0.02	1146
22:00	7.83	11.83	67.10	0.27	0.37	0.38	0.35	0.04	0.53	2.99	0.01	0.02	0.02	1147
22:30	6.96	12.33	65.16	0.27	0.32	0.36	0.32	0.05	0.56	2.97	0.01	0.01	0.02	1146
23:00	9.20	10.45	68.07	0.26	0.38	0.36	0.41	0.05	0.47	3.05	0.01	0.02	0.02	1161
23:30	6.92	7.11	65.63	0.25	0.42	0.36	0.32	0.08	0.33	3.05	0.01	0.02	0.02	1171
00:00	6.03	10.47	63.32	0.25	0.33	0.36	0.28	0.04	0.49	2.98	0.01	0.02	0.02	1167
min	2,93	1,85	52,89	0,25	0,25	0,35	0,13	0,03	0,08	2,36	0,01	0,01	0,02	1092
max	10,39	23,50	70,61	0,31	0,42	0,42	0,44	0,10	1,06	3,20	0,01	0,02	0,02	1182
moyenne	6,53	8,07	65,07	0,27	0,31	0,38								1136
Total							13,88	8,78	17,21	138,23	0,58	0,66	0,81	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.