

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,11	7,71	57,09	0,36	0,27	0,52	0,33	0,03	0,36	2,63	0,02	0,01	0,02	1136
01:00	4,37	2,40	59,00	0,36	0,27	0,52	0,20	0,07	0,11	2,72	0,02	0,01	0,02	1144
01:30	3,43	3,62	57,85	0,37	0,30	0,53	0,15	0,04	0,16	2,59	0,02	0,01	0,02	1145
02:00	5,45	12,45	57,52	0,36	0,29	0,51	0,25	0,03	0,58	2,67	0,02	0,01	0,02	1159
02:30	6,47	11,57	58,88	0,36	0,29	0,52	0,29	0,08	0,52	2,66	0,02	0,01	0,02	1136
03:00	6,89	12,08	55,92	0,37	0,30	0,52	0,31	0,04	0,55	2,53	0,02	0,01	0,02	1163
03:30	6,03	10,84	57,31	0,36	0,31	0,52	0,27	0,04	0,48	2,55	0,02	0,01	0,02	1161
04:00	8,87	15,15	56,90	0,36	0,33	0,50	0,41	0,07	0,70	2,61	0,02	0,02	0,02	1151
04:30	9,14	13,81	59,96	0,35	0,28	0,49	0,41	0,03	0,61	2,67	0,02	0,01	0,02	1139
05:00	7,61	9,10	56,36	0,34	0,28	0,47	0,35	0,03	0,42	2,58	0,02	0,01	0,02	1165
05:30	5,28	5,16	58,16	0,33	0,31	0,46	0,24	0,04	0,23	2,61	0,01	0,01	0,02	1172
06:00	5,91	10,94	57,71	0,30	0,33	0,41	0,28	0,07	0,51	2,69	0,01	0,02	0,02	1171
06:30	8,42	15,86	59,74	0,29	0,30	0,39	0,39	0,03	0,74	2,80	0,01	0,01	0,02	1163
07:00	6,81	9,74	62,60	0,10	0,31	0,36	0,31	0,06	0,44	2,85	0,00	0,01	0,02	1169
07:30	5,47	11,59	65,58	0,04	0,28	0,23	0,25	0,07	0,53	3,00	0,00	0,01	0,01	1141
08:00	6,68	14,25	64,02	0,11	0,27	0,29	0,31	0,05	0,66	2,95	0,00	0,01	0,01	1139
08:30	8,68	21,09	57,23	0,29	0,27	0,39	0,40	0,06	0,98	2,65	0,01	0,01	0,02	1133
09:00	6,05	13,32	59,03	0,29	0,24	0,39	0,28	0,07	0,62	2,74	0,01	0,01	0,02	1150
09:30	8,07	33,11	54,87	0,28	0,27	0,38	0,39	0,37	1,59	2,64	0,01	0,01	0,02	1135
10:00	9,67	20,53	62,04	0,30	0,25	0,41	0,43	0,07	0,92	2,77	0,01	0,01	0,02	1133
10:30	7,10	13,70	52,14	0,29	0,22	0,39	0,33	0,15	0,64	2,42	0,01	0,01	0,02	1118
11:00	8,53	18,17	55,43	0,29	0,26	0,39	0,40	0,06	0,84	2,58	0,01	0,01	0,02	1105
11:30	10,14	26,04	49,52	0,28	0,25	0,38	0,46	0,26	1,19	2,26	0,01	0,01	0,02	1113
12:00	8,93	15,70	52,55	0,28	0,21	0,37	0,40	0,05	0,71	2,38	0,01	0,01	0,02	1135
12:30	3,92	5,34	53,23	0,28	0,16	0,36	0,18	0,17	0,25	2,45	0,01	0,01	0,02	1135
13:00	7,88	17,47	63,78	0,29	0,18	0,38	0,36	0,04	0,80	2,94	0,01	0,01	0,02	1142
13:30	6,41	8,94	56,77	0,33	0,18	0,45	0,30	0,07	0,42	2,64	0,02	0,01	0,02	1139
14:00	5,79	9,44	59,35	0,36	0,22	0,51	0,27	0,06	0,44	2,78	0,02	0,01	0,02	1146
14:30	6,15	6,35	58,92	0,37	0,30	0,53	0,28	0,09	0,29	2,65	0,02	0,01	0,02	1138
15:00	5,76	7,18	59,21	0,36	0,25	0,51	0,27	0,09	0,33	2,73	0,02	0,01	0,02	1135
15:30	6,46	15,25	55,03	0,34	0,26	0,49	0,31	0,06	0,74	2,66	0,02	0,01	0,02	1126
16:00	6,92	10,72	60,06	0,36	0,24	0,51	0,32	0,06	0,49	2,77	0,02	0,01	0,02	1124
16:30	5,28	6,45	58,69	0,36	0,25	0,51	0,24	0,09	0,30	2,71	0,02	0,01	0,02	1139
17:00	8,16	14,60	54,60	0,35	0,24	0,51	0,38	0,07	0,69	2,56	0,02	0,01	0,02	1125
17:30	8,37	9,16	63,12	0,35	0,26	0,50	0,39	0,07	0,43	2,97	0,02	0,01	0,02	1162
18:00	6,28	6,44	54,45	0,35	0,29	0,51	0,30	0,09	0,30	2,56	0,02	0,01	0,02	1132
18:30	5,31	7,86	58,14	0,35	0,28	0,50	0,26	0,07	0,38	2,79	0,02	0,01	0,02	1142
19:00	4,89	6,51	65,21	0,35	0,38	0,51	0,22	0,04	0,30	2,98	0,02	0,02	0,02	1169
19:30	6,23	11,99	63,21	0,38	0,42	0,51	0,28	0,08	0,53	2,81	0,02	0,02	0,02	1126
20:00	6,44	18,42	66,68	0,34	0,35	0,50	0,30	0,05	0,86	3,10	0,02	0,02	0,02	1153
20:30	6,70	14,17	57,45	0,35	0,24	0,50	0,31	0,05	0,66	2,69	0,02	0,01	0,02	1144
21:00	5,84	8,94	58,71	0,35	0,25	0,51	0,28	0,08	0,42	2,77	0,02	0,01	0,02	1159
21:30	6,42	10,64	57,77	0,35	0,25	0,51	0,30	0,05	0,50	2,70	0,02	0,01	0,02	1148
22:00	7,09	9,77	57,41	0,35	0,25	0,51	0,33	0,06	0,46	2,67	0,02	0,01	0,02	1129
22:30	7,16	11,93	57,93	0,34	0,27	0,49	0,34	0,09	0,57	2,77	0,02	0,01	0,02	1140
23:00	7,99	13,76	57,19	0,31	0,26	0,43	0,38	0,06	0,66	2,75	0,01	0,01	0,02	1141
23:30	6,40	8,85	57,99	0,32	0,28	0,44	0,30	0,06	0,41	2,72	0,01	0,01	0,02	1143
00:00	6,52	10,81	53,26	0,29	0,28	0,40	0,31	0,08	0,52	2,54	0,01	0,01	0,02	1143
min	3,43	2,40	49,52	0,04	0,16	0,23	0,15	0,03	0,11	2,26	0,00	0,01	0,01	1105
max	10,14	33,11	66,68	0,38	0,42	0,53	0,46	0,37	1,59	3,10	0,02	0,02	0,02	1172
moyenne	6,78	12,06	58,24	0,32	0,27	0,46								1142
Total							15,06	11,60	26,82	129,25	0,70	0,60	1,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.