

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3.90	4.91	58.15	0.36	0.42	0.50	0.18	0.07	0.23	2.73	0.02	0.02	0.02	1160
01:00	4.41	14.00	58.49	0.36	0.44	0.51	0.20	0.12	0.64	2.68	0.02	0.02	0.02	1147
01:30	7.69	28.18	57.90	0.36	0.40	0.50	0.36	0.06	1.30	2.67	0.02	0.02	0.02	1165
02:00	6.82	40.63	54.35	0.36	0.39	0.50	0.32	0.08	1.88	2.52	0.02	0.02	0.02	1137
02:30	5.69	44.39	60.19	0.35	0.41	0.49	0.27	0.07	2.08	2.82	0.02	0.02	0.02	1162
03:00	5.33	28.02	60.39	0.36	0.45	0.50	0.25	0.08	1.29	2.79	0.02	0.02	0.02	1166
03:30	6.00	18.85	55.42	0.35	0.46	0.49	0.28	0.05	0.89	2.61	0.02	0.02	0.02	1164
04:00	5.87	13.99	56.12	0.35	0.43	0.48	0.26	0.06	0.63	2.52	0.02	0.02	0.02	1126
04:30	9.74	26.20	54.62	0.36	0.39	0.50	0.45	0.04	1.21	2.52	0.02	0.02	0.02	1131
05:00	11.05	27.88	53.98	0.34	0.35	0.47	0.49	0.06	1.25	2.42	0.02	0.02	0.02	1133
05:30	7.33	8.10	69.95	0.33	0.40	0.43	0.34	0.05	0.37	3.23	0.02	0.02	0.02	1166
06:00	4.03	0.46	55.09	0.37	0.44	0.52	0.18	0.09	0.02	2.42	0.02	0.02	0.02	1115
06:30	4.11	5.88	56.35	0.36	0.38	0.50	0.18	0.05	0.26	2.49	0.02	0.02	0.02	1133
07:00	5.36	12.31	64.04	0.31	0.38	0.37	0.24	0.06	0.55	2.84	0.01	0.02	0.02	1153
07:30	6.57	13.61	67.18	0.35	0.46	0.37	0.29	0.27	0.60	2.98	0.02	0.02	0.02	1169
08:00	9.16	26.02	57.29	0.41	0.38	0.41	0.43	0.16	1.21	2.66	0.02	0.02	0.02	1127
08:30	11.19	14.35	63.96	0.34	0.36	0.46	0.52	0.06	0.67	2.99	0.02	0.02	0.02	1143
09:00	4.59	2.03	57.53	0.35	0.36	0.50	0.22	0.06	0.09	2.69	0.02	0.02	0.02	1153
09:30	4.73	6.71	58.32	0.36	0.36	0.50	0.22	0.06	0.31	2.72	0.02	0.02	0.02	1151
10:00	8.25	26.29	54.75	0.36	0.36	0.50	0.38	0.07	1.23	2.55	0.02	0.02	0.02	1133
10:30	5.63	10.12	62.24	0.37	0.40	0.51	0.26	0.08	0.46	2.84	0.02	0.02	0.02	1156
11:00	5.12	10.13	55.97	0.35	0.38	0.50	0.24	0.07	0.48	2.64	0.02	0.02	0.02	1148
11:30	5.84	15.18	58.59	0.35	0.42	0.50	0.28	0.07	0.72	2.76	0.02	0.02	0.02	1163
12:00	7.59	16.27	56.20	0.36	0.39	0.50	0.35	0.08	0.76	2.62	0.02	0.02	0.02	1144
12:30	4.60	2.13	61.17	0.36	0.43	0.51	0.21	0.09	0.10	2.82	0.02	0.02	0.02	1156
13:00	5.90	15.87	52.16	0.36	0.40	0.50	0.28	0.07	0.74	2.44	0.02	0.02	0.02	1125
13:30	10.83	49.29	49.45	0.35	0.32	0.49	0.51	0.38	2.31	2.32	0.02	0.02	0.02	1123
14:00	8.13	22.48	44.73	0.33	0.31	0.46	0.38	0.65	1.04	2.07	0.02	0.01	0.02	1174
14:30	4.74	3.88	75.26	0.38	0.39	0.59	0.20	0.05	0.16	3.11	0.02	0.02	0.02	1181
15:00	5.32	11.13	47.77	0.38	0.34	0.53	0.23	0.05	0.47	2.04	0.02	0.01	0.02	1143
15:30	10.63	21.61	52.27	0.36	0.35	0.51	0.49	0.05	0.99	2.40	0.02	0.02	0.02	1138
16:00	12.58	27.22	55.89	0.36	0.36	0.50	0.58	0.04	1.27	2.60	0.02	0.02	0.02	1111
16:30	10.42	9.30	63.75	0.36	0.37	0.50	0.48	0.06	0.43	2.96	0.02	0.02	0.02	1146
17:00	13.43	26.67	56.13	0.35	0.38	0.49	0.63	0.05	1.25	2.64	0.02	0.02	0.02	1132
17:30	15.66	27.96	53.88	0.36	0.34	0.50	0.72	0.04	1.29	2.48	0.02	0.02	0.02	1129
18:00	7.41	1.78	61.37	0.36	0.35	0.50	0.34	0.07	0.08	2.83	0.02	0.02	0.02	1142
18:30	3.81	1.07	57.58	0.36	0.39	0.51	0.17	0.07	0.05	2.63	0.02	0.02	0.02	1139
19:00	5.05	9.88	64.17	0.31	0.51	0.49	0.23	0.05	0.45	2.93	0.01	0.02	0.02	1130
19:30	4.85	10.48	64.48	0.29	0.45	0.56	0.22	0.05	0.47	2.89	0.01	0.02	0.02	1125
20:00	8.01	15.62	63.65	0.42	0.43	0.60	0.36	0.03	0.69	2.82	0.02	0.02	0.03	1150
20:30	5.86	11.72	56.22	0.42	0.27	0.61	0.27	0.04	0.54	2.59	0.02	0.01	0.03	1142
21:00	7.65	14.36	59.72	0.40	0.33	0.56	0.35	0.06	0.67	2.77	0.02	0.02	0.03	1177
21:30	8.53	16.99	53.96	0.36	0.32	0.51	0.40	0.05	0.79	2.52	0.02	0.01	0.02	1129
22:00	6.77	17.73	56.59	0.35	0.28	0.49	0.32	0.37	0.84	2.67	0.02	0.01	0.02	1125
22:30	5.89	8.95	62.11	0.36	0.30	0.50	0.27	0.05	0.41	2.87	0.02	0.01	0.02	1148
23:00	6.18	7.44	57.47	0.36	0.28	0.50	0.29	0.05	0.35	2.67	0.02	0.01	0.02	1139
23:30	6.03	9.60	58.33	0.36	0.31	0.50	0.28	0.05	0.45	2.71	0.02	0.01	0.02	1163
00:00	6.96	11.84	55.93	0.36	0.33	0.50	0.33	0.05	0.55	2.61	0.02	0.02	0.02	1152
min	3,81	0,46	44,73	0,29	0,27	0,37	0,17	0,03	0,02	2,04	0,01	0,01	0,02	1111
max	15,66	49,29	75,26	0,42	0,51	0,61	0,72	0,65	2,31	3,23	0,02	0,02	0,03	1181
moyenne	7,11	16,03	58,15	0,36	0,38	0,50								1145
Total							15,71	12,52	35,53	128,10	0,79	0,83	1,10	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						96,18	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.