



mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,32	0,32	4,26	15,65	0,00	63,30	0,79	0,00	0,18	0,01	0,01	0,17	0,61	0,00	2,46	0,03	0,00	0,0071	1126
01:00	0,47	0,41	6,67	25,85	0,00	66,89	0,78	0,00	0,15	0,02	0,02	0,26	1,01	0,00	2,61	0,03	0,00	0,0059	1104
01:30	1,50	0,32	5,87	23,77	0,00	65,39	0,74	0,78	0,63	0,06	0,01	0,23	0,92	0,00	2,52	0,03	0,68	0,0242	1101
02:00	1,17	0,27	5,20	15,57	0,00	68,55	0,84	0,89	0,22	0,05	0,01	0,20	0,61	0,00	2,67	0,03	0,78	0,0085	1120
02:30	1,00	0,28	4,11	14,84	0,00	62,18	0,84	0,74	0,20	0,04	0,01	0,15	0,56	0,00	2,34	0,03	0,64	0,0076	1099
03:00	4,01	0,43	6,84	20,02	0,00	56,79	0,87	2,70	0,15	0,12	0,01	0,20	0,58	0,00	1,65	0,03	2,17	0,0044	1004
03:30	9,10	0,33	2,40	1,64	0,00	36,58	0,87	7,57	0,12	0,24	0,01	0,06	0,04	0,00	0,95	0,02	5,09	0,0030	1052
04:00	4,54	0,30	3,22	8,81	0,00	36,29	0,81	3,80	0,72	0,12	0,01	0,09	0,23	0,00	0,96	0,02	2,36	0,0191	1127
04:30	15,43	0,32	4,21	14,41	0,00	24,72	0,73	14,81	0,76	0,42	0,01	0,12	0,39	0,00	0,68	0,02	9,13	0,0208	1148
05:00	26,60	3,86	4,11	6,40	0,09	80,55	0,79	1,88	0,49	0,66	0,10	0,10	0,16	0,00	2,00	0,02	1,03	0,0122	1163
05:30	18,01	0,34	4,56	13,90	0,00	48,77	0,37	6,16	0,17	0,54	0,01	0,14	0,42	0,00	1,47	0,01	4,04	0,0050	1141
06:00	1,86	0,18	2,69	3,18	0,00	45,51	0,54	2,75	0,04	0,05	0,00	0,08	0,09	0,00	1,28	0,02	1,81	0,0012	1143
06:30	0,27	0,17	1,87	1,96	0,00	43,67	0,68	2,20	0,14	0,01	0,00	0,05	0,06	0,00	1,26	0,02	1,44	0,0040	1159
07:00	1,39	0,03	2,12	3,68	0,00	49,29	0,37	5,86	0,15	0,04	0,00	0,06	0,11	0,00	1,42	0,01	3,90	0,0043	1148
07:30	3,07	0,13	2,75	6,96	0,00	54,70	0,38	5,95	0,19	0,09	0,00	0,08	0,20	0,00	1,58	0,01	3,91	0,0053	1142
08:00	3,23	0,06	2,81	6,92	0,00	53,03	0,38	6,00	0,04	0,09	0,00	0,08	0,20	0,00	1,54	0,01	3,96	0,0011	1143
08:30	4,11	0,10	2,67	4,95	0,00	51,62	0,36	5,93	0,01	0,12	0,00	0,08	0,14	0,00	1,50	0,01	3,97	0,0003	1133
09:00	2,35	0,06	2,81	5,83	0,00	55,37	0,39	5,99	0,06	0,07	0,00	0,09	0,18	0,00	1,69	0,01	4,14	0,0018	1149
09:30	4,00	0,11	2,71	5,49	0,00	53,86	0,38	5,99	0,18	0,12	0,00	0,08	0,17	0,00	1,66	0,01	4,19	0,0055	1156
10:00	11,73	0,13	2,86	8,27	0,00	55,67	0,37	5,94	0,04	0,37	0,00	0,09	0,26	0,00	1,74	0,01	4,25	0,0012	1130
10:30	0,89	0,04	2,54	3,28	0,00	55,82	0,37	5,67	0,10	0,03	0,00	0,08	0,10	0,00	1,65	0,01	4,01	0,0029	1117
11:00	5,47	0,04	2,32	4,74	0,00	54,84	0,40	5,82	0,20	0,16	0,00	0,07	0,14	0,00	1,62	0,01	4,02	0,0060	1116
11:30	8,37	0,11	3,42	11,30	0,00	60,09	0,37	5,90	0,28	0,26	0,00	0,11	0,35	0,00	1,85	0,01	4,20	0,0087	1108
12:00	1,41	0,03	3,38	9,48	0,00	62,15	0,35	6,17	0,23	0,05	0,00	0,11	0,31	0,00	2,05	0,01	4,49	0,0077	1140
12:30	0,11	0,03	4,18	13,05	0,00	65,40	0,38	6,18	0,31	0,00	0,00	0,14	0,45	0,00	2,24	0,01	4,66	0,0107	1144
13:00	0,31	0,04	2,83	5,36	0,00	70,59	0,40	6,13	0,06	0,01	0,00	0,10	0,19	0,00	2,48	0,01	4,78	0,0021	1157
13:30	0,87	0,13	4,13	20,25	0,00	69,28	0,39	6,20	0,05	0,03	0,00	0,15	0,74	0,00	2,51	0,01	4,95	0,0020	1145
14:00	0,00	0,03	3,03	7,01	0,00	69,10	0,40	5,89	0,10	0,00	0,00	0,11	0,26	0,00	2,52	0,01	4,97	0,0037	1146
14:30	0,00	0,06	4,35	19,21	0,00	70,84	0,40	5,99	0,23	0,00	0,00	0,16	0,71	0,00	2,61	0,01	5,04	0,0087	1120
15:00	0,93	0,06	5,07	22,25	0,00	64,00	0,38	5,94	0,13	0,03	0,00	0,19	0,83	0,00	2,39	0,01	5,06	0,0049	1111
15:30	0,60	0,09	2,90	5,99	0,00	68,27	0,35	5,88	0,18	0,02	0,00	0,11	0,22	0,00	2,51	0,01	4,98	0,0065	1114
16:00	0,46	0,08	2,81	11,69	0,00	68,43	0,40	5,98	0,32	0,02	0,00	0,11	0,44	0,00	2,57	0,02	5,09	0,0120	1115
16:30	0,14	0,08	2,83	8,86	0,00	69,55	0,42	5,82	0,28	0,01	0,00	0,10	0,33	0,00	2,57	0,02	5,02	0,0104	1114
17:00	0,84	0,07	2,32	7,25	0,00	68,41	0,40	5,84	0,09	0,03	0,00	0,09	0,27	0,00	2,57	0,01	5,09	0,0035	1124
17:30	0,72	0,12	2,67	13,40	0,00	65,94	0,40	5,85	0,20	0,03	0,00	0,10	0,49	0,00	2,42	0,01	4,97	0,0075	1117
18:00	1,36	0,21	3,19	11,59	0,00	68,57	0,36	3,31	0,29	0,05	0,01	0,11	0,39	0,00	2,29	0,01	2,72	0,0095	1079
18:30	2,68	0,20	2,85	9,12	0,00	65,03	0,35	3,14	0,54	0,09	0,01	0,10	0,31	0,00	2,20	0,01	2,53	0,0184	1095
19:00	0,66	0,06	2,72	8,35	0,00	62,98	0,36	5,78	0,12	0,02	0,00	0,09	0,28	0,00	2,15	0,01	4,57	0,0040	1112
19:30	3,63	0,11	2,64	10,50	0,00	64,08	0,36	5,90	0,04	0,12	0,00	0,09	0,36	0,00	2,20	0,01	4,60	0,0013	1121
20:00	2,88	0,08	3,24	12,34	0,00	60,50	0,33	5,94	0,04	0,10	0,00	0,11	0,41	0,00	2,03	0,01	4,50	0,0014	1116
20:30	4,39	0,15	3,40	10,98	0,00	56,66	0,33	6,00	0,01	0,14	0,01	0,11	0,36	0,00	1,87	0,01	4,43	0,0003	1120
21:00	1,63	0,17	3,37	10,82	0,00	62,83	0,36	5,99	0,34	0,05	0,01	0,11	0,36	0,00	2,10	0,01	4,49	0,0114	1128
21:30	1,08	0,36	4,21	10,28	0,00	65,71	0,40	0,96	0,39	0,04	0,01	0,14	0,34	0,00	2,19	0,01	0,73	0,0130	1146
22:00	0,32	0,32	3,82	8,79	0,00	64,42	0,35	0,12	0,26	0,01	0,01	0,13	0,30	0,00	2,22	0,01	0,10	0,0091	1141
22:30	0,31	0,40	3,83	11,12	0,00	63,96	0,27	0,15	0,61	0,01	0,01	0,13	0,39	0,00	2,25	0,01	0,13	0,0215	1143
23:00	0,51	0,41	7,13	26,84	0,00	70,15	0,34	0,37	0,59	0,02	0,01	0,25	0,95	0,00	2,49	0,01	0,31	0,0208	1123
23:30	1,26	0,39	3,59	6,58	0,00	65,34	0,39	0,85	0,43	0,05	0,01	0,13	0,24	0,00	2,37	0,01	0,71	0,0156	1118
00:00	50,74	0,41	4,99	26,96	0,00	62,58	0,29	49,38	0,49	1,96	0,02	0,19	1,04	0,00	2,42	0,01	41,96	0,0191	1107
Min	0,00	0,03	1,87	1,64	0,00	24,72	0,27	0,00	0,01	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	0,68	0,01	0,00	0,0003	1004
Max	50,74	3,86	7,13	26,96	0,09	80,55	0,87	49,38	0,76	1,96	0,10	0,26	1,04	0,00	2,67	0,03	41,96	0,0242	1163
Moyenne	4,31	0,26	3,59	11,16	0,00	60,17	0,47	4,55	0,24	6,57	0,38	5,82	18,50	0,00	97,35	0,75	200,60	0,3850	1123

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.