

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.26	82.99	63.79	0.49	0.09	0.75	0.20	0.10	3.86	2.97	0.02	0.00	0.03	1126
01:00	3.53	20.79	70.72	0.49	0.11	0.75	0.17	0.11	0.98	3.34	0.02	0.01	0.04	1145
01:30	2.59	15.56	56.90	0.47	0.11	0.71	0.12	0.09	0.74	2.71	0.02	0.01	0.03	1140
02:00	3.20	28.46	55.72	0.43	0.13	0.64	0.15	0.08	1.34	2.63	0.02	0.01	0.03	1133
02:30	4.98	36.60	56.65	0.41	0.14	0.61	0.24	0.07	1.74	2.70	0.02	0.01	0.03	1180
03:00	6.58	59.37	52.04	0.41	0.12	0.60	0.31	0.07	2.83	2.48	0.02	0.01	0.03	1131
03:30	5.18	29.75	55.26	0.41	0.09	0.60	0.25	0.06	1.42	2.63	0.02	0.00	0.03	1134
04:00	3.56	15.87	58.46	0.41	0.06	0.61	0.17	0.05	0.74	2.73	0.02	0.00	0.03	1111
04:30	4.45	36.72	60.82	0.41	0.11	0.60	0.21	0.05	1.70	2.82	0.02	0.00	0.03	1136
05:00	3.04	17.26	58.98	0.41	0.13	0.60	0.14	0.05	0.80	2.74	0.02	0.01	0.03	1165
05:30	3.62	18.51	53.32	0.42	0.09	0.62	0.16	0.02	0.80	2.31	0.02	0.00	0.03	1123
06:00	5.94	26.21	58.23	0.41	0.12	0.60	0.26	0.03	1.14	2.53	0.02	0.01	0.03	1148
06:30	8.20	29.78	58.76	0.41	0.13	0.60	0.37	0.04	1.33	2.62	0.02	0.01	0.03	1132
07:00	8.56	24.07	59.48	0.42	0.13	0.61	0.39	0.06	1.09	2.68	0.02	0.01	0.03	1139
07:30	5.77	14.92	55.45	0.41	0.11	0.60	0.26	0.04	0.66	2.47	0.02	0.00	0.03	1132
08:00	5.28	14.25	58.85	0.41	0.08	0.60	0.23	0.03	0.62	2.56	0.02	0.00	0.03	1138
08:30	7.30	28.23	56.16	0.40	0.09	0.58	0.32	0.33	1.24	2.47	0.02	0.00	0.03	1157
09:00	5.53	14.75	61.17	0.42	0.09	0.61	0.24	0.04	0.64	2.66	0.02	0.00	0.03	1133
09:30	6.33	36.56	60.00	0.42	0.09	0.62	0.28	0.05	1.60	2.63	0.02	0.00	0.03	1134
10:00	5.77	30.27	55.95	0.41	0.10	0.60	0.27	0.05	1.44	2.65	0.02	0.00	0.03	1135
10:30	7.04	30.37	52.70	0.42	0.11	0.61	0.33	0.10	1.43	2.48	0.02	0.01	0.03	1115
11:00	7.96	37.03	60.56	0.43	0.08	0.62	0.35	0.05	1.63	2.67	0.02	0.00	0.03	1115
11:30	7.07	38.41	59.40	0.42	0.13	0.62	0.32	0.06	1.75	2.70	0.02	0.01	0.03	1122
12:00	6.42	66.56	54.44	0.42	0.05	0.61	0.29	0.06	2.97	2.43	0.02	0.00	0.03	1099
12:30	4.50	12.13	59.01	0.41	0.09	0.61	0.19	0.06	0.52	2.52	0.02	0.00	0.03	1130
13:00	6.27	18.51	60.70	0.41	0.09	0.60	0.27	0.04	0.81	2.65	0.02	0.00	0.03	1154
13:30	10.37	23.29	55.66	0.41	0.09	0.60	0.45	0.05	1.01	2.42	0.02	0.00	0.03	1145
14:00	8.02	14.06	59.29	0.43	0.15	0.63	0.37	0.05	0.65	2.72	0.02	0.01	0.03	1159
14:30	7.69	12.38	59.61	0.45	0.13	0.67	0.36	0.06	0.59	2.83	0.02	0.01	0.03	1144
15:00	6.45	7.96	58.65	0.45	0.12	0.67	0.31	0.06	0.38	2.79	0.02	0.01	0.03	1152
15:30	10.27	17.34	57.44	0.45	0.07	0.66	0.48	0.07	0.82	2.70	0.02	0.00	0.03	1126
16:00	8.00	8.82	58.34	0.42	0.13	0.61	0.39	0.06	0.42	2.81	0.02	0.01	0.03	1135
16:30	6.59	7.25	60.18	0.42	0.12	0.62	0.31	0.06	0.34	2.86	0.02	0.01	0.03	1144
17:00	6.78	9.01	56.06	0.42	0.10	0.62	0.32	0.07	0.43	2.65	0.02	0.00	0.03	1124
17:30	5.84	7.76	64.71	0.41	0.13	0.61	0.28	0.06	0.37	3.07	0.02	0.01	0.03	1137
18:00	7.71	16.62	59.38	0.41	0.08	0.61	0.36	0.05	0.78	2.77	0.02	0.00	0.03	1123
18:30	6.17	7.13	64.05	0.42	0.14	0.61	0.28	0.05	0.33	2.95	0.02	0.01	0.03	1162
19:00	4.62	3.73	63.26	0.42	0.15	0.61	0.22	0.05	0.18	2.99	0.02	0.01	0.03	1149
19:30	5.79	6.96	61.70	0.42	0.16	0.61	0.28	0.07	0.33	2.93	0.02	0.01	0.03	1167
20:00	7.41	8.58	55.18	0.42	0.11	0.62	0.35	0.06	0.40	2.58	0.02	0.01	0.03	1109
20:30	7.72	7.72	55.04	0.41	0.11	0.61	0.37	0.06	0.37	2.61	0.02	0.01	0.03	1131
21:00	7.83	6.73	57.37	0.41	0.10	0.61	0.36	0.05	0.31	2.66	0.02	0.00	0.03	1133
21:30	6.68	6.06	59.64	0.42	0.10	0.61	0.31	0.06	0.28	2.75	0.02	0.00	0.03	1125
22:00	7.08	7.27	55.51	0.42	0.10	0.61	0.33	0.06	0.34	2.57	0.02	0.00	0.03	1123
22:30	7.04	9.79	59.04	0.41	0.08	0.60	0.33	0.05	0.46	2.77	0.02	0.00	0.03	1135
23:00	13.90	25.46	58.73	0.41	0.11	0.60	0.66	0.04	1.22	2.80	0.02	0.01	0.03	1120
23:30	16.65	22.70	55.77	0.41	0.07	0.61	0.78	0.04	1.06	2.60	0.02	0.00	0.03	1109
00:00	10.39	11.43	63.29	0.41	0.15	0.61	0.49	0.05	0.54	2.98	0.02	0.01	0.03	1129
min	2,59	3,73	52,04	0,40	0,05	0,58	0,12	0,02	0,18	2,31	0,02	0,00	0,03	1099
max	16,65	82,99	70,72	0,49	0,16	0,75	0,78	0,33	3,86	3,34	0,02	0,01	0,04	1180
moyenne	6,71	21,50	58,57	0,42	0,11	0,62								1135
Total							14,85	10,94	47,40	129,59	0,93	0,24	1,37	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	4,91			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.