

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,62	13,19	67,51	0,31	0,44	0,53	0,38	0,07	0,58	2,99	0,01	0,02	0,02	1154
01:00	8,86	12,25	66,90	0,31	0,38	0,52	0,39	0,10	0,55	2,97	0,01	0,02	0,02	1166
01:30	8,08	10,85	64,38	0,31	0,37	0,53	0,36	0,05	0,48	2,85	0,01	0,02	0,02	1132
02:00	7,30	9,98	63,19	0,30	0,39	0,52	0,32	0,05	0,44	2,79	0,01	0,02	0,02	1151
02:30	7,76	10,28	64,88	0,30	0,36	0,52	0,34	0,07	0,45	2,81	0,01	0,02	0,02	1167
03:00	8,23	10,99	68,79	0,30	0,39	0,52	0,36	0,27	0,49	3,05	0,01	0,02	0,02	1177
03:30	7,62	8,44	70,69	0,32	0,37	0,54	0,33	0,07	0,36	3,05	0,01	0,02	0,02	1143
04:00	8,63	8,87	61,17	0,31	0,39	0,53	0,38	0,09	0,39	2,69	0,01	0,02	0,02	1140
04:30	8,25	8,58	59,87	0,30	0,34	0,52	0,36	0,09	0,38	2,62	0,01	0,02	0,02	1133
05:00	8,50	10,42	66,38	0,26	0,33	0,44	0,37	1,01	0,45	2,85	0,01	0,01	0,02	1163
05:30	7,57	9,38	70,53	0,31	0,40	0,33	0,32	0,05	0,39	2,95	0,01	0,02	0,01	1159
06:00	6,34	6,84	67,78	0,48	0,38	0,11	0,27	0,07	0,29	2,89	0,02	0,02	0,00	1166
06:30	8,09	7,21	64,33	0,48	0,37	0,07	0,35	0,06	0,31	2,81	0,02	0,02	0,00	1140
07:00	7,67	5,52	70,22	0,51	0,37	0,00	0,33	0,06	0,24	3,06	0,02	0,02	0,00	1160
07:30	8,43	8,42	61,05	0,49	0,37	0,00	0,37	0,09	0,37	2,65	0,02	0,02	0,00	1128
08:00	8,03	7,41	62,92	0,49	0,34	0,00	0,34	0,06	0,32	2,69	0,02	0,01	0,00	1126
08:30	7,30	7,87	69,76	0,49	0,31	0,00	0,31	0,05	0,34	2,98	0,02	0,01	0,00	1135
09:00	7,41	7,82	61,99	0,77	0,32	0,03	0,32	1,55	0,33	2,64	0,03	0,01	0,00	1156
09:30	7,94	6,66	84,46	0,28	0,27	0,49	0,35	0,20	0,30	3,76	0,01	0,01	0,02	1143
10:00	6,46	5,79	63,19	0,30	0,21	0,51	0,28	1,66	0,25	2,76	0,01	0,01	0,02	1148
10:30	7,30	7,88	52,18	0,42	0,39	0,22	0,30	0,08	0,32	2,13	0,02	0,02	0,01	1122
11:00	7,89	11,81	49,94	0,67	0,38	0,11	0,33	1,04	0,50	2,10	0,03	0,02	0,00	1127
11:30	7,94	8,76	56,79	0,42	0,41	0,20	0,33	0,09	0,37	2,37	0,02	0,02	0,01	1149
12:00	7,68	6,68	64,79	0,42	0,47	0,23	0,32	0,03	0,28	2,67	0,02	0,02	0,01	1139
12:30	7,73	6,41	65,82	0,43	0,47	0,24	0,32	0,05	0,26	2,70	0,02	0,02	0,01	1126
13:00	8,54	6,66	69,75	0,42	0,45	0,23	0,36	0,04	0,28	2,96	0,02	0,02	0,01	1132
13:30	6,61	3,69	67,29	0,42	0,44	0,24	0,28	0,04	0,16	2,84	0,02	0,02	0,01	1130
14:00	6,17	4,93	65,79	0,45	0,47	0,25	0,26	0,04	0,21	2,77	0,02	0,02	0,01	1160
14:30	8,86	14,52	64,25	0,44	0,40	0,24	0,37	0,10	0,61	2,70	0,02	0,02	0,01	1135
15:00	9,71	12,93	68,24	0,43	0,44	0,24	0,42	0,07	0,56	2,94	0,02	0,02	0,01	1126
15:30	8,52	11,86	66,50	0,43	0,47	0,25	0,36	0,06	0,50	2,80	0,02	0,02	0,01	1128
16:00	9,19	12,19	69,81	0,43	0,43	0,34	0,40	0,07	0,52	3,00	0,02	0,02	0,01	1150
16:30	7,65	9,49	66,70	0,44	0,49	0,40	0,33	0,08	0,42	2,92	0,02	0,02	0,02	1141
17:00	8,27	11,87	66,27	0,42	0,47	0,39	0,37	0,07	0,53	2,96	0,02	0,02	0,02	1136
17:30	8,19	11,75	63,83	0,43	0,45	0,39	0,37	0,07	0,53	2,88	0,02	0,02	0,02	1155
18:00	8,06	11,61	65,79	0,44	0,49	0,40	0,35	0,06	0,50	2,85	0,02	0,02	0,02	1132
18:30	8,65	15,75	64,73	0,43	0,43	0,40	0,38	0,08	0,68	2,81	0,02	0,02	0,02	1119
19:00	8,97	15,25	64,88	0,49	0,45	0,39	0,40	0,09	0,68	2,89	0,02	0,02	0,02	1139
19:30	5,95	7,63	69,32	0,43	0,47	0,40	0,26	0,06	0,33	3,00	0,02	0,02	0,02	1136
20:00	7,21	12,57	66,60	0,44	0,46	0,40	0,31	0,08	0,54	2,88	0,02	0,02	0,02	1149
20:30	9,49	16,24	66,12	0,43	0,48	0,39	0,43	0,07	0,73	2,96	0,02	0,02	0,02	1130
21:00	9,06	9,38	66,84	0,43	0,47	0,31	0,40	0,06	0,41	2,94	0,02	0,02	0,01	1154
21:30	8,40	8,18	63,22	0,38	0,29	0,66	0,37	0,05	0,37	2,82	0,02	0,01	0,03	1146
22:00	7,50	6,86	69,16	0,39	0,30	0,67	0,32	0,07	0,29	2,97	0,02	0,01	0,03	1155
22:30	7,94	8,34	69,23	0,38	0,25	0,66	0,35	0,06	0,37	3,07	0,02	0,01	0,03	1147
23:00	7,52	5,70	65,32	0,39	0,29	0,67	0,33	0,07	0,25	2,89	0,02	0,01	0,03	1136
23:30	7,30	5,25	66,84	0,39	0,28	0,67	0,32	0,07	0,23	2,96	0,02	0,01	0,03	1142
00:00	8,97	7,61	62,71	0,38	0,29	0,66	0,40	0,05	0,34	2,80	0,02	0,01	0,03	1134
min	5,95	3,69	49,94	0,26	0,21	0,00	0,26	0,03	0,16	2,10	0,01	0,01	0,00	1119
max	9,71	16,24	84,46	0,77	0,49	0,67	0,43	1,66	0,73	3,76	0,03	0,02	0,03	1177
moyenne	7,97	9,35	65,59	0,41	0,39	0,36								1142
Total							16,58	18,19	19,47	136,45	0,85	0,81	0,76	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	8,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.