

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,33	8,51	64,47	0,31	0,28	2,88	0,24	0,07	0,38	2,89	0,01	0,01	0,13	1153
01:00	5,46	8,28	65,77	0,27	0,29	2,94	0,24	0,08	0,36	2,85	0,01	0,01	0,13	1144
01:30	3,85	4,49	64,25	0,32	0,32	2,96	0,17	0,05	0,19	2,78	0,01	0,01	0,13	1123
02:00	7,24	10,36	70,77	0,27	0,25	2,96	0,31	0,05	0,44	3,04	0,01	0,01	0,13	1137
02:30	5,31	5,02	62,44	0,30	0,29	2,92	0,23	0,06	0,22	2,75	0,01	0,01	0,13	1140
03:00	4,80	5,37	67,98	0,26	0,30	3,01	0,21	0,05	0,23	2,95	0,01	0,01	0,13	1147
03:30	5,77	5,77	63,79	0,32	0,27	3,04	0,25	0,05	0,25	2,75	0,01	0,01	0,13	1141
04:00	5,31	5,81	68,81	0,26	0,27	2,99	0,23	0,06	0,25	2,97	0,01	0,01	0,13	1157
04:30	4,73	5,69	68,30	0,31	0,28	3,01	0,21	0,06	0,25	2,97	0,01	0,01	0,13	1149
05:00	4,82	8,23	65,90	0,24	0,31	3,05	0,22	0,09	0,37	2,96	0,01	0,01	0,14	1154
05:30	4,55	5,67	68,22	0,31	0,26	3,17	0,20	0,09	0,25	2,97	0,01	0,01	0,14	1171
06:00	6,81	11,88	58,53	0,55	0,22	2,64	0,29	0,05	0,51	2,52	0,02	0,01	0,11	1144
06:30	6,97	11,05	55,80	1,02	0,17	1,66	0,31	0,06	0,49	2,49	0,05	0,01	0,07	1152
07:00	5,06	10,14	57,02	1,00	0,18	1,62	0,22	0,03	0,44	2,48	0,04	0,01	0,07	1127
07:30	5,73	7,83	59,15	1,06	0,16	1,71	0,25	0,04	0,34	2,59	0,05	0,01	0,07	1129
08:00	6,15	12,48	56,62	1,07	0,21	1,73	0,28	0,07	0,56	2,56	0,05	0,01	0,08	1131
08:30	5,26	10,28	59,60	1,04	0,19	1,69	0,23	0,05	0,46	2,65	0,05	0,01	0,08	1113
09:00	5,14	9,03	57,03	0,99	0,18	1,62	0,23	0,06	0,40	2,54	0,04	0,01	0,07	1128
09:30	5,89	10,86	58,30	0,97	0,18	1,57	0,26	0,06	0,48	2,60	0,04	0,01	0,07	1131
10:00	4,86	6,21	57,89	0,94	0,15	1,50	0,21	0,04	0,27	2,54	0,04	0,01	0,07	1142
10:30	4,49	4,83	60,45	0,89	0,20	1,42	0,20	0,06	0,22	2,76	0,04	0,01	0,06	1141
11:00	5,68	7,39	53,59	0,88	0,21	1,41	0,26	0,06	0,34	2,46	0,04	0,01	0,06	1130
11:30	6,61	5,79	54,05	0,82	0,16	1,30	0,30	0,06	0,26	2,45	0,04	0,01	0,06	1119
12:00	5,26	6,55	56,95	0,76	0,18	1,21	0,24	0,07	0,30	2,58	0,03	0,01	0,05	1153
12:30	7,47	13,65	57,29	0,78	0,18	1,23	0,34	0,07	0,62	2,62	0,04	0,01	0,06	1128
13:00	7,26	9,38	60,59	0,73	0,19	1,14	0,33	0,06	0,42	2,73	0,03	0,01	0,05	1136
13:30	4,65	2,06	59,99	0,75	0,22	1,17	0,21	0,11	0,09	2,65	0,03	0,01	0,05	1143
14:00	4,76	2,66	56,56	0,81	0,22	1,30	0,22	0,08	0,12	2,60	0,04	0,01	0,06	1149
14:30	11,87	7,29	58,34	0,82	0,16	1,28	0,54	0,10	0,33	2,68	0,04	0,01	0,06	1125
15:00	24,18	12,62	53,82	0,74	0,18	1,16	1,09	0,05	0,57	2,43	0,03	0,01	0,05	1118
15:30	13,94	5,93	56,39	0,70	0,18	1,10	0,61	0,05	0,26	2,46	0,03	0,01	0,05	1130
16:00	6,75	0,51	60,22	0,74	0,23	1,17	0,30	0,08	0,02	2,64	0,03	0,01	0,05	1156
16:30	4,84	0,04	58,91	0,79	0,24	1,25	0,22	0,08	0,00	2,71	0,04	0,01	0,06	1176
17:00	4,19	2,44	61,15	0,63	0,18	1,80	0,19	0,09	0,11	2,80	0,03	0,01	0,08	1144
17:30	4,17	5,73	68,18	0,28	0,14	2,56	0,19	0,09	0,26	3,09	0,01	0,01	0,12	1143
18:00	5,52	7,33	66,16	0,22	0,22	2,58	0,25	0,10	0,33	2,95	0,01	0,01	0,12	1146
18:30	5,14	5,67	67,84	0,29	0,19	2,72	0,22	0,09	0,25	2,94	0,01	0,01	0,12	1139
19:00	6,53	8,01	55,33	0,84	0,17	1,66	0,31	0,09	0,37	2,59	0,04	0,01	0,08	1154
19:30	8,00	5,02	60,46	0,92	0,15	1,50	0,37	0,11	0,23	2,83	0,04	0,01	0,07	1153
20:00	4,27	0,12	56,32	0,97	0,19	1,57	0,20	0,10	0,01	2,57	0,04	0,01	0,07	1135
20:30	3,37	0,28	55,28	1,00	0,14	1,62	0,14	0,07	0,01	2,26	0,04	0,01	0,07	1115
21:00	4,49	1,90	58,64	0,95	0,15	1,53	0,18	0,07	0,08	2,40	0,04	0,01	0,06	1157
21:30	6,30	4,03	56,68	0,95	0,18	1,55	0,28	0,06	0,18	2,56	0,04	0,01	0,07	1187
22:00	6,79	2,85	56,52	0,99	0,17	1,62	0,31	0,08	0,13	2,55	0,04	0,01	0,07	1144
22:30	5,25	2,08	60,88	1,03	0,17	1,69	0,24	0,09	0,10	2,79	0,05	0,01	0,08	1148
23:00	5,39	4,04	56,02	1,01	0,19	1,66	0,25	0,09	0,19	2,58	0,05	0,01	0,08	1157
23:30	7,01	8,00	57,19	1,00	0,16	1,64	0,32	0,07	0,37	2,64	0,05	0,01	0,08	1132
00:00	6,19	11,34	52,90	1,04	0,16	1,69	0,28	0,07	0,51	2,36	0,05	0,01	0,08	1115
min	3,37	0,04	52,90	0,22	0,14	1,10	0,14	0,03	0,00	2,26	0,01	0,01	0,05	1113
max	24,18	13,65	70,77	1,07	0,32	3,17	1,09	0,11	0,62	3,09	0,05	0,01	0,14	1187
moyenne	6,24	6,47	60,15	0,71	0,21	1,92								1140
Total							13,37	10,77	13,85	128,54	1,53	0,44	4,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.