

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,00	16,39	65,09	0,49	0,28	0,22	0,27	0,05	0,75	2,98	0,02	0,01	0,01	1127
01:00	5,17	9,21	68,68	0,46	0,29	0,22	0,24	0,05	0,42	3,14	0,02	0,01	0,01	1140
01:30	5,38	15,49	68,02	0,38	0,24	0,21	0,25	0,05	0,73	3,20	0,02	0,01	0,01	1144
02:00	5,80	12,21	66,19	0,29	0,24	0,22	0,27	0,07	0,56	3,05	0,01	0,01	0,01	1147
02:30	5,40	9,29	59,40	0,28	0,28	0,22	0,25	0,08	0,43	2,74	0,01	0,01	0,01	1126
03:00	7,02	18,69	60,75	0,34	0,26	0,22	0,33	0,07	0,88	2,85	0,02	0,01	0,01	1109
03:30	5,36	9,29	63,53	0,27	0,28	0,22	0,25	0,07	0,43	2,96	0,01	0,01	0,01	1147
04:00	6,57	10,90	60,05	0,37	0,30	0,22	0,31	0,06	0,52	2,84	0,02	0,01	0,01	1141
04:30	5,15	5,90	62,63	0,41	0,29	0,22	0,24	0,07	0,27	2,91	0,02	0,01	0,01	1134
05:00	6,17	12,02	60,60	0,36	0,29	0,22	0,29	0,06	0,57	2,86	0,02	0,01	0,01	1148
05:30	6,67	12,16	63,97	0,39	0,31	0,22	0,31	0,06	0,56	2,97	0,02	0,01	0,01	1152
06:00	5,45	9,38	58,55	0,39	0,31	0,22	0,25	0,09	0,43	2,70	0,02	0,01	0,01	1128
06:30	6,29	11,62	63,32	0,38	0,31	0,22	0,29	0,06	0,54	2,97	0,02	0,01	0,01	1147
07:00	5,19	6,02	61,89	0,32	0,31	0,24	0,24	0,07	0,27	2,82	0,01	0,01	0,01	1133
07:30	5,89	5,55	53,02	0,21	0,44	0,26	0,28	0,09	0,26	2,52	0,01	0,02	0,01	1170
08:00	6,34	7,89	53,11	0,23	0,45	0,29	0,30	0,06	0,37	2,51	0,01	0,02	0,01	1160
08:30	6,54	8,25	50,41	0,22	0,47	0,27	0,31	0,07	0,38	2,35	0,01	0,02	0,01	1136
09:00	8,29	15,18	54,94	0,23	0,45	0,30	0,39	0,08	0,71	2,58	0,01	0,02	0,01	1148
09:30	7,70	10,19	52,21	0,24	0,49	0,31	0,36	0,07	0,48	2,47	0,01	0,02	0,01	1123
10:00	6,86	10,06	54,37	0,28	0,50	0,37	0,32	0,06	0,47	2,55	0,01	0,02	0,02	1134
10:30	5,23	4,84	53,21	0,29	0,50	0,39	0,25	0,08	0,23	2,53	0,01	0,02	0,02	1160
11:00	5,33	9,67	54,28	0,29	0,55	0,39	0,25	0,06	0,46	2,57	0,01	0,03	0,02	1165
11:30	7,26	11,22	51,74	0,29	0,56	0,39	0,34	0,06	0,53	2,44	0,01	0,03	0,02	1156
12:00	7,67	11,07	51,70	0,29	0,55	0,39	0,36	0,09	0,52	2,43	0,01	0,03	0,02	1156
12:30	5,23	5,79	53,36	0,29	0,55	0,39	0,25	0,08	0,27	2,50	0,01	0,03	0,02	1145
13:00	5,77	8,48	52,06	0,30	0,59	0,40	0,27	0,07	0,39	2,41	0,01	0,03	0,02	1144
13:30	6,78	15,34	54,62	0,28	0,60	0,38	0,32	0,04	0,72	2,58	0,01	0,03	0,02	1165
14:00	7,22	16,50	61,56	0,31	0,64	0,38	0,32	0,04	0,73	2,73	0,01	0,03	0,02	1138
14:30	6,48	17,16	63,45	0,31	0,59	0,37	0,30	0,05	0,80	2,96	0,01	0,03	0,02	1155
15:00	7,20	21,72	61,79	0,27	0,60	0,37	0,34	0,06	1,02	2,90	0,01	0,03	0,02	1150
15:30	6,04	21,46	60,19	0,28	0,58	0,37	0,28	0,05	0,99	2,77	0,01	0,03	0,02	1153
16:00	6,81	22,98	63,06	0,30	0,62	0,36	0,32	0,05	1,08	2,97	0,01	0,03	0,02	1172
16:30	5,15	13,64	60,24	0,27	0,57	0,37	0,24	0,06	0,63	2,78	0,01	0,03	0,02	1152
17:00	7,43	22,38	60,93	0,30	0,58	0,38	0,33	0,07	0,99	2,71	0,01	0,03	0,02	1120
17:30	6,28	12,37	61,88	0,35	0,55	0,38	0,27	0,05	0,54	2,71	0,02	0,02	0,02	1144
18:00	6,38	11,98	59,60	0,37	0,56	0,38	0,28	0,06	0,52	2,61	0,02	0,02	0,02	1132
18:30	6,78	13,47	63,22	0,40	0,55	0,38	0,30	0,06	0,60	2,79	0,02	0,02	0,02	1122
19:00	8,86	14,85	61,08	0,35	0,54	0,38	0,39	0,05	0,66	2,70	0,02	0,02	0,02	1131
19:30	6,86	10,24	58,97	0,29	0,43	0,30	0,30	0,04	0,45	2,62	0,01	0,02	0,01	1126
20:00	7,35	17,61	62,43	0,37	0,33	0,27	0,33	0,04	0,80	2,82	0,02	0,01	0,01	1161
20:30	6,27	11,58	62,25	0,46	0,36	0,23	0,28	0,04	0,52	2,79	0,02	0,02	0,01	1134
21:00	6,28	12,57	60,36	0,50	0,41	0,23	0,28	0,04	0,56	2,68	0,02	0,02	0,01	1139
21:30	6,08	12,63	62,17	0,44	0,35	0,23	0,26	0,05	0,55	2,71	0,02	0,02	0,01	1144
22:00	5,93	9,32	65,60	0,33	0,34	0,23	0,26	0,07	0,41	2,85	0,01	0,01	0,01	1146
22:30	7,56	14,48	66,11	0,36	0,35	0,23	0,34	0,06	0,65	2,95	0,02	0,02	0,01	1126
23:00	5,87	10,24	67,79	0,50	0,39	0,23	0,26	0,05	0,46	3,02	0,02	0,02	0,01	1138
23:30	5,84	13,23	65,76	0,55	0,32	0,22	0,26	0,08	0,59	2,91	0,02	0,01	0,01	1140
00:00	7,48	18,70	68,28	0,49	0,33	0,23	0,34	0,06	0,84	3,08	0,02	0,01	0,01	1134
min	5,15	4,84	50,41	0,21	0,24	0,21	0,24	0,04	0,23	2,35	0,01	0,01	0,01	1109
max	8,86	22,98	68,68	0,55	0,64	0,40	0,39	0,09	1,08	3,20	0,02	0,03	0,02	1172
moyenne	6,39	12,53	60,18	0,34	0,43	0,30								1142
Total							14,08	9,88	27,57	132,51	0,75	0,95	0,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.