Rapport DREAL journalier: 12.05.2023

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850,00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,28	6,30	61,97	0,36	0,32	0,50	0,25	0,05	0,29	2,88	0,02	0,02	0,02	1148
01:00	6,93	10,32	53,75	0,36	0,33	0,51	0,32	0,05	0,48	2,48	0,02	0,02	0,02	1173
01:30	7,01	13,44	58,36	0,35	0,34	0,49	0,34	0,06	0,64	2,80	0,02	0,02	0,02	1167
02:00	7,07	12,11	57,25	0,36	0,35	0,50	0,33	0,11	0,57	2,70	0,02	0,02	0,02	1173
02:30	4,90	6,78	57,13	0,36	0,27	0,50	0,23	0,04	0,32	2,66	0,02	0,01	0,02	1155
03:00	8,43	12,25	60,33	0,36	0,32	0,51	0,39	0,06	0,57	2,79	0,02	0,01	0,02	1168
03:30	7,92	11,64	56,50	0,36	0,29	0,50	0,37	0,05	0,55	2,67	0,02	0,01	0,02	1154
04:00	5,68	10,90	57,42	0,36	0,33	0,50	0,26	0,04	0,51	2,67	0,02	0,02	0,02	1159
04:30	8,41	23,01	57,22	0,36	0,29	0,50	0,39	0,05	1,07	2,67	0,02	0,01	0,02	1145
05:00	6,75	15,03	60,23	0,36	0,30	0,50	0,31	0,04	0,70	2,81	0,02	0,01	0,02	1149
05:30	8,43	15,37	60,09	0,36	0,33	0,50	0,39	0,05	0,71	2,79	0,02	0,02	0,02	1159
06:00	5,76	10,87	50,84	0,35	0,29	0,49	0,27	1,18	0,51	2,39	0,02	0,01	0,02	1140
06:30	4,61	4,41	61,54	0,36	0,35	0,49	0,21	0,05	0,20	2,81	0,02	0,02	0,02	1133
07:00	11,26	22,10	63,86	0,31	0,33	0,40	0,53	0,08	1,04	3,01	0,01	0,02	0,02	1153
07:30	12,64	17,90	68,78	0,31	0,40	0,37	0,57	0,06	0,81	3,12	0,01	0,02	0,02	1151
08:00	7,80	10,43	61,43	0,41	0,39	0,41	0,36	0,06	0,49	2,87	0,02	0,02	0,02	1141
08:30	5,50	8,51	55,90	0,35	0,49	0,49	0,26	0,06	0,40	2,63	0,02	0,02	0,02	1146
09:00	6,19	10,42	59,77	0,33	0,49	0,45	0,29	0,06	0,48	2,78	0,02	0,02	0,02	1140
09:30	5,98	6,90	58,60	0,32	0,55	0,42	0,27	0,07	0,32	2,68	0,01	0,03	0,02	1180
10:00	5,79	14,05	55,71	0,33	0,53	0,46	0,27	0,09	0,66	2,61	0,02	0,02	0,02	1156
10:30	6,32	11,17	59,64	0,36	0,51	0,50	0,30	0,07	0,53	2,81	0,02	0,02	0,02	1136
11:00	5,38	10,68	57,96	0,36	0,49	0,50	0,25	0,07	0,49	2,68	0,02	0,02	0,02	1130
11:30	7,22	18,03	55,79	0,36	0,50	0,49	0,34	0,08	0,84	2,60	0,02	0,02	0,02	1139
12:00	7,86	19,67	59,26	0,36	0,53	0,49	0,37	0,07	0,92	2,77	0,02	0,02	0,02	1155
12:30	4,75	11,34	55,71	0,35	0,49	0,49	0,23	0,09	0,54	2,65	0,02	0,02	0,02	1130
13:00	13,13	34,33	59,82	0,36	0,48	0,50	0,61	0,10	1,58	2,76	0,02	0,02	0,02	1130
13:30	8,59	8,15	59,17	0,35	0,53	0,49	0,40	0,07	0,38	2,78	0,02	0,02	0,02	1155
14:00	5,61	11,20	57,53	0,36	0,51	0,51	0,26	0,06	0,51	2,62	0,02	0,02	0,02	1148
14:30	7,84	14,73	54,23	0,36	0,53	0,49	0,36	0,08	0,67	2,48	0,02	0,02	0,02	1148
15:00	6,29	10,83	58,53	0,35	0,50	0,50	0,29	0,05	0,50	2,71	0,02	0,02	0,02	1137
15:30	6,64	13,91	59,83	0,36	0,49	0,50	0,31	0,05	0,65	2,81	0,02	0,02	0,02	1144
16:00	11,43	40,52	46,09	0,35	0,46	0,49	0,54	1,44	1,92	2,19	0,02	0,02	0,02	1134
16:30	5,07	4,82	60,15	0,37	0,47	0,53	0,24	0,08	0,23	2,82	0,02	0,02	0,02	1135
17:00	3,30	3,63	53,05	0,36	0,47	0,50	0,16	0,05	0,17	2,51	0,02	0,02	0,02	1158
17:30	4,72	7,13	61,35	0,38	0,55	0,53	0,22	0,11	0,33	2,83	0,02	0,03	0,02	1136
18:00	5,23	11,31	55,04	0,37	0,55	0,51	0,24	0,07	0,53	2,57	0,02	0,03	0,02	1170
18:30	5,24	9,11	59,09	0,37	0,51	0,51	0,24	0,04	0,41	2,69	0,02	0,02	0,02	1161
19:00	5,62	10,64	62,84	0,37	0,47	0,50	0,24	0,11	0,46	2,70	0,02	0,02	0,02	1156
19:30	3,57	4,99	66,26	0,29	0,53	0,50	0,15	0,05	0,21	2,79	0,01	0,02	0,02	1141
20:00	8,56	17,36	66,45	0,30	0,47	0,49	0,39	0,05	0,79	3,02	0,01	0,02	0,02	1162
20:30	8,23	10,86	57,90	0,36	0,38	0,50	0,38	0,09	0,50	2,69	0,02	0,02	0,02	1169
21:00	7,23	9,58	57,60	0,36	0,41	0,50	0,33	0,06	0,44	2,64	0,02	0,02	0,02	1159
21:30	7,21	8,61	58,68	0,36	0,43	0,51	0,33	0,06	0,39	2,68	0,02	0,02	0,02	1152
22:00	6,83	8,61	56,67	0,36	0,42	0,51	0,31	0,05	0,39	2,58	0,02	0,02	0,02	1148
22:30	8,35	16,20	57,80	0,36	0,40	0,50	0,39	0,05	0,75	2,67	0,02	0,02	0,02	1136
23:00	7,61	10,47	55,47	0,36	0,41	0,50	0,35	0,04	0,48	2,55	0,02	0,02	0,02	1133
23:30	4,82	7,08	62,47	0,36	0,41	0,50	0,22	0,07	0,33	2,88	0,02	0,02	0,02	1150
00:00	6,59	9,95	56,12	0,36	0,45	0,49	0,31	0,06	0,47	2,63	0,02	0,02	0,02	1159
min	**3,30**	**3,63**	**46,09**	**0,29**	**0,27**	**0,37**	**0,15**	**0,04**	**0,17**	**2,19**	**0,01**	**0,01**	**0,02**	**1130**
max	**13,13**	**40,52**	**68,78**	**0,41**	**0,55**	**0,53**	**0,61**	**1,44**	**1,92**	**3,12**	**0,02**	**0,03**	**0,02**	**1180**
moyenne	**6,91**	**12,45**	**58,48**	**0,35**	**0,43**	**0,49**								**1150**
Total							**15,37**	**13,50**	**27,75**	**129,94**	**0,79**	**0,95**	**1,09**	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO		NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00		00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0		0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,04				
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0		0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0		0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	00:00							
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H	0							0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel	100,00							

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.