

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,34	15,94	56,06	0,35	0,31	0,49	0,30	0,07	0,76	2,68	0,02	0,01	0,02	1134
01:00	9,31	18,06	60,79	0,35	0,36	0,50	0,44	0,05	0,85	2,86	0,02	0,02	0,02	1166
01:30	8,93	17,54	56,28	0,35	0,34	0,49	0,43	0,07	0,84	2,70	0,02	0,02	0,02	1146
02:00	6,18	8,47	58,32	0,35	0,34	0,47	0,29	0,07	0,40	2,74	0,02	0,02	0,02	1138
02:30	4,43	6,09	68,00	0,36	0,37	0,38	0,20	0,06	0,28	3,09	0,02	0,02	0,02	1152
03:00	5,64	13,25	64,71	0,54	0,34	0,38	0,26	0,06	0,60	2,93	0,02	0,02	0,02	1148
03:30	5,37	11,27	68,63	0,41	0,31	0,37	0,25	0,07	0,52	3,17	0,02	0,01	0,02	1151
04:00	4,34	5,53	70,05	0,40	0,35	0,37	0,20	0,06	0,26	3,28	0,02	0,02	0,02	1167
04:30	4,94	9,84	64,41	0,59	0,37	0,38	0,23	0,06	0,45	2,97	0,03	0,02	0,02	1155
05:00	5,18	7,07	69,47	0,50	0,35	0,38	0,24	0,06	0,32	3,19	0,02	0,02	0,02	1153
05:30	6,13	12,25	63,31	0,48	0,37	0,37	0,29	0,07	0,57	2,95	0,02	0,02	0,02	1167
06:00	5,33	8,65	66,94	0,49	0,36	0,38	0,24	0,10	0,39	3,05	0,02	0,02	0,02	1169
06:30	5,30	13,27	66,59	0,46	0,33	0,38	0,24	0,06	0,59	2,97	0,02	0,01	0,02	1152
07:00	5,20	10,70	64,89	0,41	0,36	0,37	0,23	0,06	0,48	2,89	0,02	0,02	0,02	1163
07:30	5,67	12,87	67,67	0,39	0,36	0,37	0,25	0,04	0,57	3,01	0,02	0,02	0,02	1155
08:00	5,41	10,68	63,43	0,49	0,32	0,43	0,24	0,04	0,48	2,86	0,02	0,01	0,02	1162
08:30	5,13	7,78	57,48	0,35	0,28	0,50	0,24	0,04	0,36	2,65	0,02	0,01	0,02	1142
09:00	4,75	6,38	57,53	0,36	0,31	0,51	0,22	0,04	0,29	2,64	0,02	0,01	0,02	1155
09:30	5,33	9,74	56,93	0,36	0,26	0,51	0,24	0,04	0,44	2,59	0,02	0,01	0,02	1128
10:00	7,46	30,07	61,29	0,28	0,33	0,48	0,34	0,09	1,37	2,80	0,01	0,02	0,02	1125
10:30	7,27	44,24	43,12	0,26	0,29	0,48	0,31	0,19	1,90	1,85	0,01	0,01	0,02	1089
11:00	6,29	24,51	56,64	0,46	0,33	0,46	0,27	0,20	1,07	2,47	0,02	0,01	0,02	1163
11:30	3,87	4,00	69,88	0,22	0,28	0,48	0,17	0,06	0,18	3,15	0,01	0,01	0,02	1159
12:00	4,68	7,35	66,37	0,22	0,34	0,49	0,21	0,10	0,34	3,03	0,01	0,02	0,02	1179
12:30	3,26	2,75	68,34	0,21	0,33	0,50	0,15	0,08	0,13	3,16	0,01	0,02	0,02	1164
13:00	5,36	15,02	66,97	0,38	0,36	0,50	0,25	0,10	0,69	3,09	0,02	0,02	0,02	1138
13:30	7,34	14,75	67,56	0,22	0,32	0,51	0,34	0,08	0,67	3,09	0,01	0,01	0,02	1147
14:00	8,42	21,65	64,68	0,25	0,39	0,59	0,38	0,06	0,98	2,92	0,01	0,02	0,03	1155
14:30	9,34	26,27	67,11	0,22	0,34	0,62	0,43	0,08	1,20	3,07	0,01	0,02	0,03	1150
15:00	6,08	13,84	65,37	0,20	0,35	0,61	0,28	0,09	0,65	3,06	0,01	0,02	0,03	1141
15:30	4,48	7,98	69,65	0,19	0,31	0,61	0,21	0,11	0,38	3,28	0,01	0,01	0,03	1145
16:00	5,08	8,13	62,64	0,21	0,38	0,63	0,23	0,07	0,37	2,87	0,01	0,02	0,03	1127
16:30	6,38	21,90	56,64	0,29	0,33	0,60	0,29	0,06	1,00	2,59	0,01	0,01	0,03	1124
17:00	7,22	64,19	47,85	0,21	0,28	0,58	0,31	0,06	2,79	2,08	0,01	0,01	0,03	1132
17:30	4,75	28,53	70,00	0,21	0,30	0,59	0,20	0,04	1,23	3,01	0,01	0,01	0,03	1147
18:00	3,19	8,09	66,47	0,29	0,32	0,61	0,14	0,06	0,37	3,02	0,01	0,01	0,03	1142
18:30	4,13	16,21	63,61	0,21	0,31	0,62	0,19	0,07	0,75	2,93	0,01	0,01	0,03	1125
19:00	5,96	23,92	67,12	0,22	0,30	0,62	0,27	0,06	1,09	3,05	0,01	0,01	0,03	1133
19:30	4,95	17,36	60,11	0,33	0,29	0,61	0,22	0,06	0,78	2,70	0,01	0,01	0,03	1123
20:00	4,06	7,96	71,14	0,34	0,30	0,67	0,18	0,05	0,36	3,24	0,02	0,01	0,03	1153
20:30	5,16	11,71	57,40	0,47	0,23	0,71	0,24	0,07	0,55	2,72	0,02	0,01	0,03	1151
21:00	5,01	7,04	55,08	0,40	0,22	0,63	0,23	0,11	0,33	2,55	0,02	0,01	0,03	1128
21:30	5,24	8,05	69,94	0,22	0,19	0,63	0,24	0,09	0,37	3,18	0,01	0,01	0,03	1148
22:00	4,59	6,43	63,76	0,21	0,22	0,61	0,22	0,08	0,30	2,99	0,01	0,01	0,03	1143
22:30	5,23	8,77	63,25	0,32	0,19	0,52	0,24	0,06	0,40	2,91	0,01	0,01	0,02	1125
23:00	6,39	10,46	57,86	0,28	0,18	0,48	0,29	1,36	0,47	2,62	0,01	0,01	0,02	1119
23:30	6,35	11,64	64,87	0,23	0,15	0,48	0,28	0,10	0,51	2,85	0,01	0,01	0,02	1161
00:00	6,89	12,77	65,27	0,33	0,18	0,48	0,30	0,03	0,55	2,83	0,01	0,01	0,02	1142
min	3,19	2,75	43,12	0,19	0,15	0,37	0,14	0,03	0,13	1,85	0,01	0,01	0,02	1089
max	9,34	64,19	71,14	0,59	0,39	0,71	0,44	1,36	2,79	3,28	0,03	0,02	0,03	1179
moyenne	5,69	14,39	63,16	0,33	0,31	0,51								1144
Total							12,47	15,91	31,25	138,35	0,73	0,67	1,11	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.