



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0.18	0.39	3.98	11.09	0.00	70.69	0.26	0.00	0.49	0.01	0.01	0.15	0.42	0.00	2.67	0.01	0.00	0.0185	1112
01:00	1.76	0.33	5.20	22.28	0.00	67.45	0.22	1.43	0.15	0.07	0.01	0.20	0.86	0.00	2.60	0.01	1.24	0.0057	1116
01:30	2.56	0.36	3.66	6.10	0.00	70.26	0.26	2.17	0.04	0.09	0.01	0.13	0.21	0.00	2.44	0.01	1.87	0.0014	1117
02:00	0.91	0.27	2.36	3.67	0.00	69.36	0.32	0.82	0.08	0.03	0.01	0.09	0.14	0.00	2.63	0.01	0.73	0.0029	1148
02:30	0.95	0.26	2.65	7.01	0.00	71.32	0.26	0.87	0.07	0.04	0.01	0.10	0.27	0.00	2.74	0.01	0.79	0.0028	1153
03:00	1.33	0.28	2.30	6.03	0.00	70.22	0.31	1.19	0.07	0.05	0.01	0.09	0.23	0.00	2.63	0.01	1.07	0.0025	1149
03:30	22.04	0.70	3.28	27.03	0.02	68.00	0.40	23.42	0.09	0.91	0.03	0.13	1.11	0.00	2.79	0.02	21.33	0.0036	1150
04:00	10.74	0.28	5.48	28.11	0.01	62.96	0.28	10.34	0.29	0.43	0.01	0.22	1.13	0.00	2.53	0.01	9.42	0.0117	1128
04:30	1.91	0.30	4.35	15.46	0.03	62.45	0.24	1.79	0.51	0.07	0.01	0.17	0.61	0.00	2.45	0.01	1.64	0.0201	1117
05:00	2.54	0.30	4.04	14.20	0.09	63.21	0.29	2.34	0.06	0.10	0.01	0.16	0.55	0.00	2.44	0.01	2.14	0.0024	1121
05:30	2.58	0.38	5.58	19.78	0.13	62.43	0.31	2.41	0.04	0.10	0.02	0.22	0.77	0.01	2.44	0.01	2.20	0.0015	1124
06:00	1.50	0.29	4.71	17.51	0.06	59.15	0.32	1.39	0.04	0.06	0.01	0.18	0.68	0.00	2.30	0.01	1.27	0.0015	1116
06:30	1.04	0.19	4.62	20.36	0.04	61.64	0.30	3.16	0.12	0.04	0.01	0.18	0.80	0.00	2.41	0.01	2.89	0.0046	1106
07:00	1.45	0.06	5.06	21.17	0.02	59.94	0.41	5.89	0.04	0.06	0.00	0.20	0.85	0.00	2.40	0.02	5.37	0.0015	1106
07:30	3.04	0.08	4.94	20.81	0.00	62.34	0.44	6.08	0.04	0.12	0.00	0.20	0.85	0.00	2.55	0.02	5.55	0.0015	1103
08:00	0.68	0.04	4.23	17.50	0.01	64.42	0.41	5.91	0.04	0.03	0.00	0.17	0.70	0.00	2.57	0.02	5.39	0.0015	1115
08:30	0.85	0.05	4.11	19.76	0.00	58.08	0.43	5.97	0.24	0.03	0.00	0.17	0.79	0.00	2.33	0.02	5.43	0.0097	1097
09:00	1.12	0.07	4.19	16.37	0.00	57.76	0.39	6.04	0.05	0.04	0.00	0.17	0.66	0.00	2.31	0.02	5.42	0.0019	1099
09:30	1.58	0.12	4.93	21.89	0.00	62.50	0.39	6.12	0.04	0.06	0.01	0.20	0.88	0.00	2.51	0.02	5.42	0.0015	1109
10:00	0.37	0.06	3.95	13.08	0.00	61.50	0.35	6.08	0.04	0.01	0.00	0.16	0.52	0.00	2.43	0.01	5.37	0.0018	1102
10:30	0.27	0.07	4.87	23.10	0.00	53.61	0.39	6.11	0.11	0.01	0.00	0.19	0.91	0.00	2.12	0.02	5.31	0.0045	1103
11:00	2.46	0.04	3.29	9.00	0.00	61.01	0.42	6.13	0.03	0.10	0.00	0.13	0.36	0.00	2.44	0.02	5.40	0.0013	1126
11:30	0.80	0.10	4.05	16.52	0.00	60.46	0.43	6.08	0.30	0.03	0.00	0.16	0.64	0.00	2.36	0.02	5.27	0.0116	1127
12:00	1.86	0.08	4.63	21.08	0.00	60.07	0.41	5.85	0.83	0.07	0.00	0.17	0.76	0.00	2.18	0.01	4.88	0.0300	1087
12:30	1.80	0.06	4.02	11.20	0.00	61.60	0.38	5.70	1.26	0.06	0.00	0.14	0.39	0.00	2.15	0.01	4.67	0.0441	1089
13:00	16.05	0.08	6.10	25.61	0.00	58.25	0.40	5.73	0.15	0.56	0.00	0.21	0.89	0.00	2.02	0.01	4.66	0.0052	1066
13:30	15.61	0.09	3.43	8.13	0.00	48.78	0.40	6.01	0.04	0.54	0.00	0.12	0.28	0.00	1.69	0.01	4.65	0.0013	1092
14:00	9.43	0.04	3.31	10.21	0.00	48.37	0.42	5.62	0.04	0.31	0.00	0.11	0.33	0.00	1.57	0.01	4.30	0.0013	1098
14:30	33.48	0.07	5.33	22.54	0.00	54.14	0.37	5.90	0.12	1.12	0.00	0.18	0.75	0.00	1.81	0.01	4.47	0.0039	1078
15:00	14.89	0.07	4.44	16.52	0.00	53.84	0.37	5.85	0.05	0.49	0.00	0.15	0.54	0.00	1.77	0.01	4.41	0.0015	1086
15:30	28.71	0.14	3.90	14.43	0.00	46.01	0.38	5.72	0.04	0.91	0.00	0.12	0.46	0.00	1.46	0.01	4.25	0.0013	1096
16:00	5.79	0.04	3.10	5.71	0.00	54.14	0.40	5.69	0.04	0.19	0.00	0.10	0.18	0.00	1.73	0.01	4.30	0.0013	1129
16:30	2.74	0.05	2.99	9.24	0.00	55.36	0.41	5.75	0.05	0.09	0.00	0.10	0.30	0.00	1.81	0.01	4.36	0.0015	1141
17:00	4.76	0.04	3.01	7.22	0.00	51.25	0.37	5.57	0.03	0.15	0.00	0.09	0.22	0.00	1.60	0.01	4.18	0.0010	1119
17:30	1.73	0.09	2.52	6.19	0.00	53.93	0.40	5.69	0.04	0.06	0.00	0.08	0.20	0.00	1.72	0.01	4.29	0.0013	1130
18:00	1.93	0.15	2.60	5.00	0.00	60.15	0.49	4.11	0.05	0.06	0.00	0.08	0.16	0.00	1.88	0.02	3.13	0.0017	1130
18:30	3.44	0.18	3.32	9.76	0.00	50.39	0.50	3.05	0.10	0.11	0.01	0.10	0.30	0.00	1.56	0.02	2.30	0.0032	1123
19:00	2.96	0.03	3.30	11.14	0.00	53.96	0.43	5.63	0.04	0.09	0.00	0.10	0.35	0.00	1.72	0.01	4.24	0.0014	1121
19:30	7.29	0.09	3.83	12.04	0.00	57.98	0.43	5.62	0.04	0.23	0.00	0.12	0.38	0.00	1.84	0.01	4.23	0.0013	1116
20:00	1.18	0.03	4.35	15.42	0.00	59.46	0.42	5.64	0.05	0.04	0.00	0.14	0.49	0.00	1.91	0.01	4.28	0.0017	1120
20:30	9.45	0.02	4.19	14.65	0.00	45.68	0.43	5.81	0.16	0.31	0.00	0.14	0.49	0.00	1.52	0.01	4.40	0.0053	1129
21:00	35.18	0.07	5.08	23.07	0.00	46.04	0.37	5.79	0.04	1.12	0.00	0.16	0.73	0.00	1.46	0.01	4.22	0.0013	1112
21:30	41.90	0.11	3.60	8.48	0.00	48.71	0.37	5.74	0.04	1.32	0.00	0.11	0.27	0.00	1.53	0.01	4.16	0.0012	1114
22:00	2.81	0.01	3.65	9.91	0.00	58.70	0.44	5.91	0.04	0.10	0.00	0.12	0.34	0.00	2.00	0.01	4.58	0.0013	1151
22:30	1.95	0.04	4.78	19.70	0.00	61.38	0.42	5.48	0.01	0.07	0.00	0.17	0.72	0.00	2.24	0.02	4.43	0.0004	1147
23:00	5.53	0.24	4.86	14.59	0.00	59.51	0.66	5.08	0.04	0.20	0.01	0.18	0.53	0.00	2.15	0.02	4.21	0.0013	1144
23:30	1.06	0.28	4.78	17.62	0.00	56.73	0.63	0.83	0.05	0.04	0.01	0.17	0.64	0.00	2.05	0.02	0.70	0.0016	1142
00:00	1.26	0.24	5.55	17.32	0.00	66.88	0.67	1.16	0.14	0.05	0.01	0.20	0.62	0.00	2.41	0.02	0.97	0.0051	1136
Min	0.18	0.01	2.30	3.67	0.00	45.68	0.22	0.00	0.01	0.01	0.00	0.08	0.14	0.00	1.46	0.01	0.00	0.0004	1066
Max	41.90	0.70	6.10	28.11	0.13	71.32	0.67	23.42	1.26	1.32	0.03	0.22	1.13	0.01	2.79	0.02	21.33	0.0441	1153
Moyenne	6.57	0.15	4.09	14.89	0.01	59.00	0.39	5.01	0.13	10.76	0.27	7.14	26.27	0.02	102.88	0.67	199.79	0.2368	1118
Données manquantes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.