



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,01	0,27	6,49	14,97	0,00	59,84	0,42	2,84	0,00	0,12	0,01	0,26	0,59	0,00	2,36	0,02	2,59	0,0000	1115
01:00	2,59	0,26	4,80	7,51	0,00	64,87	0,30	2,39	0,00	0,10	0,01	0,18	0,29	0,00	2,50	0,01	2,18	0,0000	1108
01:30	3,76	0,26	6,49	17,40	0,00	61,28	0,51	3,49	0,00	0,15	0,01	0,25	0,68	0,00	2,39	0,02	3,19	0,0000	1098
02:00	3,65	0,23	6,70	24,09	0,00	57,41	0,32	3,37	0,00	0,14	0,01	0,26	0,93	0,00	2,22	0,01	3,08	0,0000	1089
02:30	2,92	0,21	5,35	23,48	0,00	62,12	0,45	2,77	0,00	0,12	0,01	0,21	0,93	0,00	2,45	0,02	2,52	0,0000	1098
03:00	2,28	0,21	4,21	11,51	0,00	63,96	0,36	2,17	0,00	0,09	0,01	0,17	0,45	0,00	2,51	0,01	1,96	0,0000	1117
03:30	2,90	0,23	3,26	7,23	0,00	63,79	0,36	2,76	0,00	0,11	0,01	0,13	0,28	0,00	2,50	0,01	2,48	0,0000	1120
04:00	2,27	0,22	3,95	9,68	0,00	62,65	0,42	2,16	0,00	0,09	0,01	0,16	0,38	0,00	2,49	0,02	1,97	0,0000	1127
04:30	2,26	0,23	5,11	17,04	0,00	62,02	0,48	2,13	0,00	0,09	0,01	0,20	0,67	0,00	2,44	0,02	1,94	0,0000	1116
05:00	2,78	0,23	5,12	11,86	0,00	57,54	0,32	2,60	0,00	0,11	0,01	0,20	0,46	0,00	2,25	0,01	2,37	0,0000	1107
05:30	8,90	0,27	5,16	13,52	0,00	62,61	0,42	8,32	0,00	0,35	0,01	0,20	0,53	0,00	2,45	0,02	7,58	0,0000	1102
06:00	2,38	0,25	5,69	15,89	0,00	60,55	0,27	2,22	0,00	0,09	0,01	0,22	0,62	0,00	2,34	0,01	2,01	0,0000	1098
06:30	0,74	0,15	4,79	10,50	0,00	62,36	0,52	3,65	0,00	0,03	0,01	0,19	0,41	0,00	2,46	0,02	3,25	0,0000	1115
07:00	0,81	0,27	4,15	9,88	0,00	62,39	0,28	0,97	0,00	0,03	0,01	0,16	0,39	0,00	2,46	0,01	0,87	0,0000	1123
07:30	1,60	0,28	5,17	14,52	0,00	62,90	0,33	1,50	0,00	0,06	0,01	0,20	0,57	0,00	2,47	0,01	1,34	0,0000	1114
08:00	1,80	0,24	5,02	12,91	0,00	61,20	0,22	1,72	0,00	0,07	0,01	0,20	0,51	0,00	2,43	0,01	1,56	0,0000	1101
08:30	0,99	0,24	4,93	11,94	0,00	62,42	0,23	0,92	0,00	0,04	0,01	0,19	0,47	0,00	2,44	0,01	0,82	0,0000	1111
09:00	0,76	0,31	4,49	10,80	0,00	59,98	0,28	0,65	0,00	0,03	0,01	0,18	0,43	0,00	2,36	0,01	0,58	0,0000	1106
09:30	1,51	0,39	5,55	16,89	0,00	61,66	0,29	1,47	0,00	0,06	0,02	0,22	0,68	0,00	2,50	0,01	1,33	0,0000	1112
10:00	2,49	0,31	4,51	7,86	0,00	61,86	0,28	2,36	0,00	0,10	0,01	0,18	0,31	0,00	2,45	0,01	2,14	0,0000	1105
10:30	1,37	0,28	6,31	14,13	0,00	61,73	0,31	1,32	0,01	0,05	0,01	0,25	0,56	0,00	2,44	0,01	1,18	0,0004	1105
11:00	1,88	0,26	3,27	3,71	0,00	62,05	0,21	1,70	0,00	0,07	0,01	0,12	0,14	0,00	2,30	0,01	1,50	0,0000	1109
11:30	1,57	0,25	4,60	10,01	0,00	63,89	0,27	1,49	0,00	0,06	0,01	0,18	0,40	0,00	2,54	0,01	1,35	0,0000	1119
12:00	1,53	0,23	5,16	10,63	0,00	59,66	0,37	1,46	0,00	0,06	0,01	0,20	0,42	0,00	2,37	0,01	1,32	0,0000	1109
12:30	1,21	0,23	6,20	16,14	0,00	62,15	0,36	1,13	0,00	0,05	0,01	0,24	0,63	0,00	2,44	0,01	1,02	0,0000	1111
13:00	2,17	0,22	4,58	7,81	0,00	63,35	0,33	2,06	0,00	0,09	0,01	0,18	0,31	0,00	2,49	0,01	1,86	0,0000	1114
13:30	2,50	0,22	5,17	11,45	0,00	63,63	0,31	2,36	0,00	0,10	0,01	0,20	0,45	0,00	2,50	0,01	2,14	0,0000	1115
14:00	2,16	0,20	5,28	17,33	0,00	58,58	0,40	1,99	0,00	0,08	0,01	0,21	0,68	0,00	2,29	0,02	1,82	0,0000	1112
14:30	2,87	0,21	7,08	21,61	0,00	62,62	0,36	2,72	0,00	0,11	0,01	0,28	0,85	0,00	2,47	0,01	2,48	0,0000	1102
15:00	1,26	0,20	5,27	12,66	0,00	61,52	0,35	1,19	0,00	0,05	0,01	0,21	0,50	0,00	2,44	0,01	1,08	0,0000	1103
15:30	3,12	0,20	3,43	6,50	0,00	62,40	0,31	2,95	0,00	0,12	0,01	0,14	0,26	0,00	2,48	0,01	2,68	0,0000	1118
16:00	1,71	0,19	4,46	14,29	0,00	58,95	0,31	1,64	0,00	0,07	0,01	0,18	0,57	0,00	2,37	0,01	1,49	0,0000	1121
16:30	5,22	0,21	5,79	17,02	0,00	64,54	0,35	4,95	0,00	0,20	0,01	0,22	0,66	0,00	2,51	0,01	4,42	0,0000	1103
17:00	1,77	0,19	4,24	11,21	0,00	62,48	0,33	1,68	0,00	0,07	0,01	0,17	0,44	0,00	2,46	0,01	1,51	0,0000	1113
17:30	2,05	0,21	5,30	16,76	0,00	60,64	0,28	1,96	0,00	0,08	0,01	0,21	0,65	0,00	2,35	0,01	1,73	0,0000	1109
18:00	2,25	0,19	4,77	12,99	0,00	60,89	0,40	2,17	0,00	0,09	0,01	0,19	0,51	0,00	2,41	0,02	1,93	0,0000	1110
18:30	25,53	3,15	4,33	14,62	0,00	63,83	0,39	4,82	0,20	1,01	0,12	0,17	0,58	0,00	2,53	0,02	4,26	0,0081	1123
19:00	1,47	0,02	4,51	12,57	0,00	63,57	0,45	6,14	0,00	0,06	0,00	0,18	0,50	0,00	2,54	0,02	5,44	0,0000	1119
19:30	1,77	0,02	4,49	11,48	0,00	62,86	0,47	6,14	0,00	0,07	0,00	0,18	0,46	0,00	2,52	0,02	5,46	0,0000	1116
20:00	1,12	0,02	3,91	8,00	0,00	62,35	0,48	6,07	0,00	0,05	0,00	0,16	0,32	0,00	2,52	0,02	5,52	0,0000	1118
20:30	1,15	0,08	4,21	9,94	0,00	60,52	0,48	6,05	0,09	0,05	0,00	0,17	0,40	0,00	2,44	0,02	5,51	0,0036	1117
21:00	1,04	0,07	3,87	8,03	0,00	63,77	0,51	6,03	0,09	0,04	0,00	0,16	0,32	0,00	2,58	0,02	5,51	0,0036	1119
21:30	1,12	0,06	4,68	11,82	0,00	60,02	0,48	6,08	0,09	0,05	0,00	0,19	0,48	0,00	2,45	0,02	5,55	0,0037	1119
22:00	0,96	0,06	3,94	9,80	0,00	62,83	0,52	6,00	0,14	0,04	0,00	0,16	0,40	0,00	2,54	0,02	5,48	0,0057	1121
22:30	0,87	0,09	4,44	13,23	0,00	59,44	0,47	6,01	0,00	0,03	0,00	0,18	0,53	0,00	2,40	0,02	5,49	0,0000	1114
23:00	0,58	0,16	4,80	13,03	0,00	59,59	0,49	6,13	0,00	0,02	0,01	0,20	0,53	0,00	2,43	0,02	5,52	0,0000	1119
23:30	1,03	0,14	4,71	11,78	0,00	62,02	0,46	6,18	0,00	0,04	0,01	0,19	0,48	0,00	2,51	0,02	5,50	0,0000	1123
00:00	0,11	0,06	4,09	8,94	0,00	61,33	0,47	6,22	0,00	0,00	0,00	0,17	0,37	0,00	2,52	0,02	5,59	0,0000	1135
Min	0,11	0,02	3,26	3,71	0,00	57,41	0,21	0,65	0,00	0,00	0,00	0,12	0,14	0,00	2,22	0,01	0,58	0,0000	1089
Max	25,53	3,15	7,08	24,09	0,00	64,87	0,52	8,32	0,20	1,01	0,12	0,28	0,93	0,00	2,58	0,02	7,58	0,0081	1135
max 30 min	2,54	0,26	4,87	12,65	0,00	61,76	0,37	3,23	0,01	4,80	0,49	9,25	24,00	0,00	117,30	0,71	140,13	0,0252	1112
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,91					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	