

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S	
																			Foyer	
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C	
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		
Seuils min																			850	
00:30	0,46	0,03	6,80	19,73	0,00	60,32	0,44	6,18	0,78	0,02	0,00	0,28	0,81	0,00	2,48	0,02	5,60	0,0320	1141	
01:00	0,52	0,10	7,42	14,42	0,00	63,33	0,48	4,27	0,12	0,02	0,00	0,30	0,58	0,00	2,55	0,02	3,88	0,0050	1149	
01:30	2,27	0,22	4,44	4,76	0,01	62,23	0,58	2,19	0,15	0,09	0,01	0,18	0,19	0,00	2,51	0,02	2,00	0,0059	1160	
02:00	2,97	0,22	3,53	3,76	0,01	61,79	0,69	2,86	0,17	0,12	0,01	0,14	0,15	0,00	2,49	0,03	2,61	0,0069	1161	
02:30	2,63	0,23	3,49	3,55	0,01	64,69	0,55	2,47	0,21	0,10	0,01	0,14	0,14	0,00	2,55	0,02	2,25	0,0081	1150	
03:00	2,38	0,22	4,07	6,04	0,02	61,76	0,67	2,26	0,10	0,09	0,01	0,16	0,24	0,00	2,45	0,03	2,06	0,0039	1174	
03:30	2,85	0,25	5,85	13,26	0,01	56,79	0,55	2,71	0,09	0,11	0,01	0,23	0,53	0,00	2,26	0,02	2,48	0,0037	1154	
04:00	3,57	0,25	5,31	9,42	0,00	66,02	0,61	3,40	0,10	0,14	0,01	0,21	0,38	0,00	2,63	0,02	3,11	0,0038	1159	
04:30	3,89	0,24	5,82	11,44	0,02	59,18	0,74	3,74	0,11	0,16	0,01	0,23	0,46	0,00	2,38	0,03	3,41	0,0046	1157	
05:00	2,50	0,23	4,34	8,04	0,02	65,21	0,62	2,39	0,05	0,10	0,01	0,17	0,32	0,00	2,62	0,02	2,18	0,0019	1173	
05:30	3,80	0,24	5,07	11,76	0,03	59,68	0,55	3,66	0,05	0,15	0,01	0,20	0,47	0,00	2,40	0,02	3,34	0,0022	1161	
06:00	1,53	0,23	3,88	6,80	0,01	62,86	0,65	1,45	0,04	0,06	0,01	0,15	0,27	0,00	2,49	0,03	1,32	0,0017	1170	
06:30	1,56	0,11	4,62	10,52	0,02	61,40	0,53	4,23	0,07	0,06	0,00	0,18	0,42	0,00	2,46	0,02	3,87	0,0026	1150	
07:00	19,26	1,10	4,25	7,62	0,02	61,55	0,46	22,19	5,35	0,77	0,04	0,17	0,30	0,00	2,46	0,02	20,26	0,2139	1161	
07:30	2,95	0,27	5,15	13,45	0,01	62,24	0,84	2,77	1,31	0,12	0,01	0,20	0,53	0,00	2,44	0,03	2,52	0,0513	1135	
08:00	28,23	3,36	6,92	13,48	0,01	60,99	0,69	26,64	0,23	1,11	0,13	0,27	0,53	0,00	2,41	0,03	24,31	0,0090	1144	
08:30	3,37	0,40	5,00	8,43	0,01	62,33	0,84	3,16	0,38	0,13	0,02	0,20	0,33	0,00	2,44	0,03	2,89	0,0148	1142	
09:00	2,38	0,22	4,56	5,69	0,02	62,05	0,74	2,21	0,12	0,09	0,01	0,18	0,22	0,00	2,41	0,03	2,02	0,0048	1137	
09:30	4,93	0,23	6,04	11,57	0,01	61,57	0,73	4,67	0,06	0,20	0,01	0,24	0,46	0,00	2,44	0,03	4,26	0,0022	1155	
10:00	3,20	0,20	4,03	3,24	0,01	63,63	0,59	2,98	0,06	0,12	0,01	0,16	0,13	0,00	2,48	0,02	2,72	0,0023	1155	
10:30	3,18	0,21	4,42	6,19	0,01	60,36	0,81	2,96	2,22	0,12	0,01	0,17	0,24	0,00	2,35	0,03	2,70	0,0863	1159	
11:00	2,87	0,21	6,35	11,43	0,03	61,58	0,82	2,69	0,70	0,11	0,01	0,25	0,45	0,00	2,42	0,03	2,46	0,0273	1148	
11:30	2,52	0,22	5,34	8,17	0,03	62,43	0,80	2,35	0,07	0,10	0,01	0,21	0,32	0,00	2,44	0,03	2,15	0,0026	1144	
12:00	2,76	0,21	5,53	8,13	0,01	62,09	0,82	2,58	0,14	0,11	0,01	0,22	0,32	0,00	2,43	0,03	2,35	0,0055	1152	
12:30	2,14	0,21	5,16	9,67	0,00	57,19	0,71	2,00	0,23	0,08	0,01	0,20	0,38	0,00	2,24	0,03	1,83	0,0090	1144	
13:00	4,55	0,23	3,59	1,79	0,01	64,97	0,68	4,19	0,05	0,18	0,01	0,14	0,07	0,00	2,50	0,03	3,82	0,0020	1168	
13:30	3,16	0,23	4,03	4,52	0,00	60,88	0,76	2,87	0,04	0,12	0,01	0,15	0,17	0,00	2,31	0,03	2,60	0,0016	1154	
14:00	9,25	0,21	6,20	14,91	0,01	57,08	0,79	8,54	0,04	0,36	0,01	0,24	0,58	0,00	2,20	0,03	7,78	0,0016	1159	
14:30	2,93	0,20	6,00	10,97	0,00	66,06	0,83	2,73	0,22	0,11	0,01	0,23	0,42	0,00	2,54	0,03	2,46	0,0084	1156	
15:00	2,92	0,21	6,74	14,39	0,00	60,05	0,63	2,75	0,00	0,11	0,01	0,26	0,55	0,00	2,31	0,02	2,45	0,0000	1161	
15:30	3,10	0,21	9,84	20,19	0,00	65,76	0,65	2,91	0,00	0,12	0,01	0,38	0,79	0,00	2,57	0,03	2,64	0,0000	1146	
16:00	2,52	0,19	3,94	4,57	0,01	61,87	0,75	2,35	22,57	0,10	0,01	0,15	0,18	0,00	2,41	0,03	2,14	0,8786	1152	
16:30	1,77	0,20	5,01	11,32	0,00	54,11	0,71	1,68	27,26	0,07	0,01	0,20	0,45	0,00	2,13	0,03	1,52	1,0751	1135	
17:00	7,28	0,22	7,47	13,29	0,00	67,52	0,64	6,96	20,57	0,29	0,01	0,29	0,52	0,00	2,67	0,03	6,25	0,8121	1146	
17:30	2,13	0,20	5,73	10,33	0,01	64,13	0,82	2,01	18,63	0,08	0,01	0,22	0,41	0,00	2,52	0,03	1,83	0,7309	1162	
18:00	3,15	0,20	5,99	8,46	0,01	60,79	0,77	2,92	31,98	0,12	0,01	0,23	0,33	0,00	2,36	0,03	2,67	1,2422	1167	
18:30	1,03	0,08	3,93	5,43	0,01	61,64	0,53	4,06	53,76	0,04	0,00	0,15	0,21	0,00	2,36	0,02	3,70	2,0539	1140	
19:00	1,93	0,00	7,94	17,12	0,01	59,17	0,36	6,06	63,34	0,08	0,00	0,32	0,69	0,00	2,40	0,01	5,53	2,5674	1141	
19:30	2,31	0,00	5,26	11,35	0,01	66,73	0,34	5,97	65,75	0,09	0,00	0,21	0,45	0,00	2,65	0,01	5,45	2,6141	1150	
20:00	2,03	0,00	5,79	13,03	0,02	59,78	0,36	5,98	64,79	0,08	0,00	0,23	0,52	0,00	2,38	0,01	5,46	2,5831	1139	
20:30	1,91	0,00	7,22	15,32	0,02	63,12	0,32	5,85	68,19	0,07	0,00	0,28	0,59	0,00	2,45	0,01	5,34	2,6443	1119	
21:00	1,56	0,00	11,40	25,70	0,02	57,90	0,36	5,86	66,99	0,06	0,00	0,45	1,01	0,00	2,27	0,01	5,35	2,6239	1101	
21:30	2,41	0,00	7,64	15,64	0,01	61,78	0,37	6,06	57,74	0,10	0,00	0,31	0,63	0,00	2,47	0,01	5,49	2,3117	1130	
22:00	1,06	0,00	5,87	10,96	0,01	62,89	0,41	5,89	50,82	0,04	0,00	0,23	0,43	0,00	2,46	0,02	5,36	1,9871	1147	
22:30	2,21	0,00	4,34	6,06	0,01	63,82	0,33	5,88	38,31	0,09	0,00	0,17	0,24	0,00	2,50	0,01	5,37	1,5032	1137	
23:00	2,49	0,00	3,34	4,24	0,01	59,61	0,34	5,92	33,77	0,10	0,00	0,13	0,17	0,00	2,36	0,01	5,41	1,3346	1136	
23:30	2,58	0,01	3,14	4,38	0,00	60,90	0,37	5,85	26,04	0,10	0,00	0,12	0,17	0,00	2,38	0,01	5,34	1,0188	1121	
00:00	1,90	0,00	1,99	1,63	0,03	63,10	0,35	5,95	23,78	0,08	0,00	0,08	0,06	0,00	2,51	0,01	5,43	0,9454	1130	
Min	0,46	0,00	1,99	1,63	0,03	54,11	0,32	1,45	0,00	0,02	0,00	0,08	0,06	0,00	2,13	0,01	1,32	0,0000	1101	
Max	28,23	3,36	11,40	25,70	0,03	67,52	0,84	26,64	68,19	1,11	0,13	0,45	1,01	0,00	2,67	0,03	24,31	2,6443	1174	
Moyenne des 24 heures	3,64	0,25	5,41	9,92	0,01	61,81	0,60	4,29	15,57	6,89	0,46	10,24	18,80	0,02	116,93	1,14	207,98	29,4511	1149	
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3													

[illegible]**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.