

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6.56	24.64	66.45	0.31	0.10	0.00	0.31	0.03	1.16	3.12	0.01	0.00	0.00	1137	
01:00	6.40	20.15	68.18	0.28	0.12	0.00	0.29	0.05	0.92	3.10	0.01	0.01	0.00	1149	
01:30	5.68	18.34	67.33	0.27	0.07	0.00	0.26	0.03	0.84	3.08	0.01	0.00	0.00	1145	
02:00	5.69	19.54	66.20	0.27	0.09	0.00	0.26	0.03	0.89	3.02	0.01	0.00	0.00	1133	
02:30	7.60	26.48	62.06	0.28	0.13	0.00	0.34	0.04	1.19	2.78	0.01	0.01	0.00	1106	
03:00	5.11	23.76	68.48	0.27	0.11	0.00	0.23	0.08	1.09	3.13	0.01	0.00	0.00	1148	
03:30	5.51	35.97	65.19	0.41	0.10	0.00	0.25	1.08	1.65	2.99	0.02	0.00	0.00	1141	
04:00	5.40	34.67	70.97	0.30	0.11	0.00	0.24	0.06	1.55	3.18	0.01	0.00	0.00	1138	
04:30	6.62	29.16	62.93	0.30	0.12	0.00	0.30	0.02	1.32	2.85	0.01	0.01	0.00	1130	
05:00	6.31	43.56	67.05	0.29	0.10	0.00	0.28	0.05	1.94	2.99	0.01	0.00	0.00	1131	
05:30	4.63	36.29	69.22	0.29	0.11	0.00	0.21	0.03	1.66	3.17	0.01	0.01	0.00	1133	
06:00	5.13	36.06	67.59	0.31	0.11	0.00	0.24	0.06	1.68	3.14	0.01	0.00	0.00	1136	
06:30	6.61	33.61	67.21	0.31	0.12	0.00	0.31	0.04	1.58	3.15	0.01	0.01	0.00	1131	
07:00	5.13	16.71	67.41	0.28	0.17	0.00	0.24	0.03	0.78	3.13	0.01	0.01	0.00	1142	
07:30	5.24	19.83	56.24	0.07	0.25	0.00	0.25	0.08	0.94	2.65	0.00	0.01	0.00	1126	
08:00	7.52	28.44	58.60	0.07	0.24	0.00	0.35	0.05	1.34	2.77	0.00	0.01	0.00	1121	
08:30	8.38	32.89	54.76	0.07	0.26	0.00	0.40	0.16	1.56	2.60	0.00	0.01	0.00	1119	
09:00	8.45	24.00	56.23	0.07	0.25	0.00	0.39	0.07	1.10	2.59	0.00	0.01	0.00	1123	
09:30	7.05	22.86	58.07	0.07	0.22	0.00	0.33	0.04	1.08	2.74	0.00	0.01	0.00	1116	
10:00	7.08	24.13	57.31	0.07	0.24	0.00	0.33	0.04	1.12	2.67	0.00	0.01	0.00	1098	
10:30	8.09	27.60	54.28	0.07	0.23	0.00	0.37	0.14	1.28	2.51	0.00	0.01	0.00	1122	
11:00	8.64	21.82	60.49	0.07	0.24	0.00	0.40	0.04	1.01	2.79	0.00	0.01	0.00	1114	
11:30	7.73	15.67	59.02	0.07	0.25	0.00	0.36	0.07	0.74	2.77	0.00	0.01	0.00	1121	
12:00	5.93	10.04	59.10	0.07	0.25	0.00	0.28	0.09	0.47	2.76	0.00	0.01	0.00	1121	
12:30	4.39	4.36	56.24	0.07	0.28	0.00	0.20	0.06	0.20	2.54	0.00	0.01	0.00	1104	
13:00	7.58	12.14	56.64	0.07	0.24	0.00	0.34	0.07	0.55	2.56	0.00	0.01	0.00	1116	
13:30	8.87	18.81	59.57	0.07	0.28	0.00	0.41	0.08	0.86	2.73	0.00	0.01	0.00	1126	
14:00	6.33	6.02	55.72	0.07	0.32	0.00	0.27	0.09	0.25	2.35	0.00	0.01	0.00	1114	
14:30	8.88	22.58	59.50	0.07	0.32	0.00	0.42	0.07	1.06	2.79	0.00	0.02	0.00	1121	
15:00	10.54	27.80	58.08	0.07	0.26	0.00	0.48	0.07	1.27	2.66	0.00	0.01	0.00	1094	
15:30	8.57	19.79	58.22	0.07	0.27	0.00	0.39	0.07	0.90	2.64	0.00	0.01	0.00	1090	
16:00	6.04	14.06	58.04	0.07	0.30	0.00	0.28	0.07	0.65	2.68	0.00	0.01	0.00	1114	
16:30	6.16	14.09	58.22	0.07	0.28	0.00	0.28	0.06	0.65	2.69	0.00	0.01	0.00	1113	
17:00	6.50	16.50	56.93	0.07	0.31	0.00	0.30	0.08	0.77	2.65	0.00	0.01	0.00	1122	
17:30	7.42	17.85	59.26	0.07	0.31	0.00	0.34	0.08	0.82	2.73	0.00	0.01	0.00	1134	
18:00	6.79	19.46	60.79	0.15	0.23	0.10	0.32	0.06	0.92	2.89	0.01	0.01	0.00	1126	
18:30	7.15	18.26	67.66	0.25	0.14	0.22	0.33	0.07	0.84	3.11	0.01	0.01	0.01	1121	
19:00	8.03	18.72	66.14	0.21	0.12	0.16	0.37	0.06	0.87	3.06	0.01	0.01	0.01	1118	
19:30	8.04	12.78	57.96	0.07	0.17	0.00	0.37	0.06	0.59	2.68	0.00	0.01	0.00	1099	
20:00	6.75	12.67	56.22	0.07	0.23	0.00	0.32	0.07	0.61	2.69	0.00	0.01	0.00	1145	
20:30	6.50	14.54	58.86	0.07	0.15	0.00	0.30	0.05	0.68	2.73	0.00	0.01	0.00	1114	
21:00	8.22	17.46	57.37	0.07	0.17	0.00	0.39	0.05	0.82	2.70	0.00	0.01	0.00	1128	
21:30	7.02	15.06	63.42	0.19	0.18	0.08	0.32	0.08	0.69	2.92	0.01	0.01	0.00	1114	
22:00	7.50	21.51	67.11	0.26	0.15	0.09	0.34	0.08	0.98	3.07	0.01	0.01	0.00	1137	
22:30	7.12	19.84	65.96	0.25	0.19	0.09	0.33	0.05	0.92	3.06	0.01	0.01	0.00	1125	
23:00	6.46	16.17	66.34	0.26	0.15	0.09	0.30	0.06	0.74	3.05	0.01	0.01	0.00	1122	
23:30	6.54	16.98	66.42	0.29	0.18	0.09	0.30	0.09	0.79	3.07	0.01	0.01	0.00	1133	
00:00	6.66	16.63	69.79	0.26	0.16	0.10	0.31	0.05	0.77	3.23	0.01	0.01	0.00	1139	
min	4,39	4,36	54,28	0,07	0,07	0,00	0,20	0,02	0,20	2,35	0,00	0,00	0,00	1090	
max	10,54	43,56	70,97	0,41	0,32	0,22	0,48	1,08	1,94	3,23	0,02	0,02	0,01	1149	
moyenne	6,89	21,26	61,89	0,17	0,20	0,02								1125	
Total							15,26	10,29	47,08	137,00	0,37	0,43	0,05		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,64			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.