

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.02	31.61	67.12	0.24	0.20	0.34	0.21	0.08	1.35	2.87	0.01	0.01	0.01	1126
01:00	4.60	33.48	67.03	0.23	0.17	0.31	0.20	0.11	1.44	2.88	0.01	0.01	0.01	1141
01:30	3.22	22.55	67.16	0.24	0.24	0.28	0.14	0.08	0.97	2.90	0.01	0.01	0.01	1129
02:00	4.59	48.76	66.43	0.23	0.19	0.38	0.20	0.10	2.16	2.94	0.01	0.01	0.02	1127
02:30	4.23	39.11	69.73	0.26	0.19	0.39	0.18	0.09	1.71	3.05	0.01	0.01	0.02	1129
03:00	3.21	18.78	62.81	0.22	0.20	0.25	0.14	0.09	0.81	2.70	0.01	0.01	0.01	1152
03:30	5.61	35.21	117.78	2.57	0.20	0.79	0.25	0.98	1.55	5.19	0.11	0.01	0.03	1140
04:00	5.14	35.25	41.67	0.22	0.18	0.17	0.22	0.09	1.54	1.82	0.01	0.01	0.01	1137
04:30	4.09	15.39	62.44	0.24	0.26	0.19	0.17	0.08	0.66	2.66	0.01	0.01	0.01	1153
05:00	4.52	24.31	61.11	0.22	0.24	0.25	0.20	0.09	1.06	2.65	0.01	0.01	0.01	1148
05:30	5.73	35.14	62.55	0.23	0.20	0.26	0.25	0.07	1.55	2.76	0.01	0.01	0.01	1135
06:00	4.87	22.61	60.17	0.22	0.29	0.30	0.21	0.12	0.98	2.62	0.01	0.01	0.01	1155
06:30	6.66	32.54	62.23	0.24	0.18	0.30	0.29	0.08	1.43	2.74	0.01	0.01	0.01	1135
07:00	9.85	24.93	53.69	0.69	0.28	1.10	0.45	0.09	1.14	2.45	0.03	0.01	0.05	1126
07:30	6.03	11.04	52.37	0.80	0.29	1.30	0.28	0.09	0.51	2.40	0.04	0.01	0.06	1132
08:00	4.96	14.87	55.11	0.79	0.34	1.29	0.23	0.12	0.68	2.52	0.04	0.02	0.06	1142
08:30	7.38	28.64	49.74	0.78	0.36	1.28	0.35	0.09	1.35	2.35	0.04	0.02	0.06	1141
09:00	10.74	22.21	52.20	1.37	0.28	2.34	0.50	0.17	1.03	2.41	0.06	0.01	0.11	1124
09:30	6.71	18.09	51.38	4.26	0.33	10.67	0.31	0.17	0.83	2.35	0.19	0.01	0.49	1141
10:00	4.87	37.59	63.09	6.27	0.38	12.71	0.23	0.12	1.75	2.94	0.29	0.02	0.59	1144
10:30	4.61	35.63	50.75	4.17	0.31	10.26	0.21	0.12	1.63	2.32	0.19	0.01	0.47	1119
11:00	4.14	15.07	35.00	5.67	0.28	12.80	0.16	0.11	0.59	1.38	0.22	0.01	0.50	1133
11:30	2.99	3.55	37.87	3.14	0.32	5.29	0.12	0.18	0.14	1.50	0.12	0.01	0.21	1116
12:00	3.46	6.33	32.02	9.31	0.32	20.44	0.13	0.10	0.24	1.23	0.36	0.01	0.78	1127
12:30	6.15	8.72	25.10	6.42	0.31	14.28	0.24	0.08	0.34	0.97	0.25	0.01	0.55	1131
13:00	8.98	6.67	41.67	2.39	0.29	5.06	0.35	0.07	0.26	1.64	0.09	0.01	0.20	1111
13:30	4.37	3.06	50.16	4.02	0.24	19.51	0.17	0.06	0.12	1.93	0.15	0.01	0.75	1103
14:00	5.09	7.62	63.70	0.26	0.23	14.54	0.19	0.08	0.28	2.34	0.01	0.01	0.53	1110
14:30	8.23	13.05	57.78	0.29	0.14	2.86	0.30	0.04	0.48	2.13	0.01	0.01	0.11	1109
15:00	6.65	8.81	69.20	0.22	0.14	5.14	0.27	0.07	0.36	2.84	0.01	0.01	0.21	1135
15:30	4.62	4.31	60.24	0.23	0.19	2.29	0.19	0.06	0.18	2.52	0.01	0.01	0.10	1135
16:00	5.03	5.92	65.78	0.21	0.17	3.47	0.22	0.10	0.25	2.81	0.01	0.01	0.15	1148
16:30	5.39	8.71	61.31	0.24	0.19	7.88	0.23	0.09	0.37	2.61	0.01	0.01	0.34	1145
17:00	4.43	8.20	60.40	0.21	0.21	1.34	0.19	0.11	0.35	2.57	0.01	0.01	0.06	1181
17:30	5.21	16.72	60.64	0.22	0.19	2.86	0.23	0.07	0.75	2.71	0.01	0.01	0.13	1165
18:00	5.55	10.38	63.36	0.24	0.21	0.90	0.23	0.12	0.44	2.67	0.01	0.01	0.04	1145
18:30	4.08	8.28	60.96	0.25	0.17	3.79	0.17	0.08	0.34	2.53	0.01	0.01	0.16	1144
19:00	5.75	10.59	54.23	3.10	0.21	7.39	0.26	0.10	0.47	2.42	0.14	0.01	0.33	1129
19:30	6.07	9.27	54.12	0.28	0.23	0.26	0.27	0.08	0.42	2.43	0.01	0.01	0.01	1139
20:00	10.96	16.58	61.47	0.16	0.24	0.27	0.50	0.08	0.75	2.78	0.01	0.01	0.01	1149
20:30	10.11	11.67	61.84	0.25	0.21	0.27	0.42	0.05	0.49	2.58	0.01	0.01	0.01	1127
21:00	14.35	15.64	60.69	0.22	0.23	0.23	0.59	0.06	0.64	2.50	0.01	0.01	0.01	1144
21:30	6.97	5.53	67.02	0.25	0.24	0.28	0.29	0.09	0.23	2.82	0.01	0.01	0.01	1177
22:00	5.67	5.62	58.36	0.23	0.22	0.35	0.24	0.12	0.24	2.51	0.01	0.01	0.02	1130
22:30	5.98	20.45	61.75	0.57	0.28	0.41	0.28	0.08	0.95	2.87	0.03	0.01	0.02	1135
23:00	5.06	12.84	60.68	0.22	0.21	0.40	0.22	0.09	0.56	2.66	0.01	0.01	0.02	1118
23:30	5.09	13.44	65.79	0.25	0.22	0.39	0.22	0.08	0.58	2.83	0.01	0.01	0.02	1148
00:00	4.84	17.47	60.56	0.22	0.22	0.45	0.22	0.09	0.78	2.69	0.01	0.01	0.02	1149
min	2,99	3,06	25,10	0,16	0,14	0,17	0,12	0,04	0,12	0,97	0,01	0,01	0,01	1103
max	14,35	48,76	117,78	9,31	0,38	20,44	0,59	0,98	2,16	5,19	0,36	0,02	0,78	1181
moyenne	5,87	17,96	58,51	1,32	0,24	3,71								1137
Total							12,13	22,19	37,73	121,00	2,67	0,49	7,35	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	8,96			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.