

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.94	17.12	70.62	0.34	0.30	0.22	0.37	0.06	0.80	3.29	0.02	0.01	0.01	1133	
01:00	7.71	19.74	64.65	0.36	0.32	0.22	0.36	0.07	0.91	2.99	0.02	0.01	0.01	1139	
01:30	3.35	2.32	61.62	0.34	0.33	0.17	0.16	0.05	0.11	2.89	0.02	0.02	0.01	1151	
02:00	3.94	21.93	58.32	0.37	0.30	0.10	0.18	0.07	1.02	2.70	0.02	0.01	0.00	1128	
02:30	6.93	25.31	64.40	0.39	0.39	0.11	0.31	0.08	1.15	2.92	0.02	0.02	0.00	1136	
03:00	6.50	15.67	61.23	0.38	0.36	0.10	0.30	0.06	0.72	2.80	0.02	0.02	0.00	1162	
03:30	6.21	15.11	61.02	0.35	0.30	0.10	0.28	0.06	0.69	2.77	0.02	0.01	0.00	1154	
04:00	5.17	12.91	63.05	0.34	0.41	0.10	0.24	0.07	0.59	2.89	0.02	0.02	0.00	1148	
04:30	5.27	16.13	62.27	0.30	0.35	0.10	0.24	0.07	0.73	2.83	0.01	0.02	0.00	1130	
05:00	5.29	11.70	64.52	0.30	0.33	0.11	0.24	0.08	0.53	2.91	0.01	0.01	0.00	1113	
05:30	7.42	14.00	69.85	0.29	0.35	0.10	0.33	0.09	0.62	3.10	0.01	0.02	0.00	1133	
06:00	6.86	10.67	64.79	0.29	0.40	0.10	0.31	0.08	0.49	2.97	0.01	0.02	0.00	1170	
06:30	6.70	13.02	67.54	0.32	0.37	0.10	0.30	0.06	0.59	3.07	0.01	0.02	0.00	1133	
07:00	7.04	12.95	65.69	0.28	0.38	0.14	0.32	0.07	0.59	2.98	0.01	0.02	0.01	1130	
07:30	4.92	2.81	51.12	0.21	0.36	0.25	0.23	0.38	0.13	2.36	0.01	0.02	0.01	1159	
08:00	4.47	6.18	49.92	0.21	0.34	0.25	0.21	0.03	0.29	2.30	0.01	0.02	0.01	1146	
08:30	6.01	10.24	62.01	0.21	0.33	0.25	0.28	0.05	0.47	2.85	0.01	0.02	0.01	1139	
09:00	6.76	8.90	60.41	0.34	0.42	0.17	0.30	0.06	0.40	2.70	0.02	0.02	0.01	1151	
09:30	6.26	7.90	69.86	0.42	0.45	0.10	0.27	0.05	0.34	3.04	0.02	0.02	0.00	1118	
10:00	5.77	4.29	66.51	0.69	0.44	0.16	0.25	0.09	0.19	2.91	0.03	0.02	0.01	1115	
10:30	7.65	5.26	66.69	0.46	0.54	0.24	0.32	0.12	0.22	2.78	0.02	0.02	0.01	1069	
11:00	8.26	5.45	68.55	0.36	0.47	0.24	0.35	0.06	0.23	2.92	0.02	0.02	0.01	1130	
11:30	7.29	3.90	63.57	0.37	0.54	0.26	0.29	0.08	0.16	2.54	0.01	0.02	0.01	1074	
12:00	5.38	2.73	67.85	0.35	0.45	0.24	0.23	0.10	0.12	2.89	0.01	0.02	0.01	1107	
12:30	4.40	3.27	69.20	0.29	0.46	0.34	0.19	0.09	0.14	3.05	0.01	0.02	0.01	1117	
13:00	7.62	11.73	70.47	0.27	0.41	0.38	0.34	0.07	0.53	3.17	0.01	0.02	0.02	1141	
13:30	6.15	6.93	67.15	0.26	0.50	0.39	0.28	0.06	0.31	3.01	0.01	0.02	0.02	1129	
14:00	10.24	17.67	63.36	0.31	0.52	0.38	0.46	0.11	0.80	2.84	0.01	0.02	0.02	1126	
14:30	7.32	8.09	70.35	0.29	0.46	0.38	0.33	0.10	0.37	3.20	0.01	0.02	0.02	1140	
15:00	5.84	11.18	64.48	0.24	0.43	0.37	0.27	0.09	0.52	2.99	0.01	0.02	0.02	1140	
15:30	6.33	17.09	67.41	0.26	0.47	0.37	0.29	0.12	0.79	3.11	0.01	0.02	0.02	1126	
16:00	6.14	10.64	68.18	0.29	0.45	0.43	0.29	0.08	0.50	3.19	0.01	0.02	0.02	1121	
16:30	4.92	9.30	66.78	0.25	0.48	0.49	0.23	0.08	0.43	3.08	0.01	0.02	0.02	1122	
17:00	5.14	9.40	64.78	0.26	0.48	0.49	0.24	0.08	0.44	3.00	0.01	0.02	0.02	1119	
17:30	5.21	9.45	68.23	0.31	0.48	0.49	0.24	0.12	0.44	3.20	0.01	0.02	0.02	1124	
18:00	7.09	19.45	67.48	0.26	0.40	0.49	0.33	0.18	0.91	3.16	0.01	0.02	0.02	1121	
18:30	8.03	35.48	68.90	0.26	0.45	0.45	0.37	0.08	1.63	3.17	0.01	0.02	0.02	1123	
19:00	7.86	32.27	54.94	0.29	0.40	0.37	0.37	0.12	1.51	2.57	0.01	0.02	0.02	1112	
19:30	6.71	21.79	56.29	0.29	0.37	0.39	0.32	0.08	1.03	2.66	0.01	0.02	0.02	1140	
20:00	5.76	11.32	51.93	0.29	0.35	0.39	0.27	0.10	0.53	2.45	0.01	0.02	0.02	1132	
20:30	5.21	9.10	51.98	0.29	0.40	0.39	0.25	0.13	0.43	2.46	0.01	0.02	0.02	1115	
21:00	7.58	15.26	55.47	0.29	0.42	0.39	0.36	0.10	0.72	2.62	0.01	0.02	0.02	1108	
21:30	9.53	13.84	54.27	0.30	0.41	0.39	0.44	0.07	0.65	2.53	0.01	0.02	0.02	1111	
22:00	7.88	13.86	61.01	0.32	0.48	0.37	0.36	0.09	0.63	2.79	0.01	0.02	0.02	1122	
22:30	7.69	16.30	62.84	0.28	0.46	0.35	0.35	0.07	0.74	2.85	0.01	0.02	0.02	1130	
23:00	8.20	13.67	60.99	0.26	0.51	0.24	0.38	0.06	0.64	2.83	0.01	0.02	0.01	1126	
23:30	5.82	7.61	62.72	0.30	0.55	0.26	0.26	0.14	0.34	2.83	0.01	0.02	0.01	1140	
00:00	6.53	9.44	57.92	0.26	0.51	0.25	0.30	0.10	0.43	2.63	0.01	0.02	0.01	1134	
min	3,35	2,32	49,92	0,21	0,30	0,10	0,16	0,03	0,11	2,30	0,01	0,01	0,00	1069	
max	10,24	35,48	70,62	0,69	0,55	0,49	0,46	0,38	1,63	3,29	0,03	0,02	0,02	1170	
moyenne	6,51	12,52	63,19	0,31	0,42	0,28								1129	
Total							14,19	12,84	27,52	137,76	0,68	0,91	0,60		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,85			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.