



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,60	0,19	7,15	5,65	0,22	61,29	0,08	0,00	0,05	0,20	0,01	0,32	0,25	0,01	2,70	0,00	0,00	0,0020	1151
01:00	4,26	0,20	5,15	4,67	0,22	58,95	0,09	0,00	0,03	0,19	0,01	0,23	0,21	0,01	2,64	0,00	0,00	0,0014	1138
01:30	4,28	0,21	5,74	18,50	0,25	57,09	0,08	0,00	0,24	0,20	0,01	0,26	0,85	0,01	2,62	0,00	0,00	0,0112	1148
02:00	5,07	0,24	7,07	21,98	0,31	57,00	0,09	0,00	0,30	0,24	0,01	0,33	1,02	0,01	2,65	0,00	0,00	0,0140	1140
02:30	4,38	0,27	6,57	14,22	0,35	59,94	0,06	0,00	0,10	0,20	0,01	0,30	0,66	0,02	2,77	0,00	0,00	0,0047	1141
03:00	4,54	0,32	7,97	20,72	0,44	61,01	0,10	0,00	0,31	0,21	0,01	0,36	0,94	0,02	2,77	0,00	0,00	0,0139	1128
03:30	6,08	0,34	7,92	21,24	0,47	57,54	0,07	0,00	0,40	0,27	0,02	0,36	0,96	0,02	2,59	0,00	0,00	0,0180	1126
04:00	5,28	0,30	8,08	16,23	0,41	58,68	0,11	0,00	0,32	0,25	0,01	0,38	0,76	0,02	2,76	0,01	0,00	0,0153	1150
04:30	6,45	0,34	5,44	5,45	0,49	58,16	0,10	0,00	0,47	0,30	0,02	0,25	0,25	0,02	2,68	0,00	0,00	0,0218	1137
05:00	6,38	0,31	3,72	3,54	0,64	59,67	0,20	0,00	0,62	0,28	0,01	0,16	0,15	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0270	1141
05:30	3,68	0,20	5,34	16,97	0,64	65,85	0,30	0,00	1,14	0,15	0,01	0,22	0,71	0,03	2,77	0,01	0,00	0,0478	1137
06:00	4,40	0,19	7,19	7,88	0,62	70,31	0,39	0,00	1,13	0,18	0,01	0,30	0,33	0,03	2,94	0,02	0,00	0,0472	1134
06:30	6,30	0,19	3,96	4,76	0,56	65,06	0,34	0,00	2,81	0,27	0,01	0,17	0,20	0,02	2,75	0,01	0,00	0,1188	1143
07:00	5,79	0,30	5,46	8,67	0,42	59,34	0,22	0,00	6,89	0,26	0,01	0,25	0,39	0,02	2,70	0,01	0,00	0,3133	1133
07:30	4,65	0,34	5,41	9,63	0,49	58,94	0,18	0,00	7,86	0,21	0,02	0,25	0,44	0,02	2,69	0,01	0,00	0,3591	1131
08:00	5,29	0,34	5,27	7,63	0,49	57,15	0,17	0,00	6,10	0,24	0,02	0,24	0,35	0,02	2,61	0,01	0,00	0,2791	1118
08:30	5,66	0,29	4,87	4,65	0,39	57,03	0,21	0,00	4,51	0,27	0,01	0,23	0,22	0,02	2,69	0,01	0,00	0,2121	1147
09:00	6,04	0,21	6,70	6,55	0,23	59,61	0,18	0,00	2,60	0,28	0,01	0,31	0,30	0,01	2,73	0,01	0,00	0,1191	1114
09:30	7,47	0,13	6,56	11,34	0,11	59,63	0,17	0,00	2,70	0,34	0,01	0,30	0,51	0,01	2,68	0,01	0,00	0,1216	1117
10:00	5,54	0,09	5,40	13,41	0,03	50,28	0,16	0,00	2,25	0,25	0,00	0,24	0,61	0,00	2,28	0,01	0,00	0,1020	1103
10:30	5,32	0,07	9,79	17,67	0,00	59,42	0,15	0,00	2,46	0,24	0,00	0,43	0,78	0,00	2,64	0,01	0,00	0,1093	1101
11:00	6,01	0,07	6,14	5,49	0,00	63,48	0,18	0,00	1,51	0,27	0,00	0,27	0,25	0,00	2,83	0,01	0,00	0,0675	1104
11:30	4,64	0,07	4,61	5,83	0,00	54,78	0,17	0,00	1,06	0,21	0,00	0,20	0,26	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0469	1098
12:00	4,19	0,07	6,04	10,23	0,00	60,02	0,17	0,00	1,52	0,19	0,00	0,27	0,46	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0692	1112
12:30	4,15	0,07	12,78	25,16	0,00	56,84	0,17	0,00	1,50	0,19	0,00	0,58	1,15	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0683	1105
13:00	18,24	0,07	18,46	36,26	0,00	53,95	0,15	0,00	1,77	0,83	0,00	0,84	1,66	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0810	1093
13:30	5,58	0,07	16,36	21,35	0,00	62,94	0,19	0,00	1,41	0,25	0,00	0,73	0,96	0,00	2,82	0,01	0,00	0,0630	1086
14:00	4,61	0,07	12,46	13,57	0,00	53,78	0,20	0,00	1,27	0,21	0,00	0,55	0,60	0,00	2,40	0,01	0,00	0,0565	1106
14:30	4,53	0,07	6,73	3,76	0,00	61,42	0,18	0,00	0,81	0,21	0,00	0,31	0,17	0,00	2,79	0,01	0,00	0,0366	1099
15:00	6,19	0,07	5,36	3,77	0,00	61,08	0,21	0,00	0,99	0,29	0,00	0,25	0,17	0,00	2,81	0,01	0,00	0,0457	1111
15:30	7,85	0,07	5,74	9,01	0,00	59,02	0,20	0,00	1,31	0,37	0,00	0,27	0,42	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0614	1133
16:00	8,34	0,11	7,02	26,94	0,00	57,93	0,24	0,00	1,85	0,37	0,01	0,31	1,20	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0825	1120
16:30	14,26	0,19	4,48	17,19	0,00	64,33	0,23	0,00	1,40	0,65	0,01	0,20	0,78	0,00	2,91	0,01	0,00	0,0632	1129
17:00	4,54	0,19	6,62	18,72	0,00	68,99	0,15	0,00	1,19	0,20	0,01	0,29	0,81	0,00	2,98	0,01	0,00	0,0513	1113
17:30	6,77	0,19	10,67	19,03	0,00	70,06	0,22	0,00	1,06	0,29	0,01	0,45	0,81	0,00	2,97	0,01	0,00	0,0448	1131
18:00	5,56	0,17	5,61	6,05	0,00	65,09	0,19	0,00	1,08	0,24	0,01	0,24	0,26	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0459	1135
18:30	6,16	0,19	3,70	4,48	0,00	66,05	0,16	0,00	0,98	0,26	0,01	0,15	0,19	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0408	1138
19:00	4,11	0,08	4,33	6,87	0,00	53,65	0,24	0,00	0,71	0,19	0,00	0,20	0,32	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0326	1144
19:30	3,20	0,13	5,21	5,93	0,11	58,60	0,20	0,00	0,70	0,15	0,01	0,24	0,28	0,01	2,72	0,01	0,00	0,0327	1138
20:00	4,54	0,17	5,35	3,81	0,19	59,26	0,19	0,00	0,58	0,21	0,01	0,25	0,18	0,01	2,74	0,01	0,00	0,0267	1116
20:30	3,26	0,19	5,73	3,92	0,23	56,00	0,17	0,00	0,38	0,15	0,01	0,26	0,18	0,01	2,54	0,01	0,00	0,0172	1120
21:00	5,82	0,20	6,52	5,90	0,23	52,12	0,23	0,00	0,40	0,26	0,01	0,30	0,27	0,01	2,36	0,01	0,00	0,0181	1125
21:30	1,80	0,23	5,67	2,62	0,28	57,41	0,19	0,00	0,36	0,08	0,01	0,25	0,12	0,01	2,54	0,01	0,00	0,0159	1137
22:00	1,71	0,27	6,30	4,14	0,35	61,68	0,21	0,00	0,38	0,07	0,01	0,27	0,18	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0164	1138
22:30	1,70	0,32	6,49	3,44	0,44	59,68	0,22	0,00	0,29	0,08	0,01	0,29	0,15	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0126	1133
23:00	1,92	0,31	4,90	3,42	0,44	49,64	0,20	0,00	0,17	0,09	0,01	0,22	0,15	0,02	2,24	0,01	0,00	0,0077	1140
23:30	2,83	0,35	3,70	1,74	0,53	58,93	0,23	0,00	0,15	0,13	0,02	0,17	0,08	0,02	2,68	0,01	0,00	0,0068	1130
00:00	27,67	0,40	7,55	14,13	0,58	56,32	0,23	0,00	0,33	1,31	0,02	0,36	0,67	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0156	1153
Min	1,70	0,07	3,70	1,74	0,00	49,64	0,06	0,00	0,03	0,07	0,00	0,15	0,08	0,00	2,24	0,00	0,00	0,0014	1086
Max	27,67	0,40	18,46	36,26	0,64	70,31	0,39	0,00	7,86	1,31	0,02	0,84	1,66	0,03	2,98	0,02	0,00	0,3591	1153
Commentaires	5,87	0,20	6,78	10,92	0,23	59,48	0,18	0,00	1,43	12,73	0,42	14,63	23,61	0,50	128,14	0,39	0,00	3,0855	1126
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.