

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.80	6.65	69.97	0.25	0.17	0.48	0.21	0.05	0.29	3.03	0.01	0.01	0.02	1137
01:00	4.03	10.01	69.04	0.25	0.14	0.50	0.18	0.10	0.44	3.03	0.01	0.01	0.02	1123
01:30	5.82	23.07	61.32	0.36	0.19	0.48	0.26	0.09	1.05	2.78	0.02	0.01	0.02	1123
02:00	4.89	13.87	68.52	0.26	0.15	0.50	0.22	0.07	0.61	3.03	0.01	0.01	0.02	1127
02:30	5.92	16.06	65.64	0.24	0.15	0.49	0.27	0.08	0.73	3.00	0.01	0.01	0.02	1135
03:00	9.32	29.10	60.05	0.33	0.17	0.48	0.42	0.10	1.30	2.69	0.01	0.01	0.02	1129
03:30	6.88	16.61	68.06	0.24	0.15	0.47	0.30	0.04	0.72	2.96	0.01	0.01	0.02	1136
04:00	6.28	22.57	61.63	0.23	0.18	0.41	0.28	0.04	1.00	2.72	0.01	0.01	0.02	1142
04:30	5.61	19.66	74.09	0.33	0.13	0.38	0.25	0.05	0.87	3.28	0.01	0.01	0.02	1146
05:00	4.87	20.96	65.89	0.24	0.15	0.38	0.22	0.06	0.95	2.98	0.01	0.01	0.02	1127
05:30	5.18	22.06	62.65	0.24	0.16	0.37	0.23	0.05	0.99	2.80	0.01	0.01	0.02	1136
06:00	5.40	21.26	69.02	0.26	0.12	0.37	0.24	0.06	0.94	3.05	0.01	0.01	0.02	1143
06:30	5.66	15.74	68.13	0.35	0.20	0.37	0.25	0.06	0.71	3.06	0.02	0.01	0.02	1164
07:00	4.09	7.78	67.25	0.24	0.19	0.38	0.19	0.07	0.35	3.07	0.01	0.01	0.02	1140
07:30	3.64	6.74	66.13	0.24	0.16	0.38	0.16	0.06	0.30	2.99	0.01	0.01	0.02	1130
08:00	4.07	7.30	66.00	0.40	0.14	0.44	0.19	0.07	0.33	3.01	0.02	0.01	0.02	1132
08:30	4.51	7.63	56.67	0.37	0.24	0.52	0.21	0.06	0.35	2.61	0.02	0.01	0.02	1147
09:00	4.61	10.36	58.63	0.37	0.23	0.52	0.21	0.06	0.48	2.69	0.02	0.01	0.02	1126
09:30	4.49	10.14	56.97	0.36	0.24	0.51	0.21	0.06	0.46	2.61	0.02	0.01	0.02	1137
10:00	8.19	31.43	53.83	0.36	0.21	0.51	0.38	0.05	1.45	2.49	0.02	0.01	0.02	1133
10:30	17.13	26.35	53.03	0.35	0.20	0.50	0.81	0.05	1.25	2.51	0.02	0.01	0.02	1126
11:00	4.70	7.75	67.95	0.38	0.20	0.55	0.22	0.04	0.36	3.14	0.02	0.01	0.03	1138
11:30	7.87	19.23	52.48	0.41	0.21	0.61	0.36	0.05	0.89	2.42	0.02	0.01	0.03	1145
12:00	5.89	10.67	58.36	0.41	0.23	0.61	0.27	0.05	0.49	2.66	0.02	0.01	0.03	1153
12:30	4.20	3.36	60.06	0.42	0.22	0.62	0.19	0.07	0.15	2.68	0.02	0.01	0.03	1156
13:00	4.69	8.73	57.69	0.42	0.25	0.62	0.21	0.03	0.39	2.55	0.02	0.01	0.03	1161
13:30	8.92	15.08	59.97	0.41	0.25	0.61	0.40	0.04	0.68	2.71	0.02	0.01	0.03	1148
14:00	6.93	7.09	56.78	0.44	0.27	0.65	0.31	0.07	0.32	2.53	0.02	0.01	0.03	1139
14:30	4.19	2.60	55.88	0.44	0.25	0.65	0.20	0.08	0.12	2.61	0.02	0.01	0.03	1165
15:00	5.88	9.86	56.81	0.48	0.20	0.72	0.27	0.05	0.46	2.64	0.02	0.01	0.03	1131
15:30	9.14	21.54	40.36	0.48	0.20	0.72	0.43	0.05	1.01	1.89	0.02	0.01	0.03	1151
16:00	8.65	10.40	49.70	0.49	0.20	0.75	0.41	0.09	0.49	2.34	0.02	0.01	0.04	1149
16:30	8.70	15.51	54.61	0.49	0.21	0.76	0.41	0.04	0.73	2.56	0.02	0.01	0.04	1130
17:00	8.16	15.99	59.70	0.50	0.24	0.77	0.38	0.06	0.75	2.78	0.02	0.01	0.04	1140
17:30	6.65	9.46	58.17	0.49	0.29	0.76	0.32	0.09	0.45	2.77	0.02	0.01	0.04	1167
18:00	3.88	1.18	59.38	0.50	0.32	0.77	0.18	0.06	0.05	2.77	0.02	0.01	0.04	1170
18:30	3.53	7.99	60.07	0.49	0.30	0.77	0.17	0.08	0.37	2.82	0.02	0.01	0.04	1177
19:00	3.65	8.09	61.34	0.42	0.36	0.72	0.17	0.08	0.37	2.77	0.02	0.02	0.03	1165
19:30	5.84	19.92	65.53	0.24	0.29	0.66	0.26	0.05	0.89	2.93	0.01	0.01	0.03	1134
20:00	9.08	24.70	62.63	0.34	0.32	0.65	0.41	0.04	1.12	2.85	0.02	0.01	0.03	1159
20:30	5.96	24.74	63.35	0.42	0.30	0.64	0.28	0.05	1.16	2.96	0.02	0.01	0.03	1171
21:00	4.79	20.06	57.71	0.43	0.32	0.64	0.22	0.06	0.93	2.67	0.02	0.02	0.03	1150
21:30	3.49	7.74	57.15	0.43	0.33	0.63	0.16	0.06	0.36	2.67	0.02	0.02	0.03	1149
22:00	3.84	8.59	55.23	0.43	0.36	0.64	0.18	0.06	0.39	2.53	0.02	0.02	0.03	1165
22:30	5.93	17.60	55.61	0.42	0.33	0.63	0.28	0.05	0.83	2.61	0.02	0.02	0.03	1164
23:00	5.45	17.33	56.68	0.42	0.34	0.62	0.26	1.00	0.82	2.68	0.02	0.02	0.03	1159
23:30	5.37	24.47	55.53	0.42	0.33	0.61	0.26	0.67	1.17	2.66	0.02	0.02	0.03	1146
00:00	6.98	17.02	63.42	0.43	0.33	0.63	0.33	0.04	0.79	2.96	0.02	0.02	0.03	1158
min	3,49	1,18	40,36	0,23	0,12	0,37	0,16	0,03	0,05	1,89	0,01	0,01	0,02	1123
max	17,13	31,43	74,09	0,50	0,36	0,77	0,81	1,00	1,45	3,28	0,02	0,02	0,04	1177
moyenne	5,99	14,63	60,51	0,37	0,23	0,57								1145
Total							13,18	13,71	32,10	132,56	0,82	0,51	1,26	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.