

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	5,20	0,25	4,49	11,31	0,00	65,27	0,75	4,62	0,13	0,18	0,01	0,16	0,40	0,00	2,29	0,03	3,90	0,0045	1122
01:00	0,68	0,25	3,60	8,48	0,00	64,93	0,59	0,56	0,08	0,02	0,01	0,13	0,31	0,00	2,34	0,02	0,49	0,0030	1142
01:30	1,19	0,33	4,37	15,86	0,00	68,75	0,58	0,78	0,14	0,04	0,01	0,16	0,57	0,00	2,45	0,02	0,67	0,0049	1160
02:00	2,33	0,27	5,05	22,77	0,00	63,97	0,55	2,18	0,38	0,09	0,01	0,19	0,85	0,00	2,38	0,02	1,89	0,0142	1135
02:30	1,12	0,28	4,93	18,86	0,00	72,49	0,61	1,04	0,69	0,04	0,01	0,19	0,72	0,00	2,75	0,02	0,93	0,0261	1130
03:00	0,47	0,28	3,70	14,05	0,00	67,56	0,73	0,35	0,13	0,02	0,01	0,14	0,55	0,00	2,62	0,03	0,31	0,0050	1144
03:30	4,18	0,34	4,14	15,45	0,00	67,13	0,74	3,88	0,09	0,16	0,01	0,16	0,59	0,00	2,58	0,03	3,51	0,0033	1161
04:00	1,78	0,28	5,39	24,34	0,00	58,45	0,68	1,71	0,17	0,07	0,01	0,22	0,97	0,00	2,34	0,03	1,55	0,0068	1154
04:30	4,62	0,29	5,26	17,71	0,00	63,28	0,63	4,30	0,24	0,18	0,01	0,21	0,70	0,00	2,49	0,02	3,91	0,0096	1139
05:00	4,76	0,24	3,68	12,30	0,00	60,80	0,68	4,54	0,04	0,19	0,01	0,15	0,49	0,00	2,43	0,03	4,15	0,0017	1162
05:30	2,39	0,31	4,42	17,72	0,02	61,56	0,71	2,27	0,04	0,09	0,01	0,17	0,70	0,00	2,44	0,03	2,07	0,0015	1158
06:00	0,66	0,30	6,30	26,37	0,00	60,27	0,67	0,59	0,04	0,03	0,01	0,25	1,03	0,00	2,36	0,03	0,54	0,0015	1149
06:30	0,50	0,20	5,41	16,94	0,00	62,88	0,47	2,85	0,05	0,02	0,01	0,21	0,67	0,00	2,49	0,02	2,60	0,0019	1147
07:00	0,39	0,08	4,59	14,08	0,05	61,86	0,30	5,95	5,81	0,02	0,00	0,18	0,57	0,00	2,48	0,01	5,44	0,2331	1160
07:30	1,39	0,16	4,46	13,08	0,06	60,32	0,33	6,03	2,31	0,06	0,01	0,18	0,53	0,00	2,45	0,01	5,50	0,0937	1156
08:00	1,53	0,12	3,94	15,07	0,08	61,85	0,34	6,01	1,09	0,06	0,00	0,16	0,61	0,00	2,51	0,01	5,49	0,0442	1157
08:30	1,27	0,11	4,98	16,20	0,07	61,62	0,32	5,94	1,09	0,05	0,00	0,20	0,65	0,00	2,47	0,01	5,43	0,0037	1145
09:00	1,41	0,08	3,44	6,26	0,06	60,60	0,32	5,91	0,19	0,06	0,00	0,14	0,25	0,00	2,42	0,01	5,40	0,0074	1150
09:30	1,41	0,13	3,88	10,71	0,04	62,26	0,31	5,93	0,04	0,06	0,01	0,16	0,43	0,00	2,49	0,01	5,42	0,0015	1161
10:00	1,07	0,06	5,12	14,14	0,04	60,91	0,35	6,01	0,04	0,04	0,00	0,21	0,57	0,00	2,47	0,01	5,48	0,0016	1167
10:30	1,54	0,08	4,05	9,18	0,00	59,95	0,33	5,85	0,05	0,06	0,00	0,16	0,36	0,00	2,37	0,01	5,34	0,0020	1140
11:00	1,00	0,09	3,65	7,28	0,01	64,29	0,34	5,70	0,05	0,04	0,00	0,14	0,28	0,00	2,48	0,01	5,20	0,0017	1139
11:30	2,06	0,11	5,17	13,80	0,02	61,21	0,35	5,80	0,04	0,08	0,00	0,20	0,54	0,00	2,40	0,01	5,29	0,0015	1155
12:00	2,10	0,05	4,01	7,06	0,00	58,78	0,33	5,63	0,04	0,08	0,00	0,15	0,27	0,00	2,23	0,01	5,14	0,0015	1134
12:30	1,23	0,07	3,98	15,04	0,00	59,73	0,34	5,60	0,00	0,05	0,00	0,15	0,56	0,00	2,22	0,01	5,01	0,0001	1128
13:00	1,11	0,07	4,17	8,38	0,00	58,62	0,31	5,66	0,02	0,04	0,00	0,15	0,30	0,00	2,11	0,01	4,87	0,0009	1117
13:30	1,05	0,10	4,09	14,97	0,00	63,89	0,30	5,69	0,04	0,04	0,00	0,15	0,53	0,00	2,28	0,01	4,81	0,0014	1133
14:00	0,72	0,03	4,50	8,74	0,00	62,50	0,34	5,58	0,14	0,03	0,00	0,16	0,31	0,00	2,23	0,01	4,83	0,0051	1144
14:30	0,33	0,02	4,51	10,91	0,00	62,70	0,34	5,73	0,49	0,01	0,00	0,16	0,40	0,00	2,28	0,01	4,93	0,0178	1147
15:00	0,63	0,03	4,33	10,30	0,00	62,75	0,36	5,68	0,09	0,02	0,00	0,16	0,38	0,00	2,31	0,01	4,99	0,0035	1147
15:30	5,93	0,10	5,04	13,61	0,00	57,89	0,35	5,64	0,13	0,21	0,00	0,18	0,48	0,00	2,06	0,01	4,84	0,0048	1123
16:00	1,94	0,02	5,21	16,83	0,00	55,55	0,32	5,64	0,14	0,06	0,00	0,17	0,56	0,00	1,85	0,01	4,54	0,0046	1106
16:30	8,28	0,05	4,91	13,59	0,00	60,51	0,30	5,66	0,07	0,28	0,00	0,17	0,47	0,00	2,08	0,01	4,68	0,0024	1109
17:00	33,25	0,03	3,93	19,24	0,00	44,45	0,28	5,66	0,03	1,07	0,00	0,13	0,62	0,00	1,43	0,01	4,36	0,0010	1096
17:30	14,00	0,06	4,87	13,57	0,00	53,36	0,30	5,57	0,04	0,44	0,00	0,15	0,42	0,00	1,67	0,01	4,23	0,0013	1099
18:00	8,61	0,10	4,70	9,71	0,00	58,21	0,50	6,96	0,04	0,26	0,00	0,14	0,30	0,00	1,79	0,02	5,28	0,0013	1096
18:30	30,27	0,15	4,95	11,10	0,00	54,41	0,47	16,29	0,00	0,94	0,00	0,15	0,34	0,00	1,69	0,01	12,78	0,0000	1085
19:00	24,94	0,05	5,71	22,49	0,00	52,07	0,33	5,56	0,02	0,79	0,00	0,18	0,71	0,00	1,65	0,01	4,27	0,0008	1089
19:30	0,40	0,03	3,20	3,66	0,00	62,76	0,31	5,66	0,04	0,01	0,00	0,11	0,12	0,00	2,10	0,01	4,46	0,0013	1114
20:00	0,44	0,00	3,18	7,68	0,00	63,44	0,30	5,82	0,04	0,02	0,00	0,11	0,27	0,00	2,25	0,01	4,78	0,0014	1138
20:30	0,01	0,00	3,94	9,70	0,00	60,51	0,33	5,52	0,00	0,00	0,00	0,13	0,33	0,00	2,05	0,01	4,51	0,0000	1108
21:00	0,47	0,03	4,10	11,88	0,00	60,76	0,33	5,55	0,02	0,02	0,00	0,14	0,41	0,00	2,08	0,01	4,61	0,0008	1098
21:30	0,93	0,10	6,50	24,72	0,00	61,99	0,32	5,60	0,04	0,03	0,00	0,22	0,85	0,00	2,13	0,01	4,62	0,0013	1094
22:00	0,19	0,01	4,35	8,03	0,00	65,61	0,32	5,51	0,04	0,01	0,00	0,15	0,29	0,00	2,33	0,01	4,75	0,0014	1116
22:30	0,02	0,00	2,80	3,21	0,00	62,07	0,34	5,54	0,08	0,00	0,00	0,10	0,12	0,00	2,23	0,01	4,83	0,0030	1122
23:00	0,17	0,01	2,70	5,32	0,00	63,76	0,32	5,58	0,06	0,01	0,00	0,10	0,19	0,00	2,31	0,01	4,88	0,0020	1125
23:30	1,10	0,06	4,30	15,49	0,00	61,37	0,33	5,91	0,05	0,04	0,00	0,17	0,60	0,00	2,39	0,01	5,26	0,0020	1152
00:00	0,25	0,02	5,62	19,96	0,00	61,83	0,35	5,91	0,11	0,01	0,00	0,22	0,80	0,00	2,46	0,01	5,31	0,0044	1141
Min	0,01	0,00	2,70	3,21	0,00	44,45	0,28	0,35	0,00	0,00	0,00	0,10	0,12	0,00	1,43	0,01	0,31	0,0000	1085
Max	33,25	0,34	6,50	26,37	0,08	72,49	0,75	16,29	5,81	1,07	0,01	0,25	1,03	0,00	2,75	0,03	12,78	0,2331	1167
	3,78	0,12	4,45	13,48	0,01	61,29	0,42	5,04	0,31	6,14	0,22	7,88	23,97	0,02	108,73	0,75	208,04	0,5784	1133

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.