



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,88	0,02	1,85	6,59	0,01	59,19	0,32	5,88	23,50	0,07	0,00	0,07	0,26	0,00	2,34	0,01	5,36	0,9284	1121
01:00	1,32	0,03	5,26	17,66	0,00	61,40	0,35	5,96	20,26	0,05	0,00	0,21	0,70	0,00	2,42	0,01	5,40	0,7993	1134
01:30	1,55	0,04	5,99	15,27	0,00	62,42	0,34	5,98	17,32	0,06	0,00	0,24	0,61	0,00	2,48	0,01	5,39	0,6889	1146
02:00	1,08	0,03	4,50	9,80	0,01	60,83	0,30	5,98	16,75	0,04	0,00	0,18	0,39	0,00	2,43	0,01	5,44	0,6697	1151
02:30	1,63	0,02	3,01	4,24	0,01	64,52	0,35	5,94	12,48	0,07	0,00	0,12	0,17	0,00	2,58	0,01	5,42	0,4988	1142
03:00	1,24	0,02	2,75	8,28	0,01	61,99	0,34	5,81	9,62	0,05	0,00	0,11	0,32	0,00	2,41	0,01	5,30	0,3746	1137
03:30	3,18	0,02	3,24	8,18	0,01	61,92	0,39	5,95	8,41	0,13	0,00	0,13	0,33	0,00	2,47	0,02	5,43	0,3358	1164
04:00	3,30	0,01	4,66	10,89	0,03	59,48	0,37	5,82	8,04	0,13	0,00	0,18	0,42	0,00	2,32	0,01	5,31	0,3131	1152
04:30	31,10	0,40	4,93	17,13	0,01	59,25	0,38	5,96	6,83	1,24	0,02	0,20	0,68	0,00	2,37	0,02	5,44	0,2729	1153
05:00	1,85	0,12	4,98	10,47	0,01	91,90	0,54	3,78	9,56	0,07	0,00	0,19	0,41	0,00	3,56	0,02	3,38	0,3703	1144
05:30	1,53	0,24	4,73	6,83	0,00	64,03	0,80	1,39	12,06	0,06	0,01	0,17	0,25	0,00	2,35	0,03	1,22	0,4425	1136
06:00	1,90	0,23	3,86	6,08	0,00	60,51	0,81	1,65	15,11	0,07	0,01	0,14	0,21	0,00	2,13	0,03	1,46	0,5310	1148
06:30	1,01	0,16	5,85	10,84	0,00	55,52	0,43	2,93	12,32	0,04	0,01	0,22	0,40	0,00	2,06	0,02	2,60	0,4568	1133
07:00	0,70	0,26	8,02	12,77	0,00	63,79	0,35	0,45	11,73	0,03	0,01	0,29	0,46	0,00	2,29	0,01	0,39	0,4214	1123
07:30	1,47	0,26	3,80	3,58	0,01	55,87	0,30	1,31	12,43	0,05	0,01	0,14	0,13	0,00	2,04	0,01	1,13	0,4545	1137
08:00	0,56	0,26	3,30	5,24	0,00	71,02	0,37	0,44	8,17	0,02	0,01	0,12	0,19	0,00	2,54	0,01	0,38	0,2925	1130
08:30	1,14	0,11	4,98	16,78	0,01	56,57	0,36	3,83	6,20	0,05	0,00	0,20	0,68	0,00	2,30	0,01	3,49	0,2519	1156
09:00	2,58	0,03	7,29	23,86	0,00	62,58	0,28	5,92	4,38	0,10	0,00	0,29	0,93	0,00	2,45	0,01	5,38	0,1715	1125
09:30	49,34	3,32	26,57	94,33	0,06	143,98	0,31	6,27	18,68	1,99	0,13	1,07	3,80	0,00	5,80	0,01	5,46	0,7521	1150
10:00	2,06	0,00	3,40	1,53	0,01	58,94	0,34	6,01	4,92	0,08	0,00	0,14	0,06	0,00	2,36	0,01	5,47	0,1967	1170
10:30	2,52	0,00	1,91	4,05	0,00	41,16	0,33	6,05	3,72	0,10	0,00	0,08	0,16	0,00	1,66	0,01	5,53	0,1496	1167
11:00	1,77	0,00	3,30	8,11	0,05	85,47	0,31	5,94	2,85	0,07	0,00	0,13	0,32	0,00	3,36	0,01	5,36	0,1119	1163
11:30	2,33	0,00	4,66	11,91	0,00	66,82	0,34	5,91	2,74	0,09	0,00	0,18	0,47	0,00	2,63	0,01	5,39	0,1080	1155
12:00	2,66	0,00	5,10	11,39	0,01	62,76	0,34	5,99	3,84	0,11	0,00	0,20	0,46	0,00	2,52	0,01	5,47	0,1544	1165
12:30	3,66	0,76	4,69	5,55	0,00	59,31	0,42	4,24	3,78	0,13	0,03	0,17	0,20	0,00	2,16	0,02	3,85	0,1372	1138
13:00	2,34	0,93	4,60	8,54	0,00	62,71	0,33	2,10	3,28	0,09	0,03	0,17	0,32	0,00	2,35	0,01	1,91	0,1227	1134
13:30	2,15	0,89	6,21	8,29	0,01	66,54	0,35	1,91	3,51	0,08	0,03	0,23	0,31	0,00	2,47	0,01	1,74	0,1303	1139
14:00	0,74	0,83	3,91	5,49	0,00	58,21	0,59	0,48	3,57	0,03	0,03	0,14	0,20	0,00	2,13	0,02	0,43	0,1307	1164
14:30	1,10	0,75	7,81	19,92	0,00	62,94	0,33	0,98	3,17	0,04	0,03	0,31	0,78	0,00	2,48	0,01	0,89	0,1248	1160
15:00	39,98	3,81	11,09	39,51	0,03	67,38	0,35	38,00	3,74	1,57	0,15	0,43	1,55	0,00	2,64	0,01	34,21	0,1466	1141
15:30	4,40	0,70	6,04	12,15	0,02	58,92	0,33	4,15	3,59	0,17	0,03	0,24	0,48	0,00	2,33	0,01	3,79	0,1418	1128
16:00	3,69	0,71	10,75	20,14	0,01	63,29	0,33	3,40	3,37	0,14	0,03	0,41	0,78	0,00	2,44	0,01	3,11	0,1300	1109
16:30	2,87	0,67	4,12	4,27	0,01	60,02	0,46	2,63	3,60	0,11	0,03	0,16	0,16	0,00	2,30	0,02	2,40	0,1377	1137
17:00	2,55	0,66	4,36	6,90	0,01	61,54	0,57	2,33	2,99	0,10	0,03	0,17	0,26	0,00	2,36	0,02	2,13	0,1146	1139
17:30	3,49	0,67	6,05	10,06	0,01	65,30	0,53	3,13	2,76	0,13	0,03	0,23	0,38	0,00	2,45	0,02	2,86	0,1035	1128
18:00	3,57	0,63	4,62	5,86	0,01	58,88	0,50	3,22	3,12	0,13	0,02	0,17	0,22	0,00	2,22	0,02	2,94	0,1176	1156
18:30	31,40	1,08	7,44	22,84	0,00	59,50	0,38	19,78	2,51	1,26	0,04	0,30	0,92	0,00	2,39	0,02	17,92	0,1008	1151
19:00	7,90	1,05	4,97	10,44	0,01	61,78	0,41	6,06	2,49	0,32	0,04	0,20	0,42	0,00	2,49	0,02	5,53	0,1003	1132
19:30	3,75	1,00	6,32	16,88	0,00	62,79	0,39	5,93	2,37	0,15	0,04	0,25	0,68	0,00	2,52	0,02	5,41	0,0952	1130
20:00	1,73	0,96	3,41	3,58	0,00	57,90	0,44	5,86	1,89	0,07	0,04	0,14	0,14	0,00	2,30	0,02	5,35	0,0752	1150
20:30	1,99	0,95	4,21	9,67	0,03	59,92	0,44	5,97	2,25	0,08	0,04	0,17	0,39	0,00	2,40	0,02	5,45	0,0901	1160
21:00	2,44	0,96	5,98	12,91	0,00	62,25	0,43	5,83	1,19	0,10	0,04	0,24	0,51	0,00	2,45	0,02	5,32	0,0466	1114
21:30	2,42	0,91	3,92	8,75	0,00	58,59	0,42	5,83	1,26	0,10	0,04	0,15	0,34	0,00	2,31	0,02	5,33	0,0495	1110
22:00	2,09	0,90	6,67	23,58	0,00	62,91	0,41	5,87	1,15	0,08	0,04	0,26	0,93	0,00	2,48	0,02	5,35	0,0454	1115
22:30	1,48	0,87	4,06	4,93	0,00	63,17	0,41	5,85	1,66	0,06	0,03	0,16	0,19	0,00	2,48	0,02	5,33	0,0652	1127
23:00	1,72	0,83	3,04	5,68	0,00	59,57	0,44	5,99	1,19	0,07	0,03	0,12	0,23	0,00	2,39	0,02	5,47	0,0478	1156
23:30	1,60	0,83	3,94	7,37	0,02	63,08	0,44	5,92	1,15	0,06	0,03	0,16	0,29	0,00	2,52	0,02	5,41	0,0459	1156
00:00	1,63	0,81	4,99	12,65	0,00	61,57	0,41	5,91	0,80	0,06	0,03	0,20	0,50	0,00	2,44	0,02	5,40	0,0316	1136
Min	0,56	0,00	1,85	1,53	0,00	41,16	0,28	0,44	0,80	0,02	0,00	0,07	0,06	0,00	1,66	0,01	0,38	0,0316	1109
Max	49,34	3,81	26,57	94,33	0,06	143,98	0,81	38,00	23,50	1,99	0,15	1,07	3,80	0,00	5,80	0,03	34,21	0,9284	1170
compt. dépassement	5,22	0,60	5,44	12,75	0,01	63,96	0,40	4,78	6,51	9,90	1,12	10,17	24,01	0,02	119,36	0,75	238,13	12,0776	1142
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépasse. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Globa
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépasse VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépasse VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	