

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7,32	14,71	66,90	0,27	0,21	0,10	0,33	0,04	0,66	3,01	0,01	0,01	0,00	1134	
01:00	5,95	14,46	65,07	0,27	0,14	0,10	0,27	0,06	0,65	2,93	0,01	0,01	0,00	1124	
01:30	5,89	18,05	65,86	0,27	0,18	0,05	0,27	0,04	0,84	3,06	0,01	0,01	0,00	1162	
02:00	6,60	16,87	69,54	0,34	0,16	0,00	0,30	0,05	0,76	3,15	0,02	0,01	0,00	1131	
02:30	6,35	18,78	63,43	0,37	0,14	0,00	0,28	0,06	0,83	2,80	0,02	0,01	0,00	1121	
03:00	6,43	14,42	67,41	0,36	0,13	0,00	0,29	0,04	0,65	3,03	0,02	0,01	0,00	1153	
03:30	6,50	20,89	67,78	0,34	0,15	0,00	0,29	0,06	0,93	3,03	0,02	0,01	0,00	1132	
04:00	6,41	24,83	66,43	0,30	0,18	0,00	0,30	0,07	1,15	3,08	0,01	0,01	0,00	1146	
04:30	6,67	18,27	67,89	0,40	0,15	0,00	0,30	0,03	0,83	3,08	0,02	0,01	0,00	1129	
05:00	5,50	16,72	66,59	0,35	0,15	0,00	0,25	0,04	0,75	2,99	0,02	0,01	0,00	1121	
05:30	6,56	29,34	67,70	0,36	0,13	0,00	0,30	0,04	1,35	3,12	0,02	0,01	0,00	1127	
06:00	7,11	26,42	67,31	0,43	0,12	0,00	0,33	0,08	1,21	3,08	0,02	0,01	0,00	1131	
06:30	7,87	28,48	66,58	0,39	0,17	0,00	0,37	0,08	1,34	3,12	0,02	0,01	0,00	1136	
07:00	8,61	26,10	63,26	0,32	0,19	0,00	0,39	0,04	1,18	2,86	0,01	0,01	0,00	1106	
07:30	7,53	18,64	55,98	0,07	0,30	0,00	0,36	0,09	0,88	2,65	0,00	0,01	0,00	1131	
08:00	6,55	16,00	62,29	0,07	0,33	0,00	0,30	0,04	0,74	2,90	0,00	0,02	0,00	1120	
08:30	7,31	20,96	57,28	0,07	0,31	0,00	0,35	0,05	0,99	2,70	0,00	0,01	0,00	1112	
09:00	6,34	15,57	59,24	0,07	0,30	0,00	0,30	0,06	0,73	2,77	0,00	0,01	0,00	1127	
09:30	7,13	22,73	54,98	0,07	0,28	0,00	0,33	0,05	1,07	2,58	0,00	0,01	0,00	1116	
10:00	7,41	20,65	59,98	0,07	0,28	0,00	0,34	0,05	0,96	2,79	0,00	0,01	0,00	1116	
10:30	8,13	22,48	58,06	0,07	0,33	0,00	0,38	0,07	1,05	2,71	0,00	0,02	0,00	1120	
11:00	8,57	31,94	56,82	0,07	0,32	0,00	0,42	0,08	1,55	2,75	0,00	0,02	0,00	1137	
11:30	6,03	20,79	58,40	0,07	0,31	0,00	0,28	0,04	0,97	2,72	0,00	0,01	0,00	1121	
12:00	6,47	24,48	57,58	0,07	0,33	0,00	0,30	0,08	1,14	2,67	0,00	0,02	0,00	1127	
12:30	4,86	14,48	59,27	0,07	0,35	0,00	0,23	0,05	0,68	2,78	0,00	0,02	0,00	1126	
13:00	9,17	29,20	55,52	0,07	0,31	0,00	0,43	0,06	1,37	2,61	0,00	0,01	0,00	1110	
13:30	9,41	26,10	60,23	0,07	0,34	0,00	0,44	0,05	1,21	2,79	0,00	0,02	0,00	1115	
14:00	7,18	18,76	58,07	0,07	0,35	0,00	0,33	0,05	0,86	2,65	0,00	0,02	0,00	1117	
14:30	7,18	30,62	54,90	0,07	0,33	0,00	0,34	0,04	1,44	2,59	0,00	0,02	0,00	1127	
15:00	7,93	23,81	61,58	0,07	0,36	0,00	0,36	0,06	1,09	2,83	0,00	0,02	0,00	1122	
15:30	8,05	21,58	56,29	0,08	0,33	0,01	0,37	0,05	1,00	2,60	0,00	0,02	0,00	1133	
16:00	8,20	27,76	66,17	0,30	0,33	0,15	0,38	0,09	1,27	3,03	0,01	0,01	0,01	1113	
16:30	6,12	25,55	67,96	0,43	0,35	0,21	0,28	0,05	1,16	3,08	0,02	0,02	0,01	1112	
17:00	5,99	28,68	62,30	0,31	0,35	0,22	0,27	0,05	1,31	2,84	0,01	0,02	0,01	1096	
17:30	6,27	30,79	68,32	0,30	0,27	0,21	0,28	0,03	1,38	3,07	0,01	0,01	0,01	1131	
18:00	6,19	29,69	69,71	0,31	0,31	0,14	0,28	0,03	1,33	3,13	0,01	0,01	0,01	1117	
18:30	5,98	34,67	67,70	0,29	0,34	0,09	0,27	0,04	1,55	3,03	0,01	0,02	0,00	1116	
19:00	5,07	30,84	66,29	0,26	0,32	0,08	0,23	0,05	1,39	2,99	0,01	0,01	0,00	1128	
19:30	6,43	36,82	57,15	0,07	0,23	0,00	0,31	0,06	1,75	2,72	0,00	0,01	0,00	1117	
20:00	7,51	32,91	58,46	0,07	0,27	0,00	0,36	0,07	1,56	2,77	0,00	0,01	0,00	1117	
20:30	7,15	28,00	59,12	0,07	0,24	0,00	0,34	0,07	1,35	2,85	0,00	0,01	0,00	1148	
21:00	6,08	17,71	56,16	0,07	0,29	0,00	0,29	0,07	0,83	2,65	0,00	0,01	0,00	1144	
21:30	5,34	21,41	60,21	0,18	0,27	0,05	0,25	0,04	1,01	2,85	0,01	0,01	0,00	1125	
22:00	5,37	23,82	68,44	0,27	0,28	0,10	0,25	0,09	1,12	3,21	0,01	0,01	0,00	1168	
22:30	6,12	21,11	66,79	0,29	0,26	0,10	0,28	0,04	0,98	3,09	0,01	0,01	0,00	1130	
23:00	7,52	24,54	68,44	0,29	0,24	0,09	0,35	0,03	1,13	3,15	0,01	0,01	0,00	1129	
23:30	7,37	25,99	64,89	0,28	0,28	0,09	0,34	0,07	1,21	3,03	0,01	0,01	0,00	1147	
00:00	8,41	20,23	67,83	0,28	0,22	0,10	0,38	0,04	0,92	3,09	0,01	0,01	0,00	1137	
min	4,86	14,42	54,90	0,07	0,12	0,00	0,23	0,03	0,65	2,58	0,00	0,01	0,00	1096	
max	9,41	36,82	69,71	0,43	0,36	0,22	0,44	0,09	1,75	3,21	0,02	0,02	0,01	1168	
moyenne	6,88	23,49	62,80	0,21	0,26	0,04								1128	
Total							15,25	8,87	52,11	138,98	0,46	0,58	0,09		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,99			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.