

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.40	12.72	60.80	0.25	0.25	0.52	0.20	0.10	0.56	2.70	0.01	0.01	0.02	1141
01:00	5.29	15.87	57.45	0.31	0.28	0.59	0.20	0.07	0.60	2.19	0.01	0.01	0.02	1062
01:30	3.42	3.04	63.45	0.31	0.24	0.54	0.13	0.06	0.11	2.39	0.01	0.01	0.02	1118
02:00	6.66	20.95	63.05	0.27	0.23	0.51	0.27	0.06	0.84	2.53	0.01	0.01	0.02	1142
02:30	6.66	28.49	66.75	0.28	0.25	0.50	0.26	0.05	1.12	2.63	0.01	0.01	0.02	1158
03:00	5.30	47.53	60.33	0.24	0.26	0.46	0.22	0.08	1.98	2.51	0.01	0.01	0.02	1159
03:30	4.09	49.74	57.97	0.28	0.23	0.52	0.17	0.05	2.11	2.46	0.01	0.01	0.02	1162
04:00	3.76	42.37	66.15	0.24	0.26	0.51	0.16	0.09	1.84	2.88	0.01	0.01	0.02	1171
04:30	3.90	28.17	59.40	0.26	0.25	0.54	0.17	0.08	1.21	2.55	0.01	0.01	0.02	1146
05:00	4.87	34.48	61.93	0.27	0.15	0.58	0.20	0.10	1.43	2.57	0.01	0.01	0.02	1106
05:30	5.04	20.03	59.33	0.28	0.25	0.54	0.21	0.11	0.84	2.50	0.01	0.01	0.02	1163
06:00	7.19	25.55	60.63	0.29	0.29	0.51	0.30	0.09	1.05	2.49	0.01	0.01	0.02	1127
06:30	7.26	27.33	65.10	0.28	0.25	0.47	0.31	0.06	1.15	2.74	0.01	0.01	0.02	1140
07:00	6.28	19.79	45.45	0.10	0.23	0.10	0.26	0.06	0.83	1.91	0.00	0.01	0.00	1133
07:30	5.32	7.95	49.46	0.07	0.25	0.00	0.23	0.06	0.34	2.15	0.00	0.01	0.00	1154
08:00	6.56	25.76	55.83	0.07	0.22	0.02	0.30	0.07	1.19	2.57	0.00	0.01	0.00	1154
08:30	7.34	20.91	47.95	0.07	0.25	0.03	0.34	0.08	0.96	2.20	0.00	0.01	0.00	1138
09:00	5.81	11.79	52.00	0.13	0.26	0.15	0.27	0.11	0.54	2.38	0.01	0.01	0.01	1130
09:30	3.91	3.15	44.12	3.33	0.21	7.30	0.16	0.20	0.13	1.81	0.14	0.01	0.30	1097
10:00	4.39	29.33	50.13	7.94	0.32	17.15	0.20	0.15	1.36	2.32	0.37	0.01	0.79	1146
10:30	6.51	22.49	51.19	2.18	0.20	3.04	0.28	0.06	0.95	2.17	0.09	0.01	0.13	1148
11:00	7.89	18.36	51.88	8.81	0.20	19.53	0.35	0.09	0.81	2.28	0.39	0.01	0.86	1149
11:30	3.69	3.03	53.01	7.35	0.20	15.15	0.16	0.06	0.13	2.32	0.32	0.01	0.66	1128
12:00	4.36	9.76	48.87	3.81	0.18	8.91	0.20	0.04	0.44	2.21	0.17	0.01	0.40	1158
12:30	8.41	13.69	45.58	7.23	0.20	15.93	0.38	0.05	0.63	2.08	0.33	0.01	0.73	1136
13:00	10.40	21.32	53.75	3.26	0.19	5.99	0.47	0.03	0.96	2.41	0.15	0.01	0.27	1136
13:30	10.48	15.39	52.29	0.08	0.20	0.05	0.46	0.03	0.67	2.28	0.00	0.01	0.00	1128
14:00	8.48	8.46	54.94	2.40	0.21	4.70	0.38	0.05	0.37	2.43	0.11	0.01	0.21	1141
14:30	8.72	20.09	53.52	3.08	0.17	5.93	0.39	0.05	0.89	2.37	0.14	0.01	0.26	1114
15:00	8.00	8.64	56.71	0.93	0.16	1.67	0.35	0.10	0.38	2.49	0.04	0.01	0.07	1106
15:30	6.62	5.21	55.12	2.98	0.14	5.87	0.29	0.06	0.22	2.38	0.13	0.01	0.25	1104
16:00	4.57	3.13	49.66	2.39	0.19	3.93	0.20	0.09	0.14	2.20	0.11	0.01	0.17	1090
16:30	4.67	9.48	55.64	0.74	0.17	1.31	0.21	0.08	0.42	2.49	0.03	0.01	0.06	1110
17:00	4.44	4.48	56.13	0.72	0.26	1.53	0.19	0.12	0.20	2.45	0.03	0.01	0.07	1105
17:30	4.62	13.24	61.59	0.26	0.29	0.98	0.20	0.11	0.58	2.70	0.01	0.01	0.04	1135
18:00	6.93	12.87	61.06	0.24	0.32	0.59	0.31	0.10	0.57	2.71	0.01	0.01	0.03	1135
18:30	6.44	20.97	59.90	0.29	0.30	0.74	0.28	0.10	0.90	2.57	0.01	0.01	0.03	1130
19:00	5.56	22.46	55.37	0.11	0.29	0.24	0.25	0.12	1.00	2.47	0.01	0.01	0.01	1121
19:30	5.65	39.59	52.60	0.10	0.31	0.11	0.25	0.09	1.76	2.34	0.00	0.01	0.00	1136
20:00	7.24	50.14	53.28	0.10	0.28	0.09	0.32	0.11	2.24	2.38	0.00	0.01	0.00	1151
20:30	4.96	31.81	52.41	0.11	0.29	0.11	0.22	0.08	1.39	2.29	0.00	0.01	0.00	1130
21:00	4.64	39.60	53.48	0.11	0.33	0.12	0.21	0.23	1.82	2.46	0.00	0.01	0.01	1133
21:30	4.67	48.84	53.34	0.10	0.31	0.11	0.21	0.08	2.24	2.44	0.00	0.01	0.00	1145
22:00	4.96	38.78	51.71	0.09	0.28	0.10	0.22	0.12	1.70	2.26	0.00	0.01	0.00	1126
22:30	4.74	49.98	54.40	0.09	0.26	0.08	0.21	0.07	2.24	2.44	0.00	0.01	0.00	1132
23:00	4.41	33.61	53.11	0.10	0.33	0.16	0.20	0.11	1.54	2.43	0.00	0.01	0.01	1166
23:30	5.58	37.01	54.58	0.13	0.28	0.15	0.25	0.08	1.67	2.46	0.01	0.01	0.01	1129
00:00	6.42	35.64	49.99	0.14	0.33	0.15	0.29	0.08	1.59	2.23	0.01	0.01	0.01	1133
min	3,42	3,03	44,12	0,07	0,14	0,00	0,13	0,03	0,11	1,81	0,00	0,01	0,00	1062
max	10,48	50,14	66,75	8,81	0,33	19,53	0,47	0,23	2,24	2,88	0,39	0,01	0,86	1171
moyenne	5,86	23,19	55,26	1,32	0,25	2,68								1135
Total							12,27	12,12	48,65	115,21	2,79	0,51	5,70	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.