

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.24	15.00	52.47	0.24	0.28	0.31	0.34	0.15	0.71	2.47	0.01	0.01	0.01	1129
01:00	5.14	10.57	59.67	0.29	0.28	0.40	0.24	0.05	0.50	2.81	0.01	0.01	0.02	1127
01:30	5.25	14.24	60.96	0.29	0.23	0.39	0.25	0.06	0.68	2.92	0.01	0.01	0.02	1152
02:00	6.98	20.73	60.60	0.29	0.25	0.39	0.33	0.06	0.99	2.90	0.01	0.01	0.02	1153
02:30	7.58	31.90	59.70	0.29	0.28	0.40	0.36	0.07	1.50	2.80	0.01	0.01	0.02	1139
03:00	7.42	33.21	55.92	0.29	0.32	0.39	0.36	0.09	1.59	2.69	0.01	0.02	0.02	1136
03:30	6.58	26.65	56.89	0.29	0.27	0.40	0.31	0.10	1.26	2.68	0.01	0.01	0.02	1125
04:00	7.72	40.06	59.76	0.29	0.27	0.40	0.36	0.08	1.89	2.82	0.01	0.01	0.02	1134
04:30	5.76	39.69	59.95	0.29	0.30	0.39	0.27	0.07	1.89	2.86	0.01	0.01	0.02	1167
05:00	5.99	28.86	55.89	0.30	0.29	0.40	0.28	0.09	1.34	2.59	0.01	0.01	0.02	1134
05:30	6.27	29.57	58.49	0.28	0.33	0.38	0.29	0.06	1.37	2.72	0.01	0.02	0.02	1142
06:00	7.51	30.39	56.05	0.26	0.30	0.34	0.34	0.06	1.39	2.57	0.01	0.01	0.02	1140
06:30	7.76	27.40	59.48	0.28	0.29	0.39	0.36	0.06	1.26	2.73	0.01	0.01	0.02	1124
07:00	5.85	17.51	60.28	0.31	0.46	0.27	0.27	0.06	0.82	2.81	0.01	0.02	0.01	1181
07:30	5.34	13.79	66.94	0.33	0.62	0.23	0.24	0.05	0.62	3.01	0.01	0.03	0.01	1171
08:00	6.15	14.31	65.36	0.35	0.50	0.28	0.28	0.05	0.65	2.98	0.02	0.02	0.01	1172
08:30	6.59	11.43	56.62	0.29	0.31	0.40	0.30	0.05	0.52	2.58	0.01	0.01	0.02	1161
09:00	6.08	9.54	55.69	0.31	0.30	0.42	0.27	0.07	0.42	2.43	0.01	0.01	0.02	1126
09:30	11.09	14.11	57.84	0.30	0.30	0.41	0.49	0.06	0.63	2.57	0.01	0.01	0.02	1142
10:00	9.34	10.18	63.07	0.29	0.28	0.41	0.43	0.06	0.46	2.87	0.01	0.01	0.02	1137
10:30	10.40	35.75	53.80	0.29	0.28	0.40	0.48	0.06	1.64	2.47	0.01	0.01	0.02	1114
11:00	7.40	43.17	48.26	0.29	0.28	0.40	0.34	0.21	1.96	2.19	0.01	0.01	0.02	1105
11:30	6.11	51.61	59.03	0.28	0.25	0.38	0.28	0.09	2.36	2.70	0.01	0.01	0.02	1138
12:00	6.72	29.60	57.96	0.29	0.25	0.39	0.31	0.07	1.38	2.70	0.01	0.01	0.02	1138
12:30	4.47	6.98	60.07	0.28	0.26	0.39	0.21	0.09	0.33	2.86	0.01	0.01	0.02	1144
13:00	5.70	10.81	57.47	0.29	0.31	0.40	0.26	0.06	0.50	2.65	0.01	0.01	0.02	1155
13:30	10.78	27.01	60.81	0.29	0.29	0.40	0.51	0.07	1.27	2.86	0.01	0.01	0.02	1128
14:00	11.17	24.39	49.50	0.32	0.30	0.46	0.53	0.09	1.15	2.34	0.02	0.01	0.02	1128
14:30	5.06	3.96	64.96	0.35	0.34	0.51	0.23	0.08	0.18	2.98	0.02	0.02	0.02	1166
15:00	4.11	4.94	53.90	0.35	0.32	0.51	0.19	0.10	0.23	2.48	0.02	0.01	0.02	1158
15:30	3.66	7.95	59.53	0.36	0.30	0.53	0.17	0.07	0.37	2.76	0.02	0.01	0.02	1155
16:00	3.97	10.89	59.19	0.36	0.30	0.53	0.18	0.08	0.50	2.69	0.02	0.01	0.02	1135
16:30	7.31	30.10	57.32	0.35	0.28	0.50	0.33	0.06	1.38	2.63	0.02	0.01	0.02	1129
17:00	13.05	26.72	60.05	0.35	0.27	0.52	0.60	0.06	1.22	2.75	0.02	0.01	0.02	1147
17:30	7.77	10.35	57.03	0.36	0.32	0.53	0.35	0.09	0.47	2.60	0.02	0.01	0.02	1153
18:00	4.64	3.69	47.92	0.38	0.33	0.55	0.21	0.06	0.16	2.14	0.02	0.01	0.02	1159
18:30	4.25	5.53	57.18	0.38	0.34	0.55	0.19	0.06	0.25	2.56	0.02	0.02	0.02	1152
19:00	5.09	10.90	62.59	0.39	0.37	0.54	0.23	0.08	0.48	2.78	0.02	0.02	0.02	1136
19:30	10.40	26.06	60.92	0.45	0.41	0.53	0.44	0.05	1.10	2.57	0.02	0.02	0.02	1111
20:00	14.37	44.63	70.15	0.36	0.34	0.50	0.60	0.04	1.87	2.94	0.02	0.01	0.02	1139
20:30	11.44	28.04	54.01	0.29	0.26	0.40	0.53	0.08	1.29	2.48	0.01	0.01	0.02	1148
21:00	7.32	10.16	61.11	0.30	0.27	0.41	0.34	0.06	0.47	2.82	0.01	0.01	0.02	1177
21:30	5.31	5.62	54.10	0.31	0.30	0.42	0.23	0.05	0.25	2.39	0.01	0.01	0.02	1152
22:00	4.94	5.29	59.01	0.31	0.29	0.43	0.22	0.06	0.24	2.63	0.01	0.01	0.02	1163
22:30	5.60	9.41	56.96	0.33	0.28	0.48	0.25	0.06	0.42	2.51	0.01	0.01	0.02	1150
23:00	8.10	19.63	60.27	0.34	0.30	0.49	0.37	0.12	0.90	2.75	0.02	0.01	0.02	1133
23:30	9.26	25.29	58.51	0.34	0.29	0.50	0.43	0.09	1.17	2.70	0.02	0.01	0.02	1130
00:00	8.10	23.82	58.38	0.33	0.30	0.46	0.38	0.08	1.13	2.76	0.02	0.01	0.02	1145
min	3,66	3,69	47,92	0,24	0,23	0,23	0,17	0,04	0,16	2,14	0,01	0,01	0,01	1105
max	14,37	51,61	70,15	0,45	0,62	0,55	0,60	0,21	2,36	3,01	0,02	0,03	0,02	1181
moyenne	7,17	20,45	58,37	0,32	0,31	0,43								1146
Total							15,76	11,26	45,14	128,51	0,69	0,68	0,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,09			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.