

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,78	11,37	61,57	0,30	0,19	0,52	0,33	0,05	0,42	2,28	0,01	0,01	0,02	1131
01:00	8,51	13,63	74,31	0,25	0,21	0,43	0,33	0,02	0,54	2,92	0,01	0,01	0,02	1157
01:30	7,62	9,67	70,91	0,21	0,21	0,37	0,33	0,05	0,42	3,09	0,01	0,01	0,02	1128
02:00	6,81	5,90	71,10	0,23	0,25	0,39	0,30	0,05	0,26	3,10	0,01	0,01	0,02	1137
02:30	7,22	10,85	65,23	0,22	0,23	0,37	0,31	0,05	0,47	2,80	0,01	0,01	0,02	1140
03:00	8,11	13,92	63,65	0,15	0,24	0,25	0,35	0,07	0,61	2,77	0,01	0,01	0,01	1131
03:30	7,17	8,19	67,58	0,14	0,27	0,25	0,32	0,07	0,37	3,02	0,01	0,01	0,01	1127
04:00	9,01	8,94	62,49	0,15	0,24	0,25	0,39	0,09	0,39	2,71	0,01	0,01	0,01	1127
04:30	10,19	16,59	65,40	0,14	0,20	0,24	0,44	0,04	0,72	2,84	0,01	0,01	0,01	1122
05:00	8,27	13,90	62,98	0,14	0,22	0,24	0,35	0,04	0,58	2,65	0,01	0,01	0,01	1140
05:30	7,35	9,31	66,84	0,14	0,26	0,24	0,31	0,05	0,39	2,81	0,01	0,01	0,01	1160
06:00	5,60	9,97	65,49	0,20	0,30	0,16	0,24	0,06	0,43	2,80	0,01	0,01	0,01	1148
06:30	5,55	14,12	63,86	0,24	0,35	0,09	0,25	0,05	0,63	2,85	0,01	0,02	0,00	1151
07:00	7,82	19,00	64,24	0,24	0,39	0,09	0,34	0,06	0,84	2,83	0,01	0,02	0,00	1135
07:30	8,72	16,57	68,22	0,24	0,35	0,09	0,37	0,04	0,69	2,86	0,01	0,01	0,00	1135
08:00	7,69	12,75	63,88	0,23	0,32	0,09	0,31	0,07	0,52	2,61	0,01	0,01	0,00	1154
08:30	8,21	10,58	65,70	0,25	0,33	0,09	0,33	0,05	0,42	2,62	0,01	0,01	0,00	1131
09:00	8,93	11,54	62,15	0,23	0,34	0,12	0,35	0,04	0,45	2,42	0,01	0,01	0,00	1141
09:30	5,76	4,07	67,21	0,23	0,23	0,13	0,23	0,06	0,16	2,64	0,01	0,01	0,01	1138
10:00	8,55	12,26	63,15	0,24	0,18	0,09	0,34	0,07	0,49	2,51	0,01	0,01	0,00	1141
10:30	8,75	8,94	69,46	0,24	0,19	0,09	0,35	0,03	0,36	2,78	0,01	0,01	0,00	1136
11:00	7,08	6,38	66,66	0,25	0,19	0,09	0,29	0,04	0,26	2,69	0,01	0,01	0,00	1141
11:30	7,27	6,99	62,34	0,24	0,16	0,09	0,30	0,05	0,29	2,54	0,01	0,01	0,00	1139
12:00	7,94	7,38	63,68	0,24	0,16	0,10	0,32	0,06	0,30	2,60	0,01	0,01	0,00	1151
12:30	7,86	8,94	65,56	0,23	0,19	0,10	0,33	0,08	0,37	2,74	0,01	0,01	0,00	1130
13:00	7,98	13,28	57,23	0,26	0,19	0,12	0,33	0,17	0,55	2,36	0,01	0,01	0,01	1120
13:30	8,00	8,21	64,29	0,23	0,17	0,17	0,30	0,04	0,31	2,42	0,01	0,01	0,01	1121
14:00	8,33	11,76	59,80	0,24	0,22	0,22	0,31	0,38	0,44	2,23	0,01	0,01	0,01	1158
14:30	9,32	23,19	57,75	0,23	0,16	0,22	0,34	0,06	0,84	2,10	0,01	0,01	0,01	1147
15:00	8,12	15,57	57,83	0,21	0,15	0,22	0,30	0,03	0,57	2,11	0,01	0,01	0,01	1170
15:30	6,81	10,94	60,84	0,20	0,22	0,22	0,25	0,03	0,40	2,23	0,01	0,01	0,01	1169
16:00	6,68	9,85	59,56	0,24	0,17	0,23	0,23	0,07	0,35	2,09	0,01	0,01	0,01	1161
16:30	8,06	11,68	57,14	0,22	0,17	0,23	0,28	0,04	0,40	1,97	0,01	0,01	0,01	1157
17:00	7,61	10,84	52,99	0,22	0,21	0,22	0,27	0,03	0,38	1,84	0,01	0,01	0,01	1166
17:30	8,62	13,56	41,20	0,25	0,16	0,23	0,29	0,06	0,45	1,38	0,01	0,01	0,01	1174
18:00	7,24	8,96	45,29	0,22	0,19	0,23	0,24	0,03	0,30	1,52	0,01	0,01	0,01	1172
18:30	7,86	9,69	47,08	0,23	0,15	0,23	0,26	0,02	0,32	1,54	0,01	0,01	0,01	1162
19:00	7,63	8,66	58,31	0,26	0,21	0,22	0,26	0,05	0,29	1,97	0,01	0,01	0,01	1183
19:30	8,23	8,47	61,98	0,22	0,20	0,22	0,28	0,02	0,29	2,11	0,01	0,01	0,01	1183
20:00	9,00	10,33	59,63	0,22	0,18	0,22	0,31	0,02	0,36	2,06	0,01	0,01	0,01	1170
20:30	8,71	9,44	63,71	0,25	0,23	0,22	0,30	0,06	0,33	2,22	0,01	0,01	0,01	1164
21:00	7,57	8,42	66,88	0,23	0,23	0,25	0,27	0,02	0,31	2,43	0,01	0,01	0,01	1172
21:30	6,13	5,33	64,55	0,24	0,23	0,20	0,23	0,03	0,20	2,41	0,01	0,01	0,01	1179
22:00	6,67	6,92	68,03	0,23	0,24	0,10	0,25	0,03	0,26	2,53	0,01	0,01	0,00	1162
22:30	9,34	15,72	65,13	0,23	0,29	0,09	0,37	0,03	0,63	2,61	0,01	0,01	0,00	1170
23:00	7,98	9,98	62,20	0,65	0,24	0,09	0,33	0,89	0,41	2,57	0,03	0,01	0,00	1180
23:30	6,89	6,70	67,47	0,22	0,20	0,10	0,29	0,04	0,29	2,89	0,01	0,01	0,00	1160
00:00	7,24	8,27	63,63	0,25	0,26	0,10	0,32	0,06	0,36	2,81	0,01	0,01	0,00	1152
min	5,55	4,07	41,20	0,14	0,15	0,09	0,23	0,02	0,16	1,38	0,01	0,01	0,00	1120
max	10,19	23,19	74,31	0,65	0,39	0,52	0,44	0,89	0,84	3,10	0,03	0,02	0,02	1183
moyenne	7,81	10,78	62,63	0,23	0,23	0,19								1148
Total							14,72	11,35	20,39	118,88	0,44	0,43	0,36	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.