



mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,07	0,00	4,59	10,21	0,00	62,69	0,34	5,79	0,01	0,00	0,00	0,18	0,40	0,00	2,45	0,01	5,25	0,0005	1144
01:00	0,21	0,02	3,86	10,82	0,00	60,84	0,31	5,70	0,11	0,01	0,00	0,15	0,42	0,00	2,35	0,01	5,18	0,0043	1123
01:30	0,75	0,07	6,65	23,79	0,00	59,32	0,29	5,82	0,42	0,03	0,00	0,26	0,93	0,00	2,32	0,01	5,24	0,0166	1109
02:00	0,13	0,01	4,32	11,48	0,00	63,46	0,30	5,79	0,28	0,00	0,00	0,17	0,45	0,00	2,49	0,01	5,26	0,0110	1126
02:30	0,46	0,04	3,10	3,38	0,00	59,99	0,32	5,62	0,30	0,02	0,00	0,12	0,13	0,00	2,23	0,01	5,02	0,0111	1146
03:00	7,73	0,06	2,46	2,18	0,02	51,62	0,36	4,75	0,05	0,24	0,00	0,08	0,07	0,00	1,63	0,01	4,25	0,0015	1026
03:30	13,84	0,11	3,77	15,88	0,00	60,03	0,38	5,88	0,04	0,55	0,00	0,15	0,63	0,00	2,37	0,02	5,24	0,0015	1172
04:00	1,13	0,03	5,28	16,43	0,01	57,86	0,34	5,99	0,06	0,05	0,00	0,22	0,67	0,00	2,36	0,01	5,47	0,0025	1167
04:30	1,66	0,02	5,09	17,37	0,00	62,75	0,32	5,83	0,03	0,07	0,00	0,20	0,69	0,00	2,49	0,01	5,32	0,0013	1148
05:00	0,87	0,06	3,03	5,88	0,04	64,38	0,33	5,75	0,03	0,03	0,00	0,12	0,23	0,00	2,52	0,01	5,25	0,0010	1157
05:30	2,18	0,10	3,59	10,47	0,04	62,05	0,33	5,82	0,06	0,09	0,00	0,14	0,41	0,00	2,45	0,01	5,32	0,0023	1161
06:00	2,13	0,17	4,21	11,75	0,06	62,29	0,34	4,06	0,07	0,08	0,01	0,16	0,45	0,00	2,39	0,01	3,70	0,0025	1155
06:30	2,58	0,16	5,70	14,86	0,11	61,08	0,42	4,34	0,07	0,10	0,01	0,22	0,59	0,00	2,41	0,02	3,96	0,0026	1164
07:00	1,37	0,03	4,27	10,16	0,12	63,12	0,44	5,81	0,02	0,05	0,00	0,17	0,40	0,00	2,47	0,02	5,31	0,0010	1155
07:30	1,55	0,13	5,77	20,38	0,08	57,96	0,43	5,82	0,04	0,06	0,01	0,23	0,80	0,00	2,28	0,02	5,32	0,0016	1129
08:00	2,76	0,03	3,75	8,46	0,05	61,23	0,45	5,76	0,05	0,11	0,00	0,15	0,33	0,00	2,38	0,02	5,25	0,0018	1131
08:30	13,38	0,65	4,38	13,83	0,00	61,67	0,45	5,87	0,02	0,53	0,03	0,17	0,55	0,00	2,44	0,02	5,36	0,0008	1165
09:00	1,67	0,01	3,67	10,40	0,00	61,42	0,46	5,98	0,03	0,07	0,00	0,15	0,42	0,00	2,47	0,02	5,46	0,0013	1167
09:30	2,09	0,07	4,64	14,61	0,00	60,54	0,43	6,02	0,04	0,08	0,00	0,19	0,59	0,00	2,44	0,02	5,49	0,0015	1162
10:00	1,24	0,03	4,51	12,02	0,00	63,12	0,44	5,91	0,04	0,05	0,00	0,18	0,48	0,00	2,50	0,02	5,39	0,0015	1160
10:30	1,05	0,02	4,76	15,48	0,07	62,13	0,43	5,97	0,04	0,04	0,00	0,19	0,62	0,00	2,49	0,02	5,45	0,0016	1161
11:00	2,55	0,05	4,41	10,17	0,05	61,26	0,43	6,00	0,17	0,10	0,00	0,18	0,41	0,00	2,47	0,02	5,48	0,0069	1166
11:30	2,15	0,12	4,52	13,12	0,02	60,82	0,43	5,97	0,38	0,09	0,00	0,18	0,53	0,00	2,44	0,02	5,45	0,0153	1163
12:00	1,02	0,09	4,54	14,20	0,03	60,11	0,44	5,75	0,29	0,04	0,00	0,18	0,55	0,00	2,33	0,02	5,25	0,0113	1133
12:30	1,24	0,08	4,09	10,32	0,01	60,33	0,44	5,67	0,17	0,05	0,00	0,16	0,40	0,00	2,31	0,02	5,17	0,0066	1125
13:00	0,77	0,10	3,91	10,83	0,00	59,52	0,42	5,64	0,08	0,03	0,00	0,15	0,40	0,00	2,22	0,02	5,05	0,0029	1121
13:30	1,07	0,13	4,30	11,31	0,00	60,57	0,44	5,76	0,08	0,04	0,01	0,16	0,43	0,00	2,29	0,02	5,08	0,0031	1139
14:00	0,20	0,04	3,40	9,05	0,00	64,47	0,45	5,59	0,06	0,01	0,00	0,13	0,34	0,00	2,40	0,02	5,03	0,0022	1154
14:30	0,30	0,05	4,84	15,58	0,00	59,89	0,43	5,65	0,11	0,01	0,00	0,18	0,57	0,00	2,19	0,02	4,94	0,0039	1136
15:00	0,15	0,04	4,54	10,12	0,00	62,53	0,45	5,64	0,18	0,01	0,00	0,16	0,37	0,00	2,27	0,02	4,89	0,0065	1139
15:30	0,64	0,08	4,24	16,11	0,00	62,53	0,44	5,76	0,25	0,02	0,00	0,16	0,59	0,00	2,30	0,02	4,95	0,0091	1153
16:00	0,06	0,02	4,58	11,36	0,00	62,27	0,44	5,76	0,35	0,00	0,00	0,17	0,43	0,00	2,35	0,02	5,09	0,0132	1152
16:30	0,01	0,03	4,27	12,77	0,00	62,52	0,44	5,73	0,18	0,00	0,00	0,16	0,48	0,00	2,33	0,02	5,02	0,0066	1146
17:00	0,11	0,03	5,04	16,30	0,00	61,22	0,45	5,68	0,04	0,00	0,00	0,19	0,60	0,00	2,26	0,02	4,96	0,0014	1142
17:30	0,63	0,07	3,92	8,06	0,00	60,56	0,42	5,76	0,09	0,02	0,00	0,15	0,30	0,00	2,28	0,02	5,07	0,0034	1140
18:00	0,23	0,12	4,68	15,68	0,00	60,60	0,29	3,01	0,11	0,01	0,00	0,17	0,58	0,00	2,24	0,01	2,64	0,0041	1141
18:30	0,21	0,14	4,83	13,01	0,00	65,06	0,21	2,47	0,16	0,01	0,00	0,18	0,47	0,00	2,36	0,01	2,15	0,0058	1160
19:00	0,20	0,02	4,35	10,47	0,00	60,85	0,39	5,66	0,09	0,01	0,00	0,16	0,39	0,00	2,28	0,01	4,99	0,0033	1153
19:30	0,76	0,07	4,01	11,03	0,00	62,70	0,39	5,51	0,04	0,03	0,00	0,15	0,41	0,00	2,31	0,01	4,93	0,0015	1148
20:00	0,04	0,02	4,51	19,39	0,00	61,08	0,39	5,63	0,04	0,00	0,00	0,17	0,72	0,00	2,28	0,01	4,96	0,0015	1153
20:30	0,05	0,03	4,98	16,12	0,00	64,34	0,37	5,55	0,02	0,00	0,00	0,19	0,60	0,00	2,39	0,01	4,95	0,0006	1142
21:00	0,16	0,05	4,06	12,22	0,00	61,76	0,42	5,47	0,03	0,01	0,00	0,15	0,45	0,00	2,29	0,02	4,94	0,0012	1121
21:30	0,71	0,11	5,31	20,12	0,00	61,74	0,41	5,73	0,04	0,03	0,00	0,21	0,78	0,00	2,41	0,02	5,23	0,0015	1139
22:00	0,28	0,03	3,75	8,94	0,02	63,73	0,38	5,76	0,04	0,01	0,00	0,15	0,35	0,00	2,50	0,01	5,25	0,0015	1155
22:30	0,19	0,06	4,64	14,78	0,00	60,95	0,39	5,72	0,00	0,01	0,00	0,18	0,58	0,00	2,38	0,02	5,22	0,0000	1146
23:00	0,17	0,07	3,76	12,57	0,00	60,23	0,41	5,78	0,08	0,01	0,00	0,15	0,49	0,00	2,37	0,02	5,27	0,0032	1157
23:30	1,93	0,15	4,55	16,39	0,00	61,45	0,38	5,91	0,13	0,08	0,01	0,18	0,66	0,00	2,47	0,02	5,40	0,0054	1156
00:00	0,42	0,11	4,65	18,04	0,01	62,57	0,41	5,92	0,16	0,02	0,00	0,19	0,73	0,00	2,53	0,02	5,40	0,0067	1164
Min	0,01	0,00	2,46	2,18	0,00	51,62	0,21	2,47	0,00	0,00	0,00	0,08	0,07	0,00	1,63	0,01	2,15	0,0000	1026
Max	13,84	0,65	6,65	23,79	0,12	65,06	0,46	6,02	0,42	0,55	0,03	0,26	0,93	0,00	2,53	0,02	5,49	0,0166	1172
Moyenne	1,56	0,08	4,38	12,87	0,02	61,36	0,39	5,56	0,11	2,89	0,14	8,09	23,86	0,03	113,22	0,73	240,25	0,1987	1145

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00		00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00		00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.