

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.69	7.78	62.87	0.38	0.18	0.66	0.34	0.08	0.34	2.78	0.02	0.01	0.03	1126
01:00	5.85	5.05	64.19	0.39	0.16	0.67	0.26	0.07	0.22	2.82	0.02	0.01	0.03	1141
01:30	6.20	4.68	68.79	0.39	0.23	0.69	0.27	0.06	0.21	3.02	0.02	0.01	0.03	1143
02:00	7.98	7.82	69.70	0.39	0.26	0.68	0.36	0.09	0.35	3.13	0.02	0.01	0.03	1144
02:30	6.97	3.62	68.63	0.39	0.25	0.69	0.31	0.09	0.16	3.08	0.02	0.01	0.03	1147
03:00	7.33	4.01	64.70	0.36	0.24	0.63	0.33	0.09	0.18	2.91	0.02	0.01	0.03	1153
03:30	8.68	8.42	66.55	0.32	0.23	0.56	0.39	0.07	0.38	2.99	0.01	0.01	0.03	1144
04:00	8.40	5.05	66.55	0.32	0.26	0.57	0.37	0.10	0.22	2.93	0.01	0.01	0.03	1139
04:30	6.85	4.07	66.59	0.32	0.25	0.56	0.31	0.06	0.18	2.99	0.01	0.01	0.02	1173
05:00	9.21	10.91	69.57	0.31	0.21	0.55	0.41	0.08	0.49	3.10	0.01	0.01	0.02	1123
05:30	7.07	4.87	62.47	0.31	0.23	0.54	0.32	0.07	0.22	2.81	0.01	0.01	0.02	1130
06:00	7.92	5.07	70.32	0.32	0.21	0.55	0.35	0.10	0.22	3.10	0.01	0.01	0.02	1144
06:30	10.99	11.83	63.69	0.31	0.20	0.53	0.50	0.07	0.54	2.89	0.01	0.01	0.02	1136
07:00	9.67	9.64	60.70	0.27	0.33	0.37	0.42	0.05	0.42	2.64	0.01	0.01	0.02	1122
07:30	7.42	7.78	68.70	0.26	0.36	0.11	0.31	0.08	0.33	2.90	0.01	0.02	0.00	1151
08:00	8.32	14.18	68.47	0.22	0.37	0.11	0.35	0.04	0.59	2.87	0.01	0.02	0.00	1153
08:30	7.17	8.38	64.59	0.21	0.37	0.24	0.31	0.05	0.36	2.75	0.01	0.02	0.01	1142
09:00	7.78	9.06	69.57	0.23	0.37	0.29	0.34	0.08	0.39	3.02	0.01	0.02	0.01	1141
09:30	6.71	4.73	68.33	0.38	0.34	0.67	0.30	0.06	0.21	3.03	0.02	0.02	0.03	1146
10:00	7.40	7.15	65.40	0.38	0.33	0.66	0.33	0.07	0.32	2.96	0.02	0.01	0.03	1143
10:30	8.65	9.58	62.15	0.38	0.31	0.65	0.39	1.22	0.43	2.78	0.02	0.01	0.03	1169
11:00	7.28	4.45	62.77	0.38	0.32	0.66	0.32	0.05	0.20	2.80	0.02	0.01	0.03	1135
11:30	7.07	4.23	68.98	0.38	0.35	0.66	0.32	0.06	0.19	3.10	0.02	0.02	0.03	1147
12:00	7.39	5.55	66.76	0.38	0.32	0.67	0.33	0.09	0.25	2.98	0.02	0.01	0.03	1155
12:30	8.30	5.25	66.96	0.39	0.37	0.68	0.37	0.05	0.24	3.02	0.02	0.02	0.03	1162
13:00	7.09	3.14	68.05	0.45	0.35	0.78	0.32	0.05	0.14	3.09	0.02	0.02	0.04	1172
13:30	7.90	5.65	66.74	0.45	0.36	0.79	0.36	0.07	0.26	3.07	0.02	0.02	0.04	1152
14:00	8.58	7.64	63.74	0.47	0.34	0.82	0.38	0.08	0.34	2.80	0.02	0.01	0.04	1136
14:30	8.31	7.47	70.25	0.47	0.32	0.81	0.37	0.06	0.33	3.13	0.02	0.01	0.04	1150
15:00	7.11	6.76	65.87	0.47	0.32	0.82	0.31	0.07	0.30	2.92	0.02	0.01	0.04	1122
15:30	9.90	18.38	52.53	0.45	0.31	0.77	0.44	0.26	0.82	2.35	0.02	0.01	0.03	1147
16:00	8.11	8.76	66.54	0.46	0.30	0.79	0.36	0.06	0.39	2.93	0.02	0.01	0.03	1144
16:30	7.95	9.58	67.52	0.46	0.25	0.80	0.34	0.04	0.41	2.92	0.02	0.01	0.03	1128
17:00	7.32	9.21	65.50	0.45	0.32	0.79	0.32	0.04	0.40	2.85	0.02	0.01	0.03	1134
17:30	7.55	8.06	68.24	0.45	0.28	0.77	0.34	0.04	0.36	3.03	0.02	0.01	0.03	1142
18:00	7.21	8.14	65.12	0.45	0.26	0.77	0.32	0.05	0.36	2.91	0.02	0.01	0.03	1130
18:30	7.63	9.28	68.51	0.45	0.29	0.79	0.34	0.04	0.41	3.02	0.02	0.01	0.03	1129
19:00	8.54	11.41	68.12	0.35	0.31	0.62	0.37	0.04	0.50	2.96	0.02	0.01	0.03	1140
19:30	7.68	8.89	67.57	0.20	0.36	0.39	0.33	0.05	0.39	2.94	0.01	0.02	0.02	1139
20:00	7.00	8.89	69.54	0.21	0.39	0.41	0.31	0.06	0.39	3.05	0.01	0.02	0.02	1143
20:30	6.75	8.33	64.31	0.20	0.32	0.41	0.30	0.09	0.37	2.88	0.01	0.01	0.02	1149
21:00	6.62	5.69	68.24	0.24	0.30	0.45	0.30	0.08	0.25	3.06	0.01	0.01	0.02	1155
21:30	8.84	9.76	62.66	0.44	0.27	0.78	0.40	0.06	0.44	2.81	0.02	0.01	0.03	1120
22:00	8.25	6.57	67.70	0.42	0.26	0.72	0.36	0.09	0.29	2.96	0.02	0.01	0.03	1131
22:30	7.27	7.66	64.37	0.38	0.28	0.66	0.33	0.06	0.34	2.89	0.02	0.01	0.03	1150
23:00	6.99	9.43	69.57	0.39	0.24	0.67	0.31	0.05	0.42	3.08	0.02	0.01	0.03	1145
23:30	7.12	10.42	66.54	0.38	0.30	0.66	0.32	0.08	0.47	3.01	0.02	0.01	0.03	1147
00:00	7.11	7.21	65.31	0.38	0.31	0.67	0.32	0.05	0.32	2.90	0.02	0.01	0.03	1145
min	5,85	3,14	52,53	0,20	0,16	0,11	0,26	0,04	0,14	2,35	0,01	0,01	0,00	1120
max	10,99	18,38	70,32	0,47	0,39	0,82	0,50	1,22	0,82	3,13	0,02	0,02	0,04	1173
moyenne	7,73	7,70	66,26	0,36	0,29	0,62								1142
Total							16,45	12,32	16,34	140,94	0,77	0,62	1,32	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.