



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,58	0,22	4,43	9,54	0,00	63,59	0,62	1,49	0,00	0,06	0,01	0,17	0,37	0,00	2,50	0,02	1,36	0,0000	1122
01:00	1,51	0,22	3,79	11,73	0,00	61,58	0,60	1,42	0,00	0,06	0,01	0,15	0,46	0,00	2,42	0,02	1,29	0,0000	1128
01:30	2,41	0,25	3,91	11,04	0,00	60,44	0,61	2,28	0,00	0,10	0,01	0,15	0,44	0,00	2,39	0,02	2,08	0,0000	1142
02:00	1,99	0,25	3,57	10,12	0,00	62,72	0,58	1,86	0,00	0,08	0,01	0,14	0,39	0,00	2,45	0,02	1,70	0,0000	1126
02:30	2,54	0,23	4,10	11,58	0,00	60,61	0,50	2,37	0,00	0,10	0,01	0,16	0,45	0,00	2,36	0,02	2,16	0,0000	1124
03:00	3,96	0,26	4,42	14,15	0,00	48,52	0,62	3,70	0,00	0,15	0,01	0,17	0,55	0,00	1,90	0,02	3,38	0,0000	1120
03:30	2,62	0,27	5,37	18,79	0,00	61,28	0,62	2,46	0,00	0,10	0,01	0,21	0,74	0,00	2,41	0,02	2,25	0,0000	1128
04:00	2,49	0,26	5,09	15,34	0,00	58,93	0,63	2,35	0,00	0,10	0,01	0,20	0,60	0,00	2,32	0,03	2,14	0,0000	1119
04:30	1,32	0,30	4,83	14,04	0,00	62,51	0,62	1,21	0,07	0,05	0,01	0,18	0,53	0,00	2,37	0,02	1,10	0,0028	1098
05:00	2,27	0,33	4,95	10,96	0,00	61,72	0,58	1,98	0,00	0,08	0,01	0,18	0,39	0,00	2,22	0,02	1,78	0,0000	1093
05:30	2,45	0,28	5,15	12,84	0,00	62,44	0,56	2,22	0,00	0,09	0,01	0,19	0,48	0,00	2,33	0,02	2,00	0,0000	1102
06:00	1,96	0,30	4,09	10,03	0,00	60,36	0,65	1,78	0,00	0,07	0,01	0,15	0,38	0,00	2,27	0,02	1,61	0,0000	1134
06:30	0,32	0,24	4,38	9,83	0,00	64,00	0,58	3,29	0,00	0,01	0,01	0,17	0,38	0,00	2,47	0,02	2,99	0,0000	1125
07:00	0,26	0,11	4,68	12,95	0,00	61,43	0,51	5,73	0,00	0,01	0,00	0,18	0,50	0,00	2,36	0,02	5,20	0,0000	1106
07:30	0,34	0,16	4,88	14,29	0,00	61,11	0,50	5,85	0,00	0,01	0,01	0,19	0,56	0,00	2,41	0,02	5,34	0,0000	1112
08:00	1,15	0,11	4,29	11,74	0,00	59,89	0,48	5,83	3,20	0,04	0,00	0,17	0,45	0,00	2,31	0,02	5,23	0,1236	1107
08:30	0,74	0,26	5,15	13,62	0,00	59,57	0,49	5,84	3,65	0,03	0,01	0,19	0,51	0,00	2,25	0,02	5,11	0,1380	1092
09:00	0,09	0,30	4,03	7,32	0,00	64,58	0,51	5,97	1,06	0,00	0,01	0,15	0,28	0,00	2,47	0,02	5,21	0,0408	1130
09:30	0,11	0,22	4,13	8,77	0,00	61,32	0,50	5,97	0,78	0,00	0,01	0,16	0,33	0,00	2,34	0,02	5,24	0,0297	1113
10:00	1,41	0,10	5,04	12,60	0,00	60,64	0,47	6,03	0,52	0,05	0,00	0,20	0,49	0,00	2,36	0,02	5,35	0,0204	1102
10:30	0,77	0,03	5,39	14,19	0,00	64,28	0,47	5,96	0,00	0,03	0,00	0,21	0,56	0,00	2,55	0,02	5,43	0,0000	1107
11:00	1,91	0,01	4,85	10,10	0,00	61,13	0,48	5,89	0,00	0,07	0,00	0,19	0,40	0,00	2,40	0,02	5,36	0,0000	1099
11:30	2,46	0,00	2,79	2,59	0,00	62,05	0,54	5,84	0,00	0,10	0,00	0,11	0,10	0,00	2,43	0,02	5,33	0,0000	1104
12:00	2,91	0,01	3,34	7,51	0,00	61,50	0,49	5,96	0,00	0,12	0,00	0,13	0,30	0,00	2,44	0,02	5,45	0,0000	1116
12:30	2,96	0,00	3,98	9,42	0,00	62,87	0,52	5,97	0,00	0,12	0,00	0,16	0,38	0,00	2,50	0,02	5,45	0,0000	1114
13:00	1,78	0,00	4,57	12,01	0,00	61,28	0,55	5,95	0,00	0,07	0,00	0,18	0,48	0,00	2,43	0,02	5,43	0,0000	1113
13:30	2,35	0,12	5,10	8,01	0,00	57,55	0,63	3,81	0,00	0,09	0,00	0,20	0,31	0,00	2,24	0,02	3,48	0,0000	1122
14:00	3,04	0,20	4,67	13,47	0,00	72,65	0,74	2,78	0,00	0,12	0,01	0,18	0,52	0,00	2,83	0,03	2,54	0,0000	1121
14:30	2,41	0,20	7,04	15,70	0,00	46,33	0,75	2,29	0,34	0,10	0,01	0,28	0,62	0,00	1,84	0,03	2,09	0,0136	1115
15:00	1,57	0,19	5,29	8,51	0,00	66,71	0,88	1,48	0,36	0,06	0,01	0,21	0,34	0,00	2,63	0,03	1,35	0,0141	1122
15:30	1,67	0,18	4,61	10,36	0,00	59,68	0,95	1,58	0,27	0,07	0,01	0,18	0,41	0,00	2,37	0,04	1,44	0,0108	1123
16:00	1,84	0,20	5,38	11,35	0,00	63,93	1,10	1,66	0,15	0,07	0,01	0,21	0,44	0,00	2,50	0,04	1,50	0,0058	1122
16:30	25,80	0,47	8,17	21,72	0,00	58,26	1,12	24,38	0,50	1,00	0,02	0,32	0,85	0,00	2,27	0,04	21,92	0,0193	1108
17:00	2,12	0,19	5,06	11,45	0,00	58,31	1,27	2,00	0,08	0,08	0,01	0,19	0,43	0,00	2,18	0,05	1,74	0,0030	1101
17:30	28,93	0,22	8,31	22,82	0,00	96,26	1,23	27,68	0,07	1,05	0,01	0,30	0,83	0,00	3,50	0,04	22,92	0,0026	1104
18:00	3,93	0,25	7,14	19,90	0,00	291,05	1,11	3,78	0,00	0,14	0,01	0,26	0,72	0,00	10,54	0,04	3,11	0,0000	1127
18:30	5,05	0,12	5,20	14,67	0,00	153,48	0,74	5,59	0,00	0,18	0,00	0,19	0,53	0,00	5,54	0,03	4,57	0,0000	1107
19:00	0,30	0,03	3,77	4,65	0,00	66,00	0,61	4,68	0,00	0,01	0,00	0,14	0,17	0,00	2,39	0,02	3,89	0,0000	1131
19:30	0,67	0,20	3,35	3,27	0,00	51,84	0,31	0,49	0,00	0,02	0,01	0,12	0,12	0,00	1,90	0,01	0,42	0,0000	1129
20:00	1,91	0,26	6,63	22,93	0,00	51,29	0,34	1,84	0,00	0,08	0,01	0,26	0,92	0,00	2,05	0,01	1,64	0,0000	1153
20:30	1,00	0,36	9,19	30,32	0,00	48,65	0,20	0,94	0,00	0,04	0,01	0,37	1,21	0,00	1,94	0,01	0,83	0,0000	1148
21:00	3,85	0,38	8,66	31,62	0,00	75,49	0,18	3,71	0,00	0,15	0,02	0,35	1,26	0,00	3,01	0,01	3,35	0,0000	1134
21:30	2,00	0,28	3,58	7,02	0,01	53,25	0,29	3,41	0,00	0,08	0,01	0,14	0,28	0,00	2,12	0,01	3,11	0,0000	1139
22:00	2,74	0,09	4,08	14,74	0,00	43,81	0,48	6,13	0,00	0,11	0,00	0,17	0,60	0,00	1,80	0,02	5,59	0,0000	1131
22:30	1,40	0,05	4,70	11,12	0,00	50,62	0,44	6,04	0,36	0,06	0,00	0,19	0,45	0,00	2,05	0,02	5,51	0,0145	1134
23:00	1,61	0,03	3,20	4,67	0,01	51,11	0,47	6,09	0,13	0,07	0,00	0,13	0,19	0,00	2,08	0,02	5,56	0,0051	1146
23:30	1,91	0,09	4,75	12,72	0,00	49,77	0,46	6,02	0,02	0,08	0,00	0,19	0,51	0,00	2,00	0,02	5,49	0,0009	1128
00:00	1,63	0,18	6,16	18,82	0,00	48,33	0,44	5,98	0,00	0,07	0,01	0,25	0,75	0,00	1,93	0,02	5,46	0,0000	1112
Min	0,09	0,00	2,79	2,59	0,00	43,81	0,18	0,49	0,00	0,00	0,00	0,11	0,10	0,00	1,80	0,01	0,42	0,0000	1092
Max	28,93	0,47	9,19	31,62	0,01	291,05	1,27	27,68	3,65	1,05	0,02	0,37	1,26	0,00	10,54	0,05	22,92	0,1380	1153
Moyenne des 24 heures	2,96	0,19	4,98	12,85	0,00	66,77	0,60	4,25	0,24	5,45	0,35	9,28	23,99	0,00	123,38	1,12	202,46	0,4449	1120
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				98,14					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :