

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOx	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.11	13.36	53.66	0.14	0.32	0.13	0.33	0.06	0.61	2.47	0.01	0.01	0.01	1149
01:00	7.21	15.38	57.83	0.14	0.26	0.13	0.34	0.05	0.72	2.72	0.01	0.01	0.01	1152
01:30	7.91	15.49	58.17	0.14	0.28	0.13	0.38	0.06	0.74	2.79	0.01	0.01	0.01	1142
02:00	5.82	6.85	61.18	0.14	0.31	0.13	0.28	0.06	0.33	2.92	0.01	0.01	0.01	1155
02:30	5.21	4.55	55.32	0.14	0.32	0.13	0.25	0.06	0.21	2.61	0.01	0.02	0.01	1142
03:00	5.12	5.99	57.47	0.14	0.31	0.13	0.25	0.07	0.29	2.76	0.01	0.02	0.01	1142
03:30	6.08	7.13	58.68	0.14	0.33	0.13	0.29	0.07	0.34	2.77	0.01	0.02	0.01	1150
04:00	6.48	10.50	50.25	0.14	0.31	0.13	0.32	0.76	0.51	2.45	0.01	0.02	0.01	1165
04:30	7.86	8.66	56.23	0.14	0.30	0.13	0.38	0.07	0.41	2.68	0.01	0.01	0.01	1154
05:00	7.02	6.42	59.59	0.14	0.31	0.13	0.33	0.07	0.30	2.83	0.01	0.01	0.01	1150
05:30	6.55	9.02	53.57	0.14	0.31	0.13	0.31	0.06	0.42	2.51	0.01	0.01	0.01	1150
06:00	6.61	7.56	54.85	0.24	0.42	0.06	0.30	0.09	0.34	2.48	0.01	0.02	0.00	1122
06:30	5.35	11.49	65.81	0.30	0.53	0.00	0.25	0.12	0.55	3.13	0.01	0.03	0.00	1180
07:00	7.25	15.33	69.92	0.29	0.47	0.01	0.33	0.05	0.70	3.21	0.01	0.02	0.00	1129
07:30	7.73	13.22	56.30	0.14	0.34	0.13	0.36	0.07	0.62	2.65	0.01	0.02	0.01	1134
08:00	6.99	5.96	56.71	0.14	0.35	0.13	0.33	0.08	0.28	2.70	0.01	0.02	0.01	1141
08:30	6.05	8.35	60.65	0.14	0.34	0.13	0.29	0.08	0.40	2.87	0.01	0.02	0.01	1160
09:00	5.73	8.08	56.25	0.14	0.36	0.13	0.27	0.06	0.38	2.63	0.01	0.02	0.01	1169
09:30	6.87	16.08	55.98	0.14	0.31	0.13	0.32	0.06	0.75	2.60	0.01	0.01	0.01	1127
10:00	5.34	5.01	60.53	0.14	0.33	0.13	0.25	0.06	0.24	2.85	0.01	0.02	0.01	1150
10:30	8.04	18.62	56.55	0.14	0.36	0.13	0.38	0.06	0.87	2.65	0.01	0.02	0.01	1143
11:00	6.50	32.25	60.04	0.14	0.33	0.14	0.30	0.07	1.47	2.74	0.01	0.02	0.01	1135
11:30	6.97	45.72	50.71	0.15	0.31	0.14	0.31	0.10	2.01	2.23	0.01	0.01	0.01	1064
12:00	3.07	1.31	35.64	0.14	0.11	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Off
min	3,07	1,31	35,64	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1064
max	8,04	45,72	69,92	0,30	0,53	0,14	0,38	0,76	2,01	3,21	0,01	0,03	0,01	1180
moyenne	6,60	12,65	57,66	0,16	0,34	0,12								1141
Total							7,12	6,48	13,51	62,27	0,17	0,37	0,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,24			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,86			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
12h30 arrêt UVE pour une fuite sur le circuit eau/vapeur