

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.14	36.59	50.04	0.13	0.31	0.14	0.32	0.05	1.65	2.25	0.01	0.01	0.01	1157
01:00	5.56	27.46	52.56	0.17	0.26	0.19	0.24	0.18	1.20	2.29	0.01	0.01	0.01	1149
01:30	4.75	24.42	54.34	0.19	0.31	0.22	0.21	0.12	1.09	2.42	0.01	0.01	0.01	1136
02:00	5.35	26.80	51.96	0.21	0.27	0.24	0.23	0.11	1.16	2.24	0.01	0.01	0.01	1148
02:30	5.45	30.46	54.74	0.18	0.28	0.20	0.24	0.11	1.37	2.45	0.01	0.01	0.01	1164
03:00	6.73	26.13	55.59	0.14	0.28	0.15	0.31	0.07	1.20	2.55	0.01	0.01	0.01	1156
03:30	7.69	24.59	53.14	0.14	0.32	0.16	0.36	0.06	1.16	2.50	0.01	0.02	0.01	1166
04:00	6.37	12.55	51.26	0.12	0.30	0.13	0.29	0.05	0.57	2.33	0.01	0.01	0.01	1135
04:30	4.85	7.89	52.98	0.12	0.24	0.13	0.21	0.03	0.34	2.26	0.00	0.01	0.01	1141
05:00	5.95	14.53	58.06	0.17	0.33	0.36	0.26	0.07	0.63	2.52	0.01	0.01	0.02	1150
05:30	4.88	13.41	60.59	0.30	0.48	0.96	0.21	0.06	0.57	2.59	0.01	0.02	0.04	1165
06:00	4.85	14.84	63.96	0.24	0.51	1.07	0.21	0.09	0.65	2.81	0.01	0.02	0.05	1151
06:30	6.06	21.37	60.63	0.29	0.52	0.99	0.27	0.06	0.94	2.67	0.01	0.02	0.04	1130
07:00	4.36	10.09	51.37	0.18	0.29	0.35	0.20	1.16	0.46	2.34	0.01	0.01	0.02	1164
07:30	5.31	23.20	49.63	0.14	0.19	0.15	0.24	0.04	1.06	2.26	0.01	0.01	0.01	1107
08:00	5.69	9.90	53.27	0.12	0.18	0.13	0.24	0.08	0.42	2.24	0.00	0.01	0.01	1126
08:30	5.24	10.38	53.72	0.12	0.20	0.13	0.22	0.01	0.43	2.23	0.00	0.01	0.01	1151
09:00	6.67	13.00	50.80	0.15	0.22	0.16	0.27	0.03	0.53	2.07	0.01	0.01	0.01	1162
09:30	5.63	7.94	50.82	0.18	0.21	0.20	0.24	0.05	0.34	2.18	0.01	0.01	0.01	1134
10:00	3.78	3.92	48.56	0.20	0.30	0.23	0.17	0.06	0.18	2.22	0.01	0.01	0.01	1158
10:30	4.78	14.79	48.18	0.24	0.21	0.31	0.22	0.04	0.68	2.21	0.01	0.01	0.01	1108
11:00	9.21	13.07	51.87	0.22	0.22	0.25	0.40	0.08	0.57	2.27	0.01	0.01	0.01	1093
11:30	5.29	3.45	56.83	0.20	0.22	0.31	0.24	0.06	0.16	2.56	0.01	0.01	0.01	1144
12:00	4.04	3.04	53.72	0.19	0.23	0.22	0.19	0.06	0.14	2.47	0.01	0.01	0.01	1133
12:30	5.27	12.22	53.45	0.16	0.23	0.19	0.25	0.08	0.57	2.49	0.01	0.01	0.01	1127
13:00	5.23	4.85	53.74	0.21	0.27	0.25	0.24	0.15	0.22	2.42	0.01	0.01	0.01	1124
13:30	3.23	0.63	51.67	0.22	0.26	0.26	0.14	0.11	0.03	2.30	0.01	0.01	0.01	1138
14:00	4.55	6.00	52.10	0.26	0.28	0.32	0.20	0.10	0.26	2.28	0.01	0.01	0.01	1104
14:30	13.17	23.50	54.03	0.25	0.25	0.32	0.62	0.08	1.10	2.53	0.01	0.01	0.02	1151
15:00	13.87	29.10	51.32	0.23	0.21	0.27	0.63	0.07	1.32	2.33	0.01	0.01	0.01	1116
15:30	6.81	18.20	51.03	0.30	0.20	0.40	0.31	0.07	0.83	2.33	0.01	0.01	0.02	1102
16:00	6.19	16.19	48.22	0.30	0.20	0.40	0.27	0.08	0.71	2.12	0.01	0.01	0.02	1096
16:30	4.31	1.96	52.65	0.25	0.19	0.32	0.19	0.04	0.08	2.28	0.01	0.01	0.01	1114
17:00	4.23	9.93	55.54	0.30	0.30	0.46	0.18	0.05	0.43	2.39	0.01	0.01	0.02	1137
17:30	9.74	19.22	65.06	0.29	0.45	0.53	0.41	0.05	0.80	2.72	0.01	0.02	0.02	1142
18:00	4.52	3.37	60.22	0.24	0.39	0.56	0.19	0.07	0.14	2.53	0.01	0.02	0.02	1125
18:30	4.35	10.95	58.20	0.28	0.43	0.56	0.19	0.18	0.47	2.52	0.01	0.02	0.02	1120
19:00	6.11	12.76	61.09	0.51	0.24	0.82	0.27	0.10	0.57	2.74	0.02	0.01	0.04	1121
19:30	5.10	9.10	50.02	0.59	0.17	0.89	0.23	0.07	0.41	2.24	0.03	0.01	0.04	1110
20:00	7.39	12.34	46.66	0.51	0.17	0.78	0.32	0.06	0.53	2.01	0.02	0.01	0.03	1098
20:30	4.60	5.75	50.29	0.46	0.18	0.67	0.20	0.04	0.25	2.21	0.02	0.01	0.03	1131
21:00	5.73	9.52	59.51	0.32	0.15	0.44	0.24	0.07	0.41	2.54	0.01	0.01	0.02	1111
21:30	8.27	14.20	63.56	0.29	0.19	0.32	0.35	0.05	0.60	2.67	0.01	0.01	0.01	1121
22:00	8.69	12.38	59.20	0.25	0.20	0.32	0.37	0.08	0.52	2.50	0.01	0.01	0.01	1114
22:30	12.10	13.01	64.01	0.29	0.19	0.32	0.52	0.07	0.56	2.73	0.01	0.01	0.01	1123
23:00	5.14	3.84	62.10	0.25	0.17	0.37	0.22	0.09	0.17	2.68	0.01	0.01	0.02	1121
23:30	3.80	4.69	61.12	0.27	0.21	0.44	0.17	0.09	0.21	2.75	0.01	0.01	0.02	1158
00:00	6.31	10.64	61.78	0.26	0.21	0.38	0.28	0.09	0.47	2.74	0.01	0.01	0.02	1100
min	3,23	0,63	46,66	0,12	0,15	0,13	0,14	0,01	0,03	2,01	0,00	0,01	0,01	1093
max	13,87	36,59	65,06	0,59	0,52	1,07	0,63	1,16	1,65	2,81	0,03	0,02	0,05	1166
moyenne	6,13	13,71	54,90	0,24	0,26	0,37								1132
Total							12,97	11,31	29,13	115,97	0,51	0,56	0,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,32			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.