

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.24	30.78	60.19	1.13	0.25	1.88	0.19	0.07	1.39	2.72	0.05	0.01	0.08	1153
01:00	6.60	32.66	55.47	1.19	0.22	1.99	0.31	0.08	1.52	2.57	0.06	0.01	0.09	1142
01:30	5.60	55.18	57.61	1.18	0.25	1.95	0.26	0.06	2.55	2.66	0.05	0.01	0.09	1140
02:00	4.30	46.28	51.64	1.12	0.24	1.84	0.20	0.06	2.12	2.37	0.05	0.01	0.08	1121
02:30	2.28	6.55	54.44	1.10	0.24	1.76	0.10	0.05	0.29	2.39	0.05	0.01	0.08	1128
03:00	1.42	4.63	55.09	1.08	0.24	1.74	0.06	0.03	0.20	2.36	0.05	0.01	0.07	1137
03:30	1.76	30.90	55.68	1.08	0.26	1.72	0.08	0.01	1.33	2.40	0.05	0.01	0.07	1153
04:00	2.81	37.00	60.21	1.10	0.24	1.78	0.13	0.05	1.66	2.70	0.05	0.01	0.08	1144
04:30	4.95	38.63	61.70	1.11	0.29	1.81	0.22	0.04	1.72	2.75	0.05	0.01	0.08	1154
05:00	6.69	33.02	46.42	0.79	0.22	2.10	0.30	0.05	1.46	2.06	0.04	0.01	0.09	1136
05:30	5.79	24.08	64.17	0.34	0.10	2.73	0.24	0.04	1.00	2.67	0.01	0.00	0.11	1142
06:00	5.20	21.79	70.42	0.27	0.14	2.88	0.22	0.07	0.94	3.03	0.01	0.01	0.12	1155
06:30	6.10	40.88	64.40	0.33	0.15	2.75	0.26	0.05	1.76	2.78	0.01	0.01	0.12	1152
07:00	4.84	22.30	58.48	1.07	0.14	2.05	0.22	0.07	1.01	2.64	0.05	0.01	0.09	1154
07:30	6.51	23.17	60.98	1.18	0.19	1.97	0.31	0.07	1.10	2.90	0.06	0.01	0.09	1150
08:00	6.10	20.38	55.93	1.17	0.22	1.98	0.30	0.07	1.00	2.73	0.06	0.01	0.10	1170
08:30	5.68	15.83	57.47	1.21	0.20	2.01	0.27	0.05	0.76	2.76	0.06	0.01	0.10	1157
09:00	5.37	13.76	56.55	1.16	0.18	1.94	0.25	0.11	0.64	2.62	0.05	0.01	0.09	1163
09:30	7.86	17.02	59.70	1.11	0.18	1.87	0.36	0.07	0.79	2.76	0.05	0.01	0.09	1158
10:00	5.24	8.01	57.98	1.11	0.16	1.85	0.25	0.09	0.38	2.72	0.05	0.01	0.09	1150
10:30	3.87	6.58	56.05	1.08	0.14	1.81	0.18	0.11	0.30	2.55	0.05	0.01	0.08	1140
11:00	9.52	29.38	51.74	1.08	0.17	1.82	0.44	0.09	1.36	2.39	0.05	0.01	0.08	1132
11:30	5.20	25.83	65.53	1.07	0.14	1.75	0.23	0.07	1.15	2.92	0.05	0.01	0.08	1139
12:00	4.36	11.81	56.39	0.94	0.17	1.53	0.20	0.10	0.54	2.59	0.04	0.01	0.07	1124
12:30	5.01	26.14	56.41	0.87	0.16	1.42	0.24	0.12	1.24	2.67	0.04	0.01	0.07	1120
13:00	7.22	14.76	59.97	0.78	0.17	1.26	0.34	0.08	0.69	2.81	0.04	0.01	0.06	1144
13:30	4.43	4.42	60.26	0.80	0.18	1.30	0.21	0.11	0.21	2.79	0.04	0.01	0.06	1164
14:00	5.00	8.61	55.83	0.99	0.19	1.66	0.23	0.08	0.40	2.61	0.05	0.01	0.08	1136
14:30	5.60	8.95	56.87	1.02	0.19	1.71	0.26	0.11	0.42	2.67	0.05	0.01	0.08	1176
15:00	7.32	10.53	57.46	0.96	0.16	1.59	0.34	0.08	0.49	2.69	0.04	0.01	0.07	1127
15:30	6.57	8.38	56.71	0.95	0.12	1.58	0.30	0.10	0.38	2.60	0.04	0.01	0.07	1126
16:00	4.41	1.73	58.18	0.98	0.15	1.63	0.19	0.09	0.08	2.56	0.04	0.01	0.07	1126
16:30	4.54	10.52	53.13	0.92	0.11	1.51	0.20	0.05	0.47	2.39	0.04	0.00	0.07	1131
17:00	7.26	15.13	63.11	0.65	0.18	1.82	0.32	0.08	0.66	2.75	0.03	0.01	0.08	1126
17:30	5.12	4.60	70.81	0.29	0.26	2.38	0.22	0.10	0.19	3.00	0.01	0.01	0.10	1136
18:00	3.48	2.13	61.38	0.25	0.19	2.55	0.13	0.08	0.08	2.37	0.01	0.01	0.10	1099
18:30	4.05	4.14	71.61	0.67	0.21	2.63	0.16	0.09	0.16	2.83	0.03	0.01	0.10	1126
19:00	6.71	6.38	60.03	0.95	0.20	1.87	0.30	0.10	0.28	2.64	0.04	0.01	0.08	1134
19:30	6.76	6.94	49.47	1.06	0.19	1.77	0.30	0.07	0.31	2.20	0.05	0.01	0.08	1130
20:00	6.73	6.84	59.18	1.08	0.14	1.81	0.30	0.07	0.31	2.66	0.05	0.01	0.08	1134
20:30	5.70	5.46	53.31	1.18	0.18	1.99	0.26	0.06	0.25	2.47	0.05	0.01	0.09	1127
21:00	4.36	5.33	59.40	1.20	0.16	2.03	0.19	0.07	0.24	2.66	0.05	0.01	0.09	1145
21:30	6.06	13.23	56.70	1.15	0.16	1.94	0.28	0.05	0.61	2.63	0.05	0.01	0.09	1140
22:00	6.38	10.16	59.30	1.17	0.17	1.97	0.29	0.07	0.46	2.66	0.05	0.01	0.09	1145
22:30	5.87	19.97	45.71	1.22	0.15	2.05	0.27	1.27	0.91	2.08	0.06	0.01	0.09	1136
23:00	6.70	17.13	44.51	1.21	0.13	2.04	0.30	0.24	0.76	1.98	0.05	0.01	0.09	1146
23:30	5.53	6.26	55.38	1.27	0.14	2.10	0.24	0.10	0.27	2.38	0.05	0.01	0.09	1121
00:00	5.00	9.36	53.73	1.26	0.16	2.08	0.23	0.13	0.43	2.48	0.06	0.01	0.10	1132
min	1,42	1,73	44,51	0,25	0,10	1,26	0,06	0,01	0,08	1,98	0,01	0,00	0,06	1099
max	9,52	55,18	71,61	1,27	0,29	2,88	0,44	1,27	2,55	3,03	0,06	0,01	0,12	1176
moyenne	5,38	17,16	57,77	0,98	0,18	1,92								1142
Total							11,68	15,91	37,28	124,67	2,13	0,39	4,13	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,37			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.