

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,32	5,92	50,43	0,60	0,18	0,94	0,25	0,07	0,27	2,33	0,03	0,01	0,04	1109
01:00	6,66	11,42	59,05	0,62	0,15	0,96	0,30	0,05	0,51	2,65	0,03	0,01	0,04	1138
01:30	4,37	3,55	57,43	0,61	0,14	0,97	0,20	0,05	0,16	2,58	0,03	0,01	0,04	1126
02:00	4,88	16,51	52,58	0,63	0,18	0,99	0,21	0,04	0,72	2,29	0,03	0,01	0,04	1130
02:30	5,54	14,69	56,50	0,67	0,18	1,07	0,25	0,06	0,66	2,55	0,03	0,01	0,05	1179
03:00	5,75	13,84	59,02	0,72	0,16	1,14	0,26	0,05	0,63	2,68	0,03	0,01	0,05	1166
03:30	5,91	10,51	59,24	0,73	0,13	1,18	0,27	0,07	0,48	2,71	0,03	0,01	0,05	1155
04:00	6,15	8,87	57,12	0,72	0,17	1,16	0,28	0,06	0,41	2,61	0,03	0,01	0,05	1141
04:30	6,95	6,79	56,98	0,73	0,16	1,18	0,32	0,09	0,31	2,60	0,03	0,01	0,05	1135
05:00	4,46	5,80	62,56	0,54	0,24	1,46	0,20	0,09	0,26	2,83	0,02	0,01	0,07	1140
05:30	3,55	7,49	63,46	0,21	0,32	1,83	0,16	0,09	0,33	2,81	0,01	0,01	0,08	1124
06:00	5,44	15,19	63,58	0,22	0,31	1,86	0,24	0,06	0,66	2,75	0,01	0,01	0,08	1135
06:30	5,14	10,64	67,15	0,23	0,32	1,91	0,22	0,08	0,46	2,91	0,01	0,01	0,08	1121
07:00	6,95	10,39	62,99	0,70	0,17	1,20	0,32	0,08	0,48	2,89	0,03	0,01	0,05	1131
07:30	11,27	14,68	56,98	0,70	0,14	1,10	0,52	0,06	0,68	2,65	0,03	0,01	0,05	1137
08:00	8,42	9,95	53,40	0,62	0,13	0,97	0,39	0,09	0,46	2,45	0,03	0,01	0,04	1119
08:30	5,55	10,73	54,98	0,61	0,14	0,96	0,25	0,07	0,49	2,51	0,03	0,01	0,04	1114
09:00	4,67	5,50	60,74	0,54	0,16	0,85	0,21	0,08	0,25	2,75	0,02	0,01	0,04	1133
09:30	4,90	9,83	57,34	0,52	0,17	0,81	0,23	0,05	0,45	2,64	0,02	0,01	0,04	1143
10:00	5,69	11,10	58,77	0,44	0,15	0,66	0,25	0,09	0,49	2,61	0,02	0,01	0,03	1129
10:30	4,79	6,18	62,07	0,34	0,18	0,47	0,22	0,07	0,28	2,81	0,02	0,01	0,02	1138
11:00	6,75	10,54	54,36	0,18	0,16	0,20	0,31	0,06	0,48	2,46	0,01	0,01	0,01	1109
11:30	10,07	21,08	52,65	0,10	0,09	0,06	0,44	0,05	0,93	2,31	0,00	0,00	0,00	1112
12:00	12,81	26,74	56,72	0,07	0,14	0,01	0,55	0,03	1,15	2,45	0,00	0,01	0,00	1127
12:30	8,32	4,07	60,17	0,07	0,15	0,01	0,36	0,07	0,18	2,62	0,00	0,01	0,00	1160
13:00	4,65	1,56	55,26	0,07	0,16	0,01	0,21	0,06	0,07	2,52	0,00	0,01	0,00	1137
13:30	3,43	0,72	64,46	0,07	0,18	0,00	0,16	0,09	0,03	2,92	0,00	0,01	0,00	1167
14:00	6,41	9,71	57,33	0,07	0,20	0,00	0,29	0,09	0,45	2,63	0,00	0,01	0,00	1152
14:30	8,12	8,73	57,32	0,07	0,18	0,00	0,37	0,13	0,39	2,58	0,00	0,01	0,00	1139
15:00	5,44	4,25	54,56	0,07	0,18	0,00	0,24	0,08	0,19	2,45	0,00	0,01	0,00	1129
15:30	4,47	7,62	58,54	0,07	0,16	0,00	0,20	0,06	0,34	2,59	0,00	0,01	0,00	1133
16:00	7,87	12,76	55,17	0,07	0,14	0,00	0,35	0,07	0,57	2,45	0,00	0,01	0,00	1105
16:30	5,68	9,49	57,50	0,07	0,12	0,00	0,25	0,05	0,41	2,51	0,00	0,01	0,00	1126
17:00	5,79	8,13	64,70	0,12	0,12	0,09	0,25	0,07	0,35	2,77	0,01	0,01	0,00	1136
17:30	4,73	22,02	54,46	1,21	0,18	0,24	0,21	0,11	0,96	2,36	0,05	0,01	0,01	1125
18:00	4,30	8,36	70,26	0,20	0,17	0,29	0,19	0,10	0,36	3,05	0,01	0,01	0,01	1143
18:30	5,09	9,24	64,44	0,19	0,11	0,44	0,22	0,10	0,40	2,80	0,01	0,00	0,02	1128
19:00	4,60	5,75	57,14	0,19	0,32	0,27	0,21	0,11	0,26	2,59	0,01	0,01	0,01	1178
19:30	6,09	10,87	59,44	0,09	0,26	0,13	0,27	0,05	0,48	2,64	0,00	0,01	0,01	1128
20:00	5,45	4,29	53,98	0,11	0,31	0,13	0,24	0,07	0,19	2,39	0,00	0,01	0,01	1158
20:30	5,27	9,27	53,74	0,08	0,28	0,11	0,23	0,07	0,41	2,37	0,00	0,01	0,00	1112
21:00	5,52	7,35	60,61	0,10	0,26	0,13	0,24	0,04	0,32	2,66	0,00	0,01	0,01	1113
21:30	6,18	12,08	56,83	0,23	0,26	0,29	0,28	0,04	0,54	2,56	0,01	0,01	0,01	1136
22:00	7,53	11,82	60,28	0,25	0,26	0,33	0,33	0,05	0,52	2,68	0,01	0,01	0,01	1137
22:30	5,35	6,88	58,12	0,33	0,25	0,46	0,24	0,06	0,31	2,66	0,02	0,01	0,02	1147
23:00	5,28	10,25	60,18	0,33	0,27	0,48	0,24	0,08	0,47	2,74	0,01	0,01	0,02	1122
23:30	6,58	11,41	58,25	0,39	0,26	0,56	0,31	0,12	0,53	2,71	0,02	0,01	0,03	1153
00:00	6,14	6,80	58,80	0,39	0,29	0,57	0,28	0,07	0,31	2,72	0,02	0,01	0,03	1131
min	3,43	0,72	50,43	0,07	0,09	0,00	0,16	0,03	0,03	2,29	0,00	0,00	0,00	1105
max	12,81	26,74	70,26	1,21	0,32	1,91	0,55	0,13	1,15	3,05	0,05	0,01	0,08	1179
moyenne	6,05	9,82	58,49	0,35	0,20	0,59								1133
Total							13,01	11,65	21,06	125,81	0,76	0,42	1,28	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,43			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.