

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	3,56	2,27	59,92	0,34	0,55	0,45	0,16	0,06	0,10	2,73	0,02	0,02	0,02	1142
01:00	6,15	26,22	46,91	0,29	0,49	0,39	0,29	1,35	1,22	2,19	0,01	0,02	0,02	1144
01:30	5,51	11,80	61,50	0,30	0,56	0,39	0,25	0,03	0,53	2,75	0,01	0,03	0,02	1144
02:00	7,94	23,03	51,54	0,29	0,51	0,38	0,36	0,04	1,05	2,36	0,01	0,02	0,02	1141
02:30	6,45	15,51	62,69	0,28	0,46	0,37	0,29	0,05	0,70	2,81	0,01	0,02	0,02	1168
03:00	5,52	18,17	57,55	0,28	0,48	0,37	0,25	0,04	0,83	2,63	0,01	0,02	0,02	1163
03:30	7,26	16,56	55,90	0,29	0,47	0,39	0,33	0,05	0,75	2,53	0,01	0,02	0,02	1161
04:00	7,86	18,34	59,90	0,28	0,48	0,38	0,37	0,11	0,85	2,79	0,01	0,02	0,02	1170
04:30	7,52	16,19	56,93	0,28	0,46	0,37	0,35	0,03	0,75	2,64	0,01	0,02	0,02	1160
05:00	5,35	14,27	58,45	0,28	0,47	0,37	0,25	0,05	0,67	2,75	0,01	0,02	0,02	1154
05:30	5,08	17,14	56,80	0,29	0,46	0,38	0,23	0,05	0,78	2,60	0,01	0,02	0,02	1164
06:00	7,41	14,68	60,82	0,29	0,45	0,38	0,34	0,06	0,67	2,76	0,01	0,02	0,02	1157
06:30	8,84	17,21	56,76	0,30	0,52	0,39	0,40	0,05	0,77	2,55	0,01	0,02	0,02	1156
07:00	8,05	18,17	62,78	0,28	0,41	0,28	0,37	0,05	0,84	2,89	0,01	0,02	0,01	1162
07:30	6,01	10,54	66,35	0,28	0,33	0,23	0,27	0,06	0,48	2,99	0,01	0,01	0,01	1160
08:00	5,45	10,50	63,78	0,38	0,41	0,29	0,24	0,04	0,47	2,85	0,02	0,02	0,01	1164
08:30	8,07	15,16	57,11	0,29	0,43	0,38	0,37	0,03	0,69	2,62	0,01	0,02	0,02	1169
09:00	6,46	6,21	44,80	0,30	0,46	0,39	0,29	0,07	0,28	2,01	0,01	0,02	0,02	1140
09:30	4,67	5,29	26,99	0,31	0,54	0,41	0,20	0,05	0,23	1,17	0,01	0,02	0,02	1164
10:00	6,12	15,71	56,66	0,29	0,61	0,39	0,26	0,07	0,67	2,40	0,01	0,03	0,02	1115
10:30	8,45	21,92	48,97	0,35	0,61	0,41	0,30	0,50	0,79	1,76	0,01	0,02	0,01	1077
11:00	6,25	10,48	47,69	0,43	0,53	0,40	0,21	0,04	0,36	1,63	0,01	0,02	0,01	1108
11:30	8,57	12,05	44,59	0,35	0,39	0,48	0,30	0,05	0,43	1,58	0,01	0,01	0,02	1114
12:00	13,93	26,39	45,46	0,36	0,34	0,51	0,51	0,15	0,96	1,66	0,01	0,01	0,02	1137
12:30	9,24	11,74	48,62	0,37	0,34	0,52	0,35	0,23	0,44	1,82	0,01	0,01	0,02	1123
13:00	7,64	6,31	53,49	0,41	0,33	0,57	0,26	0,05	0,21	1,81	0,01	0,01	0,02	1117
13:30	5,35	2,42	52,16	0,42	0,32	0,59	0,17	0,05	0,08	1,69	0,01	0,01	0,02	1076
14:00	4,24	0,81	55,14	0,42	0,37	0,59	0,14	0,05	0,03	1,80	0,01	0,01	0,02	1112
14:30	4,78	12,56	55,50	0,39	0,33	0,55	0,17	0,04	0,45	1,97	0,01	0,01	0,02	1128
15:00	8,19	10,10	52,09	0,44	0,25	0,62	0,27	0,04	0,33	1,72	0,01	0,01	0,02	1134
15:30	10,76	21,62	48,93	0,42	0,28	0,61	0,39	0,07	0,78	1,76	0,02	0,01	0,02	1129
16:00	7,87	5,20	53,40	0,45	0,25	0,66	0,28	0,06	0,19	1,91	0,02	0,01	0,02	1106
16:30	10,18	11,32	56,71	0,46	0,26	0,68	0,37	0,08	0,41	2,07	0,02	0,01	0,02	1105
17:00	9,24	14,85	53,44	0,46	0,28	0,68	0,33	0,09	0,53	1,90	0,02	0,01	0,02	1105
17:30	7,43	23,78	52,64	0,45	0,23	0,66	0,26	0,05	0,85	1,87	0,02	0,01	0,02	1126
18:00	6,24	31,71	48,51	0,48	0,26	0,71	0,20	0,04	1,00	1,53	0,02	0,01	0,02	1115
18:30	5,95	25,62	53,10	0,42	0,23	0,61	0,22	0,03	0,95	1,96	0,02	0,01	0,02	1169
19:00	5,93	27,30	66,82	0,42	0,32	0,51	0,23	0,07	1,08	2,63	0,02	0,01	0,02	1145
19:30	6,21	37,93	81,42	0,33	0,40	0,37	0,26	0,04	1,59	3,40	0,01	0,02	0,02	1145
20:00	5,60	26,89	59,20	0,29	0,34	0,41	0,25	0,03	1,19	2,62	0,01	0,02	0,02	1145
20:30	6,01	15,27	63,17	0,35	0,27	0,49	0,28	0,04	0,71	2,92	0,02	0,01	0,02	1180
21:00	5,50	11,81	52,83	0,35	0,31	0,49	0,26	0,04	0,56	2,51	0,02	0,01	0,02	1157
21:30	4,96	7,52	58,88	0,35	0,28	0,49	0,23	0,07	0,35	2,78	0,02	0,01	0,02	1152
22:00	5,37	8,86	59,32	0,35	0,33	0,50	0,25	0,06	0,41	2,78	0,02	0,02	0,02	1175
22:30	7,35	12,27	57,27	0,35	0,31	0,50	0,34	0,07	0,58	2,69	0,02	0,01	0,02	1161
23:00	6,74	10,83	58,20	0,35	0,33	0,49	0,32	0,07	0,51	2,74	0,02	0,02	0,02	1149
23:30	6,19	7,57	56,83	0,35	0,34	0,50	0,29	0,07	0,35	2,66	0,02	0,02	0,02	1161
00:00	9,16	21,73	57,28	0,34	0,34	0,48	0,44	0,07	1,05	2,76	0,02	0,02	0,02	1159
min	3,56	0,81	26,99	0,28	0,23	0,23	0,14	0,03	0,03	1,17	0,01	0,01	0,01	1076
max	13,93	37,93	81,42	0,48	0,61	0,71	0,51	1,35	1,59	3,40	0,02	0,03	0,02	1175
moyenne	6,93	15,20	55,54	0,35	0,39	0,47								1139
Total							13,76	13,81	30,48	111,95	0,69	0,79	0,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.