Rapport DREAL journalier: 15/05/2026

	mesures corrigées à 11% d´02 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,47	0,18	4,61	12,05	0,00	59,96	0,51	1,45	0,00	0,06	0,01	0,18	0,48	0,00	2,39	0,02	1,28	0,0000	1122
01:00	2,27	0,19	3,79	8,30	0,00	65,09	0,51	2,26	0,00	0,09	0,01	0,15	0,33	0,00	2,61	0,02	1,98	0,0000	1149
01:30	1,46	0,18	5,40	17,03	0,00	62,11	0,50	1,43	0,00	0,06	0,01	0,22	0,69	0,00	2,51	0,02	1,29	0,0000	1143
02:00	2,38	0,18	5,29	14,92	0,00	58,96	0,43	2,33	0,00	0,10	0,01	0,21	0,60	0,00	2,38	0,02	2,10	0,0000	1119
02:30	25,17	1,03	4,92	11,85	0,00	63,25	0,53	24,96	0,00	1,03	0,04	0,20	0,49	0,00	2,59	0,02	22,49	0,0000	1123
03:00	2,63	0,18	4,80	12,47	0,00	62,10	0,50	2,59	0,00	0,11	0,01	0,20	0,51	0,00	2,55	0,02	2,35	0,0000	1122
03:30	2,33	0,19	5,65	13,91	0,00	60,36	0,51	2,30	0,00	0,10	0,01	0,23	0,57	0,00	2,46	0,02	2,07	0,0000	1108
04:00	2,21	0,21	3,75	8,04	0,00	63,35	0,49	2,16	0,00	0,09	0,01	0,15	0,32	0,00	2,55	0,02	1,94	0,0000	1128
04:30	1,75	0,20	5,05	14,11	0,00	61,39	0,45	1,71	0,36	0,07	0,01	0,20	0,57	0,00	2,49	0,02	1,55	0,0144	1119
05:00	0,94	0,21	9,31	20,21	0,00	60,20	0,47	0,91	0,14	0,04	0,01	0,37	0,80	0,00	2,39	0,02	0,81	0,0056	1107
05:30	1,11	0,20	5,20	11,24	0,00	63,55	0,46	1,09	0,00	0,04	0,01	0,20	0,44	0,00	2,48	0,02	0,94	0,0000	1119
06:00	1,88	0,22	4,80	13,37	0,00	67,80	0,48	1,85	0,00	0,07	0,01	0,19	0,53	0,00	2,67	0,02	1,61	0,0000	1135
06:30	1,44	0,15	4,79	11,10	0,00	65,65	0,47	2,86	0,00	0,06	0,01	0,19	0,44	0,00	2,62	0,02	2,46	0,0000	1130
07:00	0,77	0,01	4,00	11,47	0,00	69,89	0,39	6,46	0,00	0,03	0,00	0,16	0,47	0,00	2,85	0,02	5,54	0,0000	1139
07:30	1,70	0,02	4,24	10,50	0,00	69,78	0,39	6,41	0,00	0,07	0,00	0,18	0,44	0,00	2,91	0,02	5,65	0,0000	1151
08:00	1,03	0,01	5,38	16,07	0,00	68,29	0,42	6,37	0,00	0,04	0,00	0,22	0,67	0,00	2,85	0,02	5,67	0,0000	1148
08:30	1,41	0,01	5,55	14,69	0,00	66,35	0,39	6,36	0,00	0,06	0,00	0,24	0,62	0,00	2,82	0,02	5,78	0,0000	1127
09:00	1,15	0,03	5,86	15,74	0,00	65,96	0,41	6,26	0,00	0,05	0,00	0,24	0,66	0,00	2,76	0,02	5,68	0,0000	1101
09:30	2,25	0,00	8,20	25,44	0,00	65,78	0,36	6,38	0,00	0,09	0,00	0,34	1,05	0,00	2,70	0,01	5,58	0,0000	1111
10:00	5,08	0,00	4,97	13,15	0,00	65,02	0,39	6,14	0,00	0,20	0,00	0,20	0,52	0,00	2,57	0,02	5,21	0,0000	1103
10:30	1,77	0,02	4,42	10,33	0,00	69,42	0,42	6,19	0,00	0,07	0,00	0,17	0,40	0,00	2,69	0,02	5,25	0,0000	1118
11:00	0,65	0,00	3,58	6,70	0,00	70,00	0,39	6,27	0,00	0,02	0,00	0,14	0,26	0,00	2,68	0,01	5,19	0,0000	1133
11:30	1,25	0,00	4,63	8,01	0,00	66,62	0,43	6,24	0,00	0,05	0,00	0,18	0,31	0,00	2,60	0,02	5,28	0,0000	1140
12:00	1,13	0,00	2,69	3,53	0,00	70,44	0,43	6,32	0,00	0,05	0,00	0,11	0,14	0,00	2,86	0,02	5,49	0,0000	1144
12:30	2,24	0,01	3,05	5,86	0,00	68,75	0,43	6,23	0,00	0,09	0,00	0,12	0,24	0,00	2,80	0,02	5,49	0,0000	1156
13:00	3,65	0,00	4,78	7,63	0,00	66,36	0,40	6,04	0,00	0,15	0,00	0,19	0,31	0,00	2,66	0,02	5,44	0,0000	1143
13:30	3,07	0,00	3,41	6,80	0,00	60,87	0,41	5,92	0,00	0,12	0,00	0,13	0,27	0,00	2,38	0,02	5,34	0,0000	1141
14:00	2,63	0,08	6,69	17,46	0,00	67,24	0,46	4,04	0,00	0,11	0,00	0,27	0,70	0,00	2,71	0,02	3,69	0,0000	1144
14:30	3,16	0,19	8,09	15,76	0,00	68,86	0,36	3,03	0,02	0,13	0,01	0,32	0,63	0,00	2,76	0,01	2,77	0,0008	1115
15:00	2,16	0,17	10,39	15,73	0,00	71,19	0,39	2,06	0,00	0,09	0,01	0,41	0,63	0,00	2,83	0,02	1,87	0,0000	1108
15:30	6,33	0,17	7,61	15,34	0,00	68,87	0,37	6,08	0,00	0,25	0,01	0,31	0,61	0,00	2,76	0,01	5,54	0,0000	1141
16:00	3,11	0,19	6,12	11,96	0,00	67,73	0,38	2,96	0,00	0,12	0,01	0,24	0,47	0,00	2,68	0,01	2,69	0,0000	1099
16:30	2,01	0,16	5,03	9,31	0,00	69,98	0,41	1,94	0,00	0,08	0,01	0,20	0,37	0,00	2,79	0,02	1,75	0,0000	1116
17:00	2,45	0,16	4,93	9,34	0,00	66,02	0,36	2,39	0,00	0,10	0,01	0,20	0,37	0,00	2,63	0,01	2,13	0,0000	1107
17:30	1,64	0,18	5,52	12,01	0,00	67,61	0,38	1,62	0,00	0,07	0,01	0,22	0,48	0,00	2,67	0,01	1,42	0,0000	1109
18:00	2,27	0,17	5,11	11,82	0,00	71,41	0,37	2,20	0,00	0,09	0,01	0,20	0,47	0,00	2,81	0,01	1,95	0,0000	1111
18:30	1,86	0,10	5,07	11,89	0,00	70,26	0,33	3,42	0,00	0,08	0,00	0,21	0,49	0,00	2,87	0,01	3,09	0,0002	1121
19:00	1,82	0,00	4,80	11,71	0,00	67,44	0,33	6,24	0,04	0,08	0,00	0,20	0,49	0,00	2,83	0,01	5,64	0,0016	1130
19:30	1,63	0,05	5,60	13,75	0,00	68,22	0,39	4,34	0,00	0,07	0,00	0,23	0,57	0,00	2,81	0,02	3,95	0,0000	1116
20:00	2,32	0,18	10,75	23,39	0,00	64,06	0,43	2,25	0,08	0,09	0,01	0,43	0,94	0,00	2,57	0,02	2,03	0,0032	1103
20:30	2,36	0,18	8,25	17,79	0,00	69,28	0,43	2,30	0,00	0,09	0,01	0,33	0,71	0,00	2,76	0,02	2,05	0,0000	1118
21:00	1,41	0,17	9,69	22,37	0,00	68,82	0,37	1,40	0,00	0,06	0,01	0,38	0,88	0,00	2,72	0,01	1,22	0,0000	1107
21:30	2,29	0,16	4,92	7,41	0,00	70,88	0,54	2,22	0,00	0,09	0,01	0,19	0,29	0,00	2,81	0,02	1,98	0,0000	1137
22:00	6,33	0,18	4,01	8,21	0,00	69,74	0,45	6,13	0,00	0,26	0,01	0,16	0,33	0,00	2,82	0,02	5,59	0,0000	1143
22:30	15,29	0,31	6,50	20,38	0,00	70,88	0,41	14,83	0,00	0,62	0,01	0,26	0,83	0,00	2,87	0,02	13,50	0,0000	1134
23:00	3,74	0,18	5,29	11,65	0,00	67,38	0,48	3,60	0,01	0,15	0,01	0,21	0,47	0,00	2,71	0,02	3,28	0,0005	1125
23:30	5,04	0,20	4,35	7,16	0,00	67,08	0,45	4,77	0,00	0,20	0,01	0,17	0,28	0,00	2,65	0,02	4,35	0,0000	1110
00:00	6,27	0,18	3,19	4,11	0,00	62,92	0,54	5,89	0,00	0,25	0,01	0,13	0,16	0,00	2,47	0,02	5,38	0,0000	1133
Min	**0,65**	**0,00**	**2,69**	**3,53**	**0,00**	**58,96**	**0,33**	**0,91**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,11**	**0,14**	**0,00**	**2,38**	**0,01**	**0,81**	**0,0000**	**1099**
Max	**25,17**	**1,03**	**10,75**	**25,44**	**0,00**	**71,41**	**0,54**	**24,96**	**0,36**	**1,03**	**0,04**	**0,43**	**1,05**	**0,00**	**2,91**	**0,02**	**22,49**	**0,0144**	**1156**
Moyenne jour Flux jour	**3,13**	**0,14**	**5,50**	**12,56**	**0,00**	**66,52**	**0,43**	**4,57**	**0,01**	**6,06**	**0,27**	**10,62**	**24,30**	**0,00**	**128,37**	**0,83**	**195,33**	**0,0263**	**1125**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,89								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.