

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.28	7.85	69.06	0.39	0.23	0.67	0.36	0.05	0.34	3.02	0.02	0.01	0.03	1157
01:00	7.99	6.22	66.54	0.39	0.27	0.67	0.35	0.08	0.28	2.95	0.02	0.01	0.03	1161
01:30	7.20	5.61	67.09	0.39	0.31	0.67	0.32	0.06	0.25	3.02	0.02	0.01	0.03	1157
02:00	8.04	7.08	66.54	0.39	0.28	0.68	0.36	0.05	0.32	2.99	0.02	0.01	0.03	1153
02:30	9.56	10.60	60.28	0.38	0.26	0.67	0.43	0.81	0.48	2.71	0.02	0.01	0.03	1132
03:00	9.49	9.00	68.49	0.38	0.24	0.66	0.43	0.07	0.40	3.07	0.02	0.01	0.03	1121
03:30	6.66	4.93	71.74	0.39	0.26	0.67	0.29	0.04	0.21	3.12	0.02	0.01	0.03	1146
04:00	5.69	5.68	66.99	0.38	0.24	0.67	0.25	0.08	0.25	2.92	0.02	0.01	0.03	1157
04:30	8.70	10.29	64.69	0.38	0.27	0.66	0.38	0.05	0.45	2.84	0.02	0.01	0.03	1144
05:00	8.16	4.62	69.55	0.38	0.29	0.67	0.36	0.04	0.21	3.09	0.02	0.01	0.03	1148
05:30	5.76	3.95	67.21	0.23	0.30	0.28	0.25	0.05	0.17	2.96	0.01	0.01	0.01	1136
06:00	3.99	1.71	62.03	0.23	0.32	0.25	0.17	0.06	0.07	2.59	0.01	0.01	0.01	1114
06:30	5.30	6.59	65.47	0.22	0.33	0.23	0.23	0.06	0.29	2.85	0.01	0.01	0.01	1133
07:00	5.58	4.76	70.65	0.22	0.37	0.23	0.24	0.05	0.21	3.05	0.01	0.02	0.01	1145
07:30	6.69	7.48	65.23	0.22	0.29	0.24	0.29	0.09	0.32	2.82	0.01	0.01	0.01	1140
08:00	6.15	5.53	68.24	0.24	0.36	0.24	0.26	0.06	0.24	2.93	0.01	0.02	0.01	1142
08:30	7.57	8.19	63.84	0.42	0.35	0.12	0.33	0.08	0.36	2.78	0.02	0.02	0.01	1132
09:00	8.26	7.67	69.04	0.24	0.33	0.17	0.36	0.09	0.34	3.04	0.01	0.01	0.01	1140
09:30	7.08	4.92	67.54	0.31	0.28	0.54	0.32	0.07	0.22	3.05	0.01	0.01	0.02	1138
10:00	7.51	7.32	63.58	0.29	0.23	0.38	0.33	0.06	0.32	2.75	0.01	0.01	0.02	1122
10:30	6.77	6.65	64.46	0.22	0.28	0.11	0.30	0.09	0.29	2.82	0.01	0.01	0.00	1151
11:00	6.97	7.33	68.34	0.24	0.26	0.11	0.30	0.06	0.32	2.97	0.01	0.01	0.00	1148
11:30	7.75	7.67	64.76	0.23	0.28	0.11	0.33	0.06	0.33	2.79	0.01	0.01	0.00	1140
12:00	8.20	8.02	64.04	0.24	0.20	0.12	0.36	0.08	0.35	2.79	0.01	0.01	0.01	1123
12:30	9.01	8.71	67.06	0.23	0.23	0.20	0.39	0.06	0.38	2.94	0.01	0.01	0.01	1131
13:00	8.26	8.69	66.35	0.22	0.23	0.23	0.36	0.05	0.38	2.90	0.01	0.01	0.01	1140
13:30	8.42	7.07	66.38	0.22	0.28	0.24	0.35	0.06	0.30	2.79	0.01	0.01	0.01	1140
14:00	9.94	17.15	62.41	0.81	0.31	0.24	0.44	1.56	0.76	2.76	0.04	0.01	0.01	1159
14:30	9.34	13.48	66.27	0.42	0.26	0.23	0.40	0.91	0.57	2.82	0.02	0.01	0.01	1146
15:00	6.43	6.34	68.35	0.21	0.24	0.23	0.28	0.04	0.27	2.93	0.01	0.01	0.01	1147
15:30	7.54	11.30	63.06	0.22	0.29	0.23	0.32	0.04	0.48	2.70	0.01	0.01	0.01	1138
16:00	8.66	14.07	66.55	0.21	0.27	0.23	0.37	0.04	0.60	2.85	0.01	0.01	0.01	1153
16:30	8.30	13.54	64.13	0.21	0.29	0.23	0.35	0.03	0.57	2.72	0.01	0.01	0.01	1154
17:00	8.26	11.91	66.28	0.21	0.28	0.23	0.34	0.05	0.50	2.76	0.01	0.01	0.01	1151
17:30	7.86	10.70	66.31	0.20	0.31	0.24	0.34	0.05	0.47	2.89	0.01	0.01	0.01	1167
18:00	8.22	13.34	68.07	0.21	0.25	0.30	0.35	0.05	0.57	2.93	0.01	0.01	0.01	1131
18:30	7.44	10.99	63.62	0.20	0.29	0.36	0.32	0.04	0.48	2.75	0.01	0.01	0.02	1142
19:00	7.99	13.14	63.96	0.21	0.32	0.38	0.34	0.04	0.56	2.72	0.01	0.01	0.02	1139
19:30	9.23	12.57	65.09	0.20	0.30	0.33	0.40	0.03	0.55	2.83	0.01	0.01	0.01	1153
20:00	7.07	7.67	64.82	0.20	0.28	0.27	0.30	0.04	0.32	2.74	0.01	0.01	0.01	1136
20:30	8.59	10.07	68.21	0.20	0.29	0.23	0.37	0.04	0.43	2.93	0.01	0.01	0.01	1148
21:00	8.36	9.84	68.26	0.22	0.28	0.28	0.36	0.05	0.43	2.98	0.01	0.01	0.01	1168
21:30	6.79	5.33	67.75	0.38	0.42	0.65	0.30	0.05	0.24	3.02	0.02	0.02	0.03	1160
22:00	7.48	8.15	66.33	0.38	0.38	0.64	0.33	0.08	0.36	2.96	0.02	0.02	0.03	1156
22:30	8.69	9.34	69.08	0.34	0.36	0.58	0.39	0.06	0.42	3.09	0.02	0.02	0.03	1139
23:00	7.47	6.91	68.08	0.31	0.39	0.55	0.34	0.07	0.31	3.08	0.01	0.02	0.02	1135
23:30	8.90	16.24	65.51	0.32	0.36	0.55	0.40	0.07	0.74	2.97	0.01	0.02	0.02	1122
00:00	8.26	11.89	67.34	0.32	0.37	0.55	0.37	0.06	0.54	3.04	0.01	0.02	0.02	1129
min	3,99	1,71	60,28	0,20	0,20	0,11	0,17	0,03	0,07	2,59	0,01	0,01	0,00	1114
max	9,94	17,15	71,74	0,81	0,42	0,68	0,44	1,56	0,76	3,12	0,04	0,02	0,03	1168
moyenne	7,71	8,71	66,35	0,29	0,29	0,38								1142
Total							16,15	13,03	18,24	139,01	0,62	0,62	0,79	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,18			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.