

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
01:30	0,93	Off	1,55	0,66	0,35	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1033
02:00	1,53	0,78	49,96	5,35	0,63	17,97	0,05	0,87	0,03	1,61	0,17	0,02	0,58	1189
02:30	1,86	1,25	14,94	0,56	0,90	33,27	0,06	0,07	0,04	0,49	0,02	0,03	1,09	1109
03:00	2,18	3,36	33,72	0,58	0,92	27,27	0,07	0,07	0,11	1,12	0,02	0,03	0,90	1105
03:30	2,49	7,75	54,01	0,62	0,77	25,73	0,08	0,07	0,26	1,78	0,02	0,03	0,85	1089
04:00	2,96	12,76	57,19	2,19	0,80	23,10	0,10	0,06	0,44	1,99	0,08	0,03	0,80	1097
04:30	3,95	21,44	70,63	0,62	0,77	25,71	0,14	0,07	0,74	2,44	0,02	0,03	0,89	1095
05:00	5,79	30,72	71,70	0,61	0,74	17,41	0,20	0,08	1,07	2,50	0,02	0,03	0,61	1089
05:30	7,17	14,67	68,69	0,59	0,73	15,49	0,25	0,06	0,51	2,41	0,02	0,03	0,54	1082
06:00	4,94	7,08	55,18	0,54	0,69	8,77	0,17	0,10	0,24	1,90	0,02	0,02	0,30	1062
06:30	5,66	22,04	47,82	1,00	0,59	1,74	0,20	0,07	0,76	1,65	0,03	0,02	0,06	1091
07:00	6,95	9,79	50,23	1,15	0,51	1,90	0,24	0,05	0,34	1,73	0,04	0,02	0,07	1100
07:30	5,04	3,54	50,98	1,29	0,53	2,31	0,17	0,05	0,12	1,76	0,04	0,02	0,08	1109
08:00	4,77	11,39	51,44	2,52	0,55	3,79	0,17	0,05	0,41	1,86	0,09	0,02	0,14	1112
08:30	6,48	25,60	46,04	2,02	0,50	3,04	0,23	0,06	0,90	1,62	0,07	0,02	0,11	1088,93
09:00	5,85	5,02	45,84	1,52	0,48	2,52	0,19	0,12	0,17	1,53	0,05	0,02	0,08	1075
09:30	4,90	8,24	46,37	1,27	0,51	1,91	0,15	0,07	0,25	1,41	0,04	0,02	0,06	1066
10:00	5,36	15,91	42,52	0,90	0,46	1,45	0,16	0,05	0,48	1,29	0,03	0,01	0,04	1094
10:30	6,13	14,62	40,21	0,76	0,43	1,16	0,18	0,03	0,43	1,19	0,02	0,01	0,03	1116
11:00	6,61	8,63	40,94	0,87	0,39	1,39	0,19	0,06	0,24	1,15	0,02	0,01	0,04	1072
11:30	4,76	2,03	47,25	2,22	0,47	3,50	0,16	0,07	0,07	1,61	0,08	0,02	0,12	1070
12:00	4,89	13,02	46,47	0,81	0,48	1,24	0,15	0,07	0,41	1,45	0,03	0,01	0,04	1076
12:30	5,89	2,96	40,48	0,89	0,48	0,93	0,18	0,05	0,09	1,24	0,02	0,01	0,03	1092
13:00	5,70	6,98	32,98	0,67	0,45	1,04	0,18	0,06	0,22	1,05	0,02	0,01	0,03	1084
13:30	6,73	6,52	39,84	0,71	0,52	1,01	0,21	0,05	0,20	1,24	0,02	0,02	0,03	1079
14:00	5,54	2,73	38,38	0,66	0,57	1,00	0,18	0,05	0,09	1,23	0,02	0,02	0,03	1099
14:30	4,88	2,36	36,06	0,59	0,60	0,94	0,15	0,07	0,07	1,09	0,02	0,02	0,03	1079
15:00	5,24	9,10	38,83	0,41	0,53	0,57	0,16	0,07	0,28	1,19	0,01	0,02	0,02	1077
15:30	6,78	2,74	31,17	0,73	0,61	1,02	0,21	0,04	0,09	0,98	0,02	0,02	0,03	1113
16:00	6,40	21,90	36,32	0,29	0,52	0,48	0,20	0,04	0,69	1,15	0,01	0,02	0,02	1112
16:30	9,18	11,13	42,58	0,29	0,51	0,46	0,28	0,04	0,34	1,31	0,01	0,02	0,01	1079
17:00	6,12	7,57	40,13	0,26	0,50	0,30	0,19	0,04	0,23	1,22	0,01	0,02	0,01	1093
17:30	5,32	3,18	44,40	0,26	0,44	0,41	0,16	0,05	0,10	1,36	0,01	0,01	0,01	1095
18:00	4,98	16,19	36,48	0,25	0,43	0,26	0,15	0,02	0,49	1,11	0,01	0,01	0,01	1128
18:30	7,88	24,04	32,19	0,19	0,40	0,22	0,24	0,03	0,72	0,96	0,01	0,01	0,01	1109
19:00	7,27	11,61	32,06	0,19	0,36	0,20	0,22	0,03	0,35	0,96	0,01	0,01	0,01	1118
19:30	6,29	9,16	39,75	0,27	0,40	0,41	0,19	0,03	0,28	1,20	0,01	0,01	0,01	1115
20:00	5,95	8,32	38,15	0,35	0,36	0,51	0,18	0,02	0,25	1,15	0,01	0,01	0,02	1115
20:30	7,95	16,68	36,25	0,35	0,35	0,54	0,24	0,02	0,51	1,10	0,01	0,01	0,02	1121
21:00	8,07	10,30	38,81	0,48	0,34	0,63	0,24	0,03	0,31	1,17	0,01	0,01	0,02	1111
21:30	6,36	5,21	40,89	0,47	0,41	0,67	0,20	0,02	0,16	1,26	0,01	0,01	0,02	1135
22:00	5,49	10,39	39,15	0,49	0,34	0,74	0,17	0,03	0,33	1,24	0,02	0,01	0,02	1118
22:30	7,73	14,10	36,02	0,73	0,40	1,13	0,24	0,03	0,44	1,13	0,02	0,01	0,04	1125
23:00	6,86	15,10	36,17	0,63	0,36	0,97	0,22	0,06	0,47	1,14	0,02	0,01	0,03	1107
23:30	9,67	15,63	35,22	0,60	0,34	0,93	0,30	0,06	0,49	1,10	0,02	0,01	0,03	1099
00:00	7,07	5,61	34,64	0,62	0,32	0,95	0,22	0,03	0,17	1,06	0,02	0,01	0,03	1112
min	0,93	0,78	1,55	0,19	0,32	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1033
max	9,67	30,72	71,70	5,35	0,92	33,27	0,30	0,87	1,07	2,50	0,17	0,03	1,09	1189
moyenne	5,77	10,65	42,87	0,87	0,52	4,63								1100
Total							8,23	10,79	15,40	62,13	1,28	0,75	7,94	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	6,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10J/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,85			

Commentaires :

Respect des normes européennes et françaises. Dépassement d'au moins une Valeur Limite d'Emission 1/2 heure (autorisation de 60 H de dépassements par an). Aucune incidence sur les valeurs limites journalières.