

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6.64	27.54	54.39	0.97	0.25	1.58	0.29	0.05	1.20	2.36	0.04	0.01	0.07	1128	
01:00	5.30	22.11	54.62	0.91	0.18	1.46	0.22	0.05	0.92	2.26	0.04	0.01	0.06	1111	
01:30	3.86	6.48	58.27	0.85	0.25	1.34	0.15	0.04	0.26	2.33	0.03	0.01	0.05	1166	
02:00	8.47	19.66	57.69	0.85	0.25	1.39	0.36	0.08	0.83	2.44	0.04	0.01	0.06	1154	
02:30	6.06	16.99	58.10	0.80	0.27	1.30	0.27	0.05	0.76	2.61	0.04	0.01	0.06	1128	
03:00	6.15	12.15	57.39	1.01	0.26	1.67	0.27	0.07	0.53	2.50	0.04	0.01	0.07	1114	
03:30	7.02	15.51	57.75	1.03	0.22	1.71	0.32	0.06	0.71	2.65	0.05	0.01	0.08	1136	
04:00	5.51	9.80	58.80	1.04	0.21	1.72	0.25	0.06	0.45	2.68	0.05	0.01	0.08	1134	
04:30	7.60	15.65	57.80	1.07	0.23	1.75	0.35	0.06	0.72	2.67	0.05	0.01	0.08	1139	
05:00	5.95	10.13	62.19	0.81	0.25	1.36	0.27	0.08	0.45	2.79	0.04	0.01	0.06	1142	
05:30	5.09	14.85	65.66	0.24	0.16	0.50	0.22	0.07	0.65	2.86	0.01	0.01	0.02	1135	
06:00	5.78	13.51	67.22	0.23	0.17	0.58	0.25	0.09	0.59	2.94	0.01	0.01	0.03	1127	
06:30	5.49	15.79	68.37	0.23	0.14	0.66	0.24	0.08	0.70	3.05	0.01	0.01	0.03	1136	
07:00	6.15	17.86	57.85	0.99	0.25	1.66	0.27	0.09	0.80	2.58	0.04	0.01	0.07	1120	
07:30	6.31	17.01	57.18	1.15	0.26	1.91	0.29	0.06	0.77	2.60	0.05	0.01	0.09	1122	
08:00	7.48	25.85	59.43	1.06	0.31	1.75	0.35	0.09	1.20	2.77	0.05	0.01	0.08	1149	
08:30	5.35	9.20	54.01	1.11	0.29	1.84	0.24	0.09	0.41	2.39	0.05	0.01	0.08	1111	
09:00	4.59	11.32	59.25	0.92	0.29	1.48	0.21	0.09	0.51	2.69	0.04	0.01	0.07	1121	
09:30	7.40	19.72	59.16	0.80	0.29	1.30	0.34	0.09	0.90	2.69	0.04	0.01	0.06	1145	
10:00	6.05	11.30	58.81	0.81	0.29	1.31	0.27	0.07	0.51	2.65	0.04	0.01	0.06	1150	
10:30	6.16	9.49	55.36	0.81	0.23	1.30	0.28	0.09	0.43	2.52	0.04	0.01	0.06	1115	
11:00	4.74	6.48	58.02	0.84	0.26	1.33	0.21	0.07	0.29	2.55	0.04	0.01	0.06	1111	
11:30	6.96	11.12	56.79	0.82	0.27	1.31	0.31	0.11	0.50	2.57	0.04	0.01	0.06	1134	
12:00	7.47	12.79	52.45	0.76	0.24	1.21	0.35	0.08	0.60	2.45	0.04	0.01	0.06	1132	
12:30	6.01	8.61	59.43	0.68	0.26	1.07	0.27	0.07	0.39	2.69	0.03	0.01	0.05	1169	
13:00	5.71	9.04	54.74	0.67	0.25	1.04	0.25	0.05	0.40	2.44	0.03	0.01	0.05	1132	
13:30	4.13	3.74	59.24	0.60	0.25	0.93	0.18	0.07	0.17	2.64	0.03	0.01	0.04	1122	
14:00	9.01	14.48	55.98	0.60	0.30	0.94	0.40	0.06	0.65	2.51	0.03	0.01	0.04	1126	
14:30	10.44	13.39	61.44	0.57	0.27	0.89	0.49	0.09	0.62	2.85	0.03	0.01	0.04	1129	
15:00	6.26	9.01	58.71	0.54	0.29	0.86	0.29	1.40	0.42	2.71	0.02	0.01	0.04	1152	
15:30	7.90	14.40	64.40	0.58	0.29	0.90	0.36	0.08	0.66	2.96	0.03	0.01	0.04	1137	
16:00	8.73	17.16	56.92	0.56	0.24	0.87	0.39	0.06	0.78	2.58	0.03	0.01	0.04	1113	
16:30	23.00	31.12	49.45	0.49	0.27	0.74	1.02	0.03	1.38	2.20	0.02	0.01	0.03	1136	
17:00	9.80	7.40	64.88	0.22	0.27	0.40	0.42	0.06	0.31	2.75	0.01	0.01	0.02	1153	
17:30	5.18	10.14	68.32	0.21	0.22	0.46	0.22	0.07	0.44	2.96	0.01	0.01	0.02	1143	
18:00	7.25	17.39	70.46	0.22	0.25	0.56	0.31	0.08	0.74	3.00	0.01	0.01	0.02	1142	
18:30	7.98	21.31	63.03	0.22	0.25	0.63	0.35	0.08	0.93	2.75	0.01	0.01	0.03	1137	
19:00	4.56	4.12	62.50	0.85	0.26	1.44	0.20	0.15	0.18	2.80	0.04	0.01	0.06	1145	
19:30	4.07	9.30	59.60	0.74	0.26	1.35	0.18	0.11	0.42	2.67	0.03	0.01	0.06	1138	
20:00	7.46	22.93	67.62	0.23	0.30	0.71	0.33	0.11	1.01	2.98	0.01	0.01	0.03	1154	
20:30	8.39	16.32	67.23	0.22	0.35	0.61	0.37	0.13	0.72	2.98	0.01	0.02	0.03	1139	
21:00	8.05	21.72	62.76	0.22	0.32	0.40	0.35	0.06	0.94	2.72	0.01	0.01	0.02	1135	
21:30	8.63	10.94	67.67	0.22	0.28	0.44	0.36	0.06	0.46	2.84	0.01	0.01	0.02	1151	
22:00	4.07	3.41	67.00	0.22	0.34	0.65	0.18	0.10	0.15	2.91	0.01	0.01	0.03	1147	
22:30	5.13	18.00	67.55	0.23	0.34	0.66	0.23	0.12	0.80	3.02	0.01	0.02	0.03	1145	
23:00	6.44	17.69	66.45	0.24	0.31	0.53	0.29	0.13	0.79	2.95	0.01	0.01	0.02	1139	
23:30	6.33	11.86	67.76	0.24	0.32	0.65	0.29	0.12	0.54	3.07	0.01	0.01	0.03	1148	
00:00	5.93	16.86	61.22	0.24	0.31	0.61	0.27	0.09	0.77	2.78	0.01	0.01	0.03	1119	
min	3,86	3,41	49,45	0,21	0,14	0,40	0,15	0,03	0,15	2,20	0,01	0,01	0,02	1111	
max	23,00	31,12	70,46	1,15	0,35	1,91	1,02	1,40	1,38	3,07	0,05	0,02	0,09	1169	
moyenne	6,83	14,22	60,64	0,62	0,26	1,08								1136	
Total							14,60	14,29	30,36	129,37	1,34	0,56	2,31		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,62			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.