

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,51	26,77	60,99	1,28	0,13	2,14	0,29	0,10	1,19	2,70	0,06	0,01	0,09	1126
01:00	5,91	20,86	57,14	1,33	0,15	2,22	0,27	0,06	0,95	2,60	0,06	0,01	0,10	1132
01:30	8,93	25,29	53,38	1,36	0,15	2,24	0,39	0,18	1,12	2,35	0,06	0,01	0,10	1128
02:00	10,69	20,00	60,43	1,31	0,14	2,19	0,48	0,07	0,90	2,72	0,06	0,01	0,10	1135
02:30	6,08	15,07	56,00	1,31	0,15	2,19	0,27	0,09	0,68	2,53	0,06	0,01	0,10	1131
03:00	4,67	14,37	58,57	1,31	0,13	2,19	0,21	0,06	0,64	2,62	0,06	0,01	0,10	1136
03:30	5,33	17,84	61,08	1,36	0,17	2,26	0,24	0,09	0,81	2,77	0,06	0,01	0,10	1161
04:00	4,67	17,47	54,98	1,35	0,14	2,27	0,21	0,06	0,79	2,48	0,06	0,01	0,10	1147
04:30	5,66	17,19	55,05	1,40	0,13	2,37	0,26	0,08	0,78	2,48	0,06	0,01	0,11	1122
05:00	6,00	21,13	63,19	0,99	0,13	2,88	0,26	0,05	0,91	2,74	0,04	0,01	0,12	1137
05:30	5,43	30,47	64,59	0,38	0,11	3,53	0,23	0,07	1,29	2,73	0,02	0,00	0,15	1149
06:00	4,88	20,26	69,51	0,47	0,11	3,70	0,20	0,08	0,84	2,88	0,02	0,00	0,15	1139
06:30	5,26	19,73	68,22	0,52	0,18	3,69	0,23	0,09	0,85	2,93	0,02	0,01	0,16	1158
07:00	5,61	12,90	61,09	1,36	0,23	2,65	0,26	0,10	0,59	2,81	0,06	0,01	0,12	1162
07:30	4,99	10,79	57,01	1,40	0,25	2,39	0,24	0,13	0,52	2,75	0,07	0,01	0,12	1184
08:00	4,73	13,69	58,19	1,40	0,26	2,38	0,23	0,10	0,66	2,81	0,07	0,01	0,11	1152
08:30	5,40	9,87	57,65	1,52	0,24	2,58	0,25	0,10	0,46	2,69	0,07	0,01	0,12	1136
09:00	6,52	7,90	49,91	1,65	0,20	2,81	0,27	0,12	0,32	2,05	0,07	0,01	0,12	1077
09:30	6,37	10,15	55,38	1,53	0,20	2,59	0,26	0,10	0,42	2,28	0,06	0,01	0,11	1105
10:00	6,39	6,28	66,35	1,46	0,23	2,47	0,28	0,09	0,28	2,91	0,06	0,01	0,11	1146
10:30	5,20	5,04	57,95	1,42	0,23	2,41	0,24	0,08	0,23	2,69	0,07	0,01	0,11	1142
11:00	7,30	10,27	57,00	1,33	0,19	2,24	0,33	0,07	0,47	2,60	0,06	0,01	0,10	1141
11:30	4,97	1,23	55,84	1,27	0,19	2,15	0,22	0,09	0,05	2,48	0,06	0,01	0,10	1123
12:00	3,73	0,84	60,30	1,21	0,24	2,03	0,17	0,12	0,04	2,77	0,06	0,01	0,09	1129
12:30	4,21	3,38	58,79	1,18	0,25	1,98	0,19	0,13	0,15	2,66	0,05	0,01	0,09	1139
13:00	7,64	7,05	56,27	1,11	0,20	1,86	0,35	0,08	0,33	2,61	0,05	0,01	0,09	1120
13:30	5,01	1,54	59,39	0,99	0,23	1,65	0,23	0,13	0,07	2,78	0,05	0,01	0,08	1141
14:00	4,99	5,04	54,43	0,99	0,18	1,65	0,23	0,10	0,23	2,50	0,05	0,01	0,08	1117
14:30	6,43	4,58	61,27	0,93	0,23	1,53	0,30	0,16	0,21	2,84	0,04	0,01	0,07	1136
15:00	5,25	3,64	55,97	0,87	0,26	1,45	0,25	0,09	0,17	2,64	0,04	0,01	0,07	1133
15:30	5,26	2,81	58,16	0,92	0,19	1,52	0,24	0,09	0,13	2,64	0,04	0,01	0,07	1130
16:00	5,44	3,14	52,62	0,99	0,26	1,66	0,25	0,09	0,14	2,39	0,04	0,01	0,08	1124
16:30	7,44	8,32	59,62	1,03	0,20	1,72	0,35	0,11	0,39	2,77	0,05	0,01	0,08	1126
17:00	7,06	4,40	65,26	0,74	0,24	2,24	0,31	0,11	0,19	2,83	0,03	0,01	0,10	1135
17:30	4,62	3,39	64,37	0,29	0,35	2,96	0,20	0,12	0,15	2,83	0,01	0,02	0,13	1150
18:00	4,31	3,25	68,57	0,21	0,39	3,11	0,19	0,11	0,14	3,03	0,01	0,02	0,14	1138
18:30	5,71	5,81	60,25	0,86	0,25	2,51	0,25	0,07	0,25	2,64	0,04	0,01	0,11	1115
19:00	12,67	38,03	58,60	1,28	0,23	2,16	0,52	0,11	1,56	2,40	0,05	0,01	0,09	1127
19:30	7,96	27,11	52,56	1,23	0,22	2,09	0,36	0,09	1,22	2,37	0,06	0,01	0,09	1118
20:00	7,27	17,64	59,01	1,28	0,23	2,17	0,33	0,09	0,80	2,68	0,06	0,01	0,10	1126
20:30	4,99	9,84	57,30	1,33	0,22	2,27	0,23	0,10	0,46	2,67	0,06	0,01	0,11	1146
21:00	5,95	14,31	61,07	1,37	0,23	2,32	0,27	0,13	0,65	2,78	0,06	0,01	0,11	1153
21:30	6,45	19,89	58,84	1,32	0,29	2,26	0,30	0,09	0,92	2,73	0,06	0,01	0,10	1158
22:00	5,30	10,67	51,58	1,25	0,24	2,11	0,25	0,07	0,50	2,40	0,06	0,01	0,10	1165
22:30	4,77	8,45	58,32	1,22	0,24	2,06	0,22	0,10	0,39	2,70	0,06	0,01	0,10	1155
23:00	6,26	13,43	50,25	1,16	0,23	1,95	0,28	0,05	0,60	2,26	0,05	0,01	0,09	1136
23:30	7,55	4,72	65,61	1,16	0,22	1,95	0,34	0,11	0,21	2,95	0,05	0,01	0,09	1160
00:00	14,95	15,54	51,07	1,19	0,23	2,00	0,68	0,08	0,71	2,32	0,05	0,01	0,09	1145
min	3,73	0,84	49,91	0,21	0,11	1,45	0,17	0,05	0,04	2,05	0,01	0,00	0,07	1077
max	14,95	38,03	69,51	1,65	0,39	3,70	0,68	0,18	1,56	3,03	0,07	0,02	0,16	1184
moyenne	6,22	12,32	58,73	1,14	0,21	2,29								1137
Total							13,41	14,96	26,37	126,81	2,47	0,45	4,92	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,93			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.