

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hq	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	5.59	0.17	8.23	15.09	0.19	53.81	0.17	0.00	0.08	0.26	0.01	0.39	0.71	0.01	2.52	0.01	0.00	0.0039	1117
01:00	5.90	0.17	4.94	7.98	0.19	57.03	0.19	0.00	0.01	0.27	0.01	0.23	0.37	0.01	2.65	0.01	0.00	0.0005	1126
01:30	5.84	0.16	4.50	5.51	0.17	63.58	0.18	0.00	0.04	0.27	0.01	0.21	0.26	0.01	2.96	0.01	0.00	0.0017	1129
02:00	5.80	0.17	5.32	9.24	0.16	59.06	0.22	0.00	0.08	0.27	0.01	0.25	0.44	0.01	2.79	0.01	0.00	0.0039	1143
02:30	5.19	0.14	6.02	7.13	0.13	55.33	0.23	0.00	0.10	0.24	0.01	0.28	0.33	0.01	2.57	0.01	0.00	0.0047	1141
03:00	4.84	0.17	5.70	7.80	0.14	58.04	0.20	0.00	0.01	0.22	0.01	0.26	0.36	0.01	2.69	0.01	0.00	0.0006	1130
03:30	4.06	0.11	5.73	8.24	0.08	56.81	0.19	0.00	0.00	0.19	0.01	0.26	0.38	0.00	2.62	0.01	0.00	0.0002	1123
04:00	3.92	0.10	5.72	7.00	0.07	55.02	0.20	0.00	0.01	0.18	0.00	0.26	0.32	0.00	2.51	0.01	0.00	0.0005	1116
04:30	3.72	0.10	4.72	5.32	0.07	62.27	0.18	0.00	0.03	0.17	0.00	0.21	0.24	0.00	2.82	0.01	0.00	0.0014	1120
05:00	4.85	0.14	5.08	10.09	0.38	62.37	0.27	0.00	0.11	0.22	0.01	0.23	0.45	0.02	2.79	0.01	0.00	0.0051	1143
05:30	4.59	0.21	6.99	13.18	0.76	63.71	0.31	0.00	0.44	0.20	0.01	0.30	0.57	0.03	2.75	0.01	0.00	0.0190	1128
06:00	5.58	0.21	5.74	7.77	0.77	66.93	0.32	0.00	0.29	0.24	0.01	0.25	0.34	0.03	2.91	0.01	0.00	0.0124	1126
06:30	4.21	0.19	4.22	8.60	0.71	59.56	0.33	0.00	0.28	0.18	0.01	0.18	0.38	0.03	2.61	0.01	0.00	0.0122	1127
07:00	4.31	0.13	7.57	13.16	0.10	59.92	0.26	0.00	0.03	0.19	0.01	0.34	0.59	0.00	2.70	0.01	0.00	0.0012	1117
07:30	4.04	0.11	8.09	8.66	0.07	60.22	0.21	0.00	0.01	0.18	0.00	0.36	0.39	0.00	2.71	0.01	0.00	0.0004	1130
08:00	4.03	0.10	5.76	3.80	0.06	54.68	0.23	0.00	0.00	0.19	0.00	0.27	0.18	0.00	2.54	0.01	0.00	0.0000	1147
08:30	3.51	0.11	5.93	4.83	0.09	58.51	0.23	0.00	0.11	0.16	0.01	0.28	0.23	0.00	2.73	0.01	0.00	0.0051	1149
09:00	4.19	0.11	4.91	2.99	0.08	57.58	0.20	0.00	0.02	0.19	0.01	0.22	0.14	0.00	2.63	0.01	0.00	0.0008	1132
09:30	4.41	0.13	4.27	4.84	0.11	59.77	0.22	0.00	0.49	0.20	0.01	0.19	0.22	0.01	2.67	0.01	0.00	0.0221	1131
10:00	3.29	0.15	6.57	11.06	0.16	53.68	0.20	0.00	0.64	0.15	0.01	0.30	0.50	0.01	2.44	0.01	0.00	0.0293	1130
10:30	5.06	0.19	6.15	3.49	0.21	60.46	0.22	0.00	0.57	0.23	0.01	0.28	0.16	0.01	2.73	0.01	0.00	0.0255	1122
11:00	3.85	0.16	4.51	5.01	0.15	56.21	0.20	0.00	0.05	0.17	0.01	0.20	0.23	0.01	2.54	0.01	0.00	0.0023	1126
11:30	6.40	0.08	3.52	3.53	0.01	48.27	0.19	0.00	0.01	0.29	0.00	0.16	0.16	0.00	2.19	0.01	0.00	0.0006	1131
12:00	4.53	0.07	6.69	7.32	0.00	56.51	0.21	0.00	0.01	0.20	0.00	0.29	0.32	0.00	2.47	0.01	0.00	0.0005	1121
12:30	11.91	0.07	7.84	7.14	0.00	56.60	0.21	0.00	0.05	0.53	0.00	0.35	0.32	0.00	2.52	0.01	0.00	0.0022	1142
13:00	3.40	0.07	5.51	4.06	0.00	56.16	0.19	0.00	0.00	0.15	0.00	0.25	0.18	0.00	2.50	0.01	0.00	0.0002	1141
13:30	2.53	0.07	5.42	4.93	0.00	57.69	0.21	0.00	0.00	0.11	0.00	0.24	0.22	0.00	2.60	0.01	0.00	0.0001	1138
14:00	3.18	0.07	5.20	2.90	0.00	58.58	0.21	0.00	0.00	0.14	0.00	0.24	0.13	0.00	2.65	0.01	0.00	0.0000	1135
14:30	4.02	0.07	4.46	7.22	0.00	59.29	0.20	0.00	0.02	0.18	0.00	0.20	0.33	0.00	2.72	0.01	0.00	0.0010	1129
15:00	3.54	0.07	5.64	10.63	0.00	57.85	0.21	0.00	0.00	0.16	0.00	0.26	0.48	0.00	2.61	0.01	0.00	0.0002	1122
15:30	4.47	0.07	6.82	9.57	0.00	56.50	0.21	0.00	0.01	0.21	0.00	0.31	0.44	0.00	2.60	0.01	0.00	0.0005	1125
16:00	5.61	0.07	6.11	9.01	0.00	60.43	0.21	0.00	0.01	0.26	0.00	0.28	0.41	0.00	2.77	0.01	0.00	0.0004	1133
16:30	4.80	0.07	5.69	18.74	0.00	55.23	0.21	0.00	0.19	0.22	0.00	0.26	0.86	0.00	2.53	0.01	0.00	0.0085	1125
17:00	3.23	0.13	3.51	2.94	0.03	64.02	0.24	0.00	0.04	0.14	0.01	0.16	0.13	0.00	2.84	0.01	0.00	0.0018	1126
17:30	5.47	0.20	4.98	10.25	0.07	66.56	0.22	0.00	0.15	0.24	0.01	0.22	0.45	0.00	2.93	0.01	0.00	0.0068	1127
18:00	4.11	0.20	6.69	7.80	0.05	66.38	0.31	0.00	0.15	0.18	0.01	0.29	0.34	0.00	2.88	0.01	0.00	0.0067	1128
18:30	4.09	0.19	4.69	5.13	0.08	71.23	0.27	0.00	0.10	0.18	0.01	0.20	0.22	0.00	3.11	0.01	0.00	0.0043	1130
19:00	4.46	0.07	6.78	9.68	0.00	56.67	0.30	0.00	0.02	0.21	0.00	0.32	0.45	0.00	2.65	0.01	0.00	0.0008	1135
19:30	4.79	0.09	5.48	3.98	0.04	58.62	0.33	0.00	0.04	0.22	0.00	0.25	0.18	0.00	2.72	0.02	0.00	0.0019	1130
20:00	4.18	0.14	4.72	6.43	0.14	58.09	0.31	0.00	0.01	0.20	0.01	0.22	0.30	0.01	2.75	0.01	0.00	0.0007	1143
20:30	4.85	0.18	5.35	7.43	0.20	60.36	0.29	0.00	0.03	0.22	0.01	0.25	0.34	0.01	2.79	0.01	0.00	0.0015	1124
21:00	4.74	0.13	5.99	5.80	0.12	56.19	0.28	0.00	0.02	0.22	0.01	0.28	0.27	0.01	2.58	0.01	0.00	0.0008	1116
21:30	4.63	0.16	5.10	6.36	0.16	54.27	0.28	0.00	0.05	0.22	0.01	0.24	0.30	0.01	2.54	0.01	0.00	0.0022	1146
22:00	5.32	0.24	6.63	9.82	0.31	59.64	0.27	0.00	0.09	0.24	0.01	0.30	0.44	0.01	2.70	0.01	0.00	0.0040	1121
22:30	3.86	0.26	6.91	8.65	0.35	56.58	0.27	0.00	0.07	0.18	0.01	0.31	0.39	0.02	2.57	0.01	0.00	0.0032	1120
23:00	3.70	0.23	4.39	4.29	0.30	58.96	0.28	0.00	0.01	0.17	0.01	0.20	0.20	0.01	2.71	0.01	0.00	0.0005	1129
23:30	4.59	0.26	3.91	2.74	0.35	60.40	0.29	0.00	0.01	0.21	0.01	0.18	0.12	0.02	2.74	0.01	0.00	0.0005	1130
00:00	4.87	0.31	6.79	13.98	0.41	57.75	0.32	0.00	0.16	0.23	0.01	0.32	0.65	0.02	2.70	0.01	0.00	0.0076	1140
Min	2.53	0.07	3.51	2.74	0.00	48.27	0.17	0.00	0.00	0.11	0.00	0.16	0.12	0.00	2.19	0.01	0.00	0.0000	1116
Max	11.91	0.31	8.23	18.74	0.77	71.23	0.33	0.00	0.64	0.53	0.01	0.39	0.86	0.03	3.11	0.02	0.00	0.0293	1149
Seuils max	4.63	0.14	5.66	7.52	0.16	58.82	0.24	0.00	0.10	0.10	0.31	12.35	16.43	0.34	128.27	0.52	0.00	0.2104	1130
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO 10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hq	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100.00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99.93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.