Rapport DREAL journalier: 16/03/2026

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,72	0,22	4,89	11,46	0,00	63,49	0,35	1,59	0,00	0,06	0,01	0,18	0,43	0,00	2,37	0,01	1,40	0,0000	1122
01:00	1,98	0,23	5,08	11,64	0,00	62,40	0,44	1,84	0,00	0,07	0,01	0,19	0,44	0,00	2,34	0,02	1,62	0,0000	1133
01:30	1,55	0,23	6,47	18,85	0,00	60,48	0,40	1,45	0,00	0,06	0,01	0,24	0,71	0,00	2,27	0,02	1,27	0,0000	1114
02:00	1,41	0,24	7,34	21,43	0,00	59,92	0,35	1,30	0,00	0,05	0,01	0,27	0,77	0,00	2,16	0,01	1,11	0,0001	1106
02:30	2,85	0,25	10,26	31,93	0,00	61,99	0,41	2,67	0,16	0,10	0,01	0,37	1,16	0,00	2,25	0,01	2,26	0,0059	1115
03:00	2,87	0,22	7,02	17,74	0,00	64,70	0,40	2,73	0,01	0,11	0,01	0,26	0,66	0,00	2,41	0,01	2,34	0,0005	1131
03:30	0,90	0,22	6,22	18,12	0,00	59,72	0,35	0,83	0,00	0,03	0,01	0,23	0,67	0,00	2,21	0,01	0,71	0,0000	1132
04:00	1,98	0,23	7,68	18,86	0,00	63,52	0,37	1,87	0,00	0,07	0,01	0,28	0,69	0,00	2,34	0,01	1,58	0,0000	1133
04:30	2,48	0,19	3,82	6,70	0,00	62,41	0,45	2,39	0,05	0,09	0,01	0,15	0,25	0,00	2,37	0,02	2,06	0,0019	1149
05:00	2,93	0,20	3,95	7,48	0,00	61,20	0,44	2,71	0,14	0,11	0,01	0,15	0,28	0,00	2,28	0,02	2,39	0,0054	1148
05:30	2,06	0,20	4,83	12,37	0,00	63,96	0,43	1,96	0,23	0,08	0,01	0,18	0,47	0,00	2,45	0,02	1,72	0,0087	1156
06:00	2,70	0,23	5,62	13,67	0,00	60,48	0,41	2,50	0,20	0,10	0,01	0,21	0,51	0,00	2,26	0,02	2,21	0,0073	1130
06:30	1,46	0,18	4,46	8,10	0,00	62,89	0,38	2,47	0,11	0,05	0,01	0,17	0,30	0,00	2,34	0,01	2,16	0,0042	1129
07:00	0,62	0,02	4,50	6,65	0,00	61,02	0,42	5,91	0,16	0,02	0,00	0,17	0,26	0,00	2,34	0,02	5,23	0,0063	1146
07:30	1,49	0,03	4,30	6,44	0,00	63,20	0,40	5,90	0,17	0,06	0,00	0,17	0,25	0,00	2,45	0,02	5,26	0,0068	1133
08:00	0,61	0,02	4,55	6,96	0,00	61,73	0,42	5,95	1,33	0,02	0,00	0,18	0,27	0,00	2,42	0,02	5,35	0,0520	1140
08:30	1,27	0,02	4,37	7,14	0,00	60,05	0,43	5,80	0,21	0,05	0,00	0,17	0,28	0,00	2,32	0,02	5,24	0,0079	1128
09:00	1,24	0,03	4,14	5,17	0,00	62,75	0,43	5,78	0,23	0,05	0,00	0,16	0,20	0,00	2,40	0,02	5,19	0,0090	1120
09:30	1,04	0,01	4,12	4,68	0,00	61,94	0,43	5,86	0,12	0,04	0,00	0,16	0,18	0,00	2,40	0,02	5,28	0,0045	1137
10:00	1,12	0,02	3,96	5,24	0,00	60,72	0,41	5,85	0,06	0,04	0,00	0,15	0,20	0,00	2,32	0,02	5,24	0,0023	1134
10:30	1,64	0,04	5,38	10,12	0,00	61,69	0,42	5,91	0,03	0,06	0,00	0,21	0,39	0,00	2,35	0,02	5,23	0,0011	1123
11:00	1,79	0,02	4,38	5,46	0,00	61,89	0,44	5,89	0,11	0,07	0,00	0,17	0,21	0,00	2,38	0,02	5,28	0,0044	1121
11:30	1,47	0,02	4,84	6,76	0,00	62,51	0,39	5,95	0,14	0,06	0,00	0,19	0,26	0,00	2,43	0,02	5,36	0,0054	1117
12:00	1,62	0,04	4,82	5,99	0,00	61,41	0,40	5,87	0,20	0,06	0,00	0,18	0,23	0,00	2,32	0,02	5,17	0,0077	1114
12:30	0,70	0,01	4,64	6,17	0,00	61,79	0,42	6,08	0,31	0,03	0,00	0,18	0,24	0,00	2,40	0,02	5,33	0,0119	1132
13:00	0,87	0,00	4,76	6,95	0,00	61,16	0,41	6,04	0,14	0,03	0,00	0,18	0,27	0,00	2,35	0,02	5,26	0,0054	1125
13:30	0,98	0,00	6,14	9,92	0,00	61,00	0,41	6,05	0,27	0,04	0,00	0,23	0,38	0,00	2,33	0,02	5,25	0,0102	1122
14:00	1,52	0,00	2,55	1,63	0,00	63,48	0,45	5,80	0,37	0,06	0,00	0,10	0,06	0,00	2,45	0,02	5,26	0,0144	1143
14:30	2,60	0,00	2,82	3,97	0,00	62,54	0,42	5,93	0,53	0,10	0,00	0,11	0,16	0,00	2,48	0,02	5,40	0,0209	1139
15:00	2,48	0,00	4,21	6,61	0,00	61,81	0,39	5,89	0,08	0,10	0,00	0,17	0,26	0,00	2,42	0,02	5,38	0,0033	1125
15:30	1,95	0,00	5,00	9,57	0,00	61,05	0,41	5,80	0,04	0,07	0,00	0,19	0,37	0,00	2,35	0,02	5,29	0,0016	1093
16:00	4,61	0,00	4,95	8,24	0,00	62,01	0,38	5,89	0,04	0,18	0,00	0,19	0,32	0,00	2,43	0,01	5,37	0,0016	1096
16:30	1,63	0,00	5,32	10,55	0,00	61,13	0,41	5,89	0,03	0,06	0,00	0,21	0,41	0,00	2,37	0,02	5,32	0,0011	1105
17:00	2,54	0,00	4,06	4,00	0,00	63,56	0,37	5,90	0,03	0,10	0,00	0,16	0,15	0,00	2,45	0,01	5,30	0,0012	1106
17:30	1,99	0,00	2,99	3,80	0,00	62,56	0,43	5,92	0,04	0,08	0,00	0,12	0,15	0,00	2,44	0,02	5,37	0,0016	1117
18:00	3,12	0,06	5,14	9,35	0,00	59,25	0,40	5,20	0,04	0,12	0,00	0,19	0,35	0,00	2,24	0,02	4,68	0,0016	1097
18:30	3,26	0,16	7,31	14,42	0,00	63,59	0,25	3,55	0,02	0,12	0,01	0,27	0,53	0,00	2,35	0,01	3,16	0,0007	1104
19:00	2,53	0,00	3,05	2,46	0,00	61,48	0,31	5,92	0,03	0,10	0,00	0,12	0,10	0,00	2,41	0,01	5,38	0,0012	1132
19:30	2,32	0,00	3,81	6,30	0,00	60,69	0,31	6,04	0,07	0,09	0,00	0,15	0,25	0,00	2,43	0,01	5,51	0,0029	1154
20:00	4,04	0,00	4,20	5,26	0,02	58,66	0,31	5,77	0,08	0,16	0,00	0,16	0,20	0,00	2,25	0,01	5,27	0,0029	1134
20:30	3,14	0,00	4,46	8,07	0,02	64,17	0,33	6,03	0,13	0,13	0,00	0,18	0,32	0,00	2,58	0,01	5,50	0,0054	1138
21:00	29,14	0,59	4,31	5,22	0,00	60,27	0,33	5,86	0,09	1,14	0,02	0,17	0,20	0,00	2,35	0,01	5,35	0,0036	1118
21:30	7,38	0,06	4,69	7,58	0,00	62,03	0,31	5,86	0,07	0,29	0,00	0,18	0,30	0,00	2,42	0,01	5,34	0,0026	1126
22:00	5,04	0,07	4,23	5,82	0,00	63,51	0,30	5,78	0,07	0,19	0,00	0,16	0,22	0,00	2,45	0,01	5,27	0,0026	1116
22:30	2,50	0,02	4,79	8,35	0,00	61,34	0,28	5,91	0,15	0,10	0,00	0,19	0,33	0,00	2,39	0,01	5,37	0,0057	1116
23:00	2,59	0,01	3,69	4,62	0,00	60,75	0,32	5,85	0,18	0,10	0,00	0,14	0,18	0,00	2,32	0,01	5,25	0,0070	1139
23:30	5,02	0,03	4,25	4,45	0,00	58,32	0,31	5,84	0,34	0,19	0,00	0,16	0,17	0,00	2,24	0,01	5,26	0,0131	1149
00:00	2,00	0,02	4,80	7,00	0,00	57,96	0,33	5,83	0,30	0,08	0,00	0,18	0,27	0,00	2,23	0,01	5,27	0,0115	1138
Min	**0,61**	**0,00**	**2,55**	**1,63**	**0,00**	**57,96**	**0,25**	**0,83**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,10**	**0,06**	**0,00**	**2,16**	**0,01**	**0,71**	**0,0000**	**1093**
Max	**29,14**	**0,59**	**10,26**	**31,93**	**0,02**	**64,70**	**0,45**	**6,08**	**1,33**	**1,14**	**0,02**	**0,37**	**1,16**	**0,00**	**2,58**	**0,02**	**5,51**	**0,0520**	**1156**
Moyenne jour Flux jour	**2,81**	**0,09**	**4,86**	**8,94**	**0,00**	**61,67**	**0,38**	**4,78**	**0,15**	**5,18**	**0,15**	**8,89**	**16,26**	**0,00**	**113,32**	**0,70**	**205,78**	**0,2757**	**1127**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00						00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00						00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00								
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,85								
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.