

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S	
																			Foyer	
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C	
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20			150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00		
Seuils min																			850	
00:30	2,23	0,23	4,46	7,74	0,00	63,15	0,53	2,01	0,23	0,08	0,01	0,17	0,29	0,00	2,38	0,02	1,83	0,0086	1118	
01:00	2,25	0,27	5,70	11,62	0,00	60,88	0,65	1,89	0,03	0,08	0,01	0,21	0,42	0,00	2,20	0,02	1,72	0,0011	1080	
01:30	1,40	0,27	5,67	10,71	0,00	59,40	0,55	1,18	0,00	0,05	0,01	0,20	0,37	0,00	2,08	0,02	1,04	0,0000	1080	
02:00	0,79	0,24	4,35	6,21	0,00	63,43	0,48	0,58	0,00	0,03	0,01	0,16	0,22	0,00	2,27	0,02	0,50	0,0000	1117	
02:30	0,63	0,23	3,83	5,29	0,00	60,81	0,66	0,45	0,26	0,02	0,01	0,14	0,19	0,00	2,22	0,02	0,39	0,0096	1136	
03:00	1,05	0,25	6,99	12,91	0,00	63,00	0,55	0,96	0,00	0,04	0,01	0,27	0,49	0,00	2,39	0,02	0,83	0,0000	1151	
03:30	1,64	0,23	4,63	8,68	0,00	62,55	0,69	1,56	0,00	0,06	0,01	0,18	0,34	0,00	2,42	0,03	1,38	0,0000	1153	
04:00	1,90	0,24	6,13	12,03	0,00	58,16	0,59	1,80	0,00	0,07	0,01	0,24	0,47	0,00	2,25	0,02	1,61	0,0000	1128	
04:30	2,82	0,23	4,08	4,62	0,00	64,03	0,64	2,67	0,00	0,11	0,01	0,16	0,18	0,00	2,52	0,03	2,42	0,0000	1140	
05:00	1,98	0,26	4,22	7,11	0,00	62,35	0,46	1,87	0,00	0,08	0,01	0,17	0,28	0,00	2,46	0,02	1,70	0,0000	1151	
05:30	1,47	0,24	5,30	9,53	0,00	62,17	0,65	1,38	0,00	0,06	0,01	0,21	0,37	0,00	2,44	0,03	1,26	0,0000	1138	
06:00	1,82	0,24	4,27	4,94	0,00	64,08	0,52	1,67	0,00	0,07	0,01	0,16	0,19	0,00	2,45	0,02	1,52	0,0000	1122	
06:30	2,08	0,11	4,37	8,15	0,02	61,53	0,47	3,98	0,34	0,08	0,00	0,17	0,32	0,00	2,42	0,02	3,63	0,0132	1129	
07:00	1,89	0,05	7,21	15,49	0,00	57,51	0,39	5,85	0,10	0,07	0,00	0,28	0,61	0,00	2,26	0,02	5,35	0,0040	1101	
07:30	2,17	0,17	4,74	7,55	0,00	61,14	0,25	3,50	0,00	0,08	0,01	0,18	0,29	0,00	2,36	0,01	3,20	0,0000	1090	
08:00	0,87	0,26	4,92	10,03	0,00	63,32	0,14	0,74	0,00	0,03	0,01	0,19	0,39	0,00	2,46	0,01	0,67	0,0000	1104	
08:30	1,27	0,25	5,70	12,58	0,00	61,10	0,14	1,11	0,26	0,05	0,01	0,22	0,49	0,00	2,38	0,01	1,02	0,0101	1112	
09:00	1,97	0,27	4,43	8,87	0,00	60,23	0,10	1,82	0,08	0,08	0,01	0,17	0,33	0,00	2,33	0,00	1,65	0,0031	1106	
09:30	1,50	0,25	7,16	12,85	0,00	59,08	0,15	1,36	0,00	0,06	0,01	0,28	0,50	0,00	2,28	0,01	1,24	0,0000	1099	
10:00	0,85	0,26	12,72	23,69	0,00	91,88	0,12	0,76	0,00	0,03	0,01	0,49	0,90	0,00	3,51	0,00	0,66	0,0000	1109	
10:30	2,80	0,25	9,87	25,86	0,00	58,37	0,13	2,63	0,00	0,11	0,01	0,38	0,99	0,00	2,23	0,00	2,28	0,0000	1107	
11:00	24,72	0,27	5,45	14,78	0,00	68,29	0,16	24,32	0,00	0,98	0,01	0,22	0,58	0,00	2,70	0,01	21,28	0,0000	1129	
11:30	0,87	0,21	2,77	1,72	0,00	64,49	0,14	0,77	0,00	0,03	0,01	0,11	0,07	0,00	2,55	0,01	0,70	0,0000	1151	
12:00	12,94	0,25	4,52	10,44	0,00	56,19	0,14	12,25	0,00	0,51	0,01	0,18	0,41	0,00	2,21	0,01	10,98	0,0000	1123	
12:30	15,58	0,25	5,88	13,76	0,00	62,28	0,19	14,98	0,56	0,61	0,01	0,23	0,54	0,00	2,45	0,01	13,31	0,0221	1120	
13:00	0,89	0,24	4,74	7,54	0,00	59,54	0,14	0,69	0,19	0,04	0,01	0,19	0,30	0,00	2,36	0,01	0,62	0,0075	1124	
13:30	0,88	0,22	5,38	8,51	0,00	62,83	0,15	0,72	0,00	0,03	0,01	0,21	0,33	0,00	2,45	0,01	0,65	0,0000	1113	
14:00	0,66	0,22	5,09	10,24	0,00	57,21	0,14	0,38	0,00	0,03	0,01	0,19	0,39	0,00	2,18	0,01	0,35	0,0000	1105	
14:30	2,00	0,21	5,05	7,77	0,00	62,21	0,12	1,87	0,26	0,08	0,01	0,20	0,30	0,00	2,44	0,00	1,71	0,0103	1114	
15:00	2,39	0,22	4,27	8,29	0,00	65,30	0,13	2,28	0,14	0,10	0,01	0,17	0,33	0,00	2,61	0,01	2,08	0,0058	1130	
15:30	1,07	0,22	4,96	7,87	0,00	62,65	0,12	0,99	0,00	0,04	0,01	0,19	0,31	0,00	2,44	0,00	0,91	0,0000	1107	
16:00	2,85	0,24	6,27	15,68	0,00	56,73	0,09	2,71	0,00	0,11	0,01	0,25	0,62	0,00	2,23	0,00	2,45	0,0000	1099	
16:30	1,03	0,25	7,76	14,11	0,00	62,85	0,12	0,98	0,12	0,04	0,01	0,30	0,54	0,00	2,40	0,00	0,85	0,0047	1113	
17:00	3,73	0,25	4,35	7,41	0,00	63,86	0,15	3,57	0,00	0,15	0,01	0,17	0,29	0,00	2,49	0,01	3,18	0,0000	1114	
17:30	14,86	0,30	2,65	2,37	0,00	62,86	0,11	13,53	0,00	0,56	0,01	0,10	0,09	0,00	2,36	0,00	12,16	0,0000	1098	
18:00	1,32	0,23	3,14	5,71	0,00	62,83	0,13	1,22	0,00	0,05	0,01	0,12	0,21	0,00	2,36	0,00	1,08	0,0000	1100	
18:30	1,50	0,09	4,33	7,47	0,00	60,44	0,31	3,90	0,71	0,06	0,00	0,17	0,29	0,00	2,35	0,01	3,51	0,0274	1135	
19:00	3,17	0,00	4,35	11,89	0,00	58,04	0,39	6,08	0,50	0,13	0,00	0,17	0,47	0,00	2,31	0,02	5,44	0,0198	1111	
19:30	0,85	0,00	5,15	12,81	0,00	63,38	0,37	6,05	0,39	0,03	0,00	0,20	0,50	0,00	2,47	0,01	5,32	0,0152	1112	
20:00	1,06	0,00	3,45	5,15	0,00	63,08	0,37	5,98	0,34	0,04	0,00	0,13	0,20	0,00	2,46	0,01	5,35	0,0132	1123	
20:30	2,43	0,03	4,00	9,50	0,00	59,53	0,41	6,13	0,42	0,10	0,00	0,16	0,39	0,00	2,42	0,02	5,55	0,0170	1137	
21:00	0,93	0,03	4,98	11,61	0,00	64,86	0,40	6,04	0,27	0,04	0,00	0,20	0,47	0,00	2,60	0,02	5,49	0,0109	1131	
21:30	0,30	0,00	4,32	9,20	0,00	59,36	0,40	5,98	0,08	0,01	0,00	0,17	0,37	0,00	2,36	0,02	5,44	0,0032	1124	
22:00	24,13	1,33	4,95	15,99	0,00	59,90	0,37	5,92	0,11	0,96	0,05	0,20	0,64	0,00	2,38	0,01	5,39	0,0045	1106	
22:30	1,83	0,09	5,16	12,60	0,00	63,87	0,44	4,70	0,26	0,07	0,00	0,20	0,49	0,00	2,48	0,02	4,24	0,0100	1094	
23:00	2,69	0,25	6,73	17,08	0,00	58,67	0,49	2,56	0,00	0,10	0,01	0,26	0,66	0,00	2,27	0,02	2,27	0,0000	1102	
23:30	2,14	0,23	4,46	11,55	0,00	63,79	0,54	2,01	0,00	0,08	0,01	0,17	0,45	0,00	2,46	0,02	1,80	0,0000	1101	
00:00	1,61	0,22	4,17	7,71	0,00	59,76	0,47	1,52	0,34	0,06	0,01	0,16	0,30	0,00	2,33	0,02	1,37	0,0132	1114	
Min	0,30	0,00	2,65	1,72	0,00	56,19	0,09	0,38	0,00	0,01	0,00	0,10	0,07	0,00	2,08	0,00	0,35	0,0000	1080	
Max	24,72	1,33	12,72	25,86	0,02	91,88	0,69	24,32	0,71	0,98	0,05	0,49	0,99	0,00	3,51	0,03	21,28	0,0274	1153	
Moyenne des 24 heures	3,41	0,22	5,19	10,31	0,00	62,15	0,33	3,71	0,12	6,39	0,41	9,63	19,17	0,00	115,45	0,61	159,38	0,2347	1117	
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3													

[illegible]**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.