

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.07	0.89	39.46	0.63	0.34	1.02	0.16	0.03	0.03	1.25	0.02	0.01	0.03	1134
01:00	5.25	10.70	36.02	0.64	0.30	1.07	0.17	0.03	0.34	1.16	0.02	0.01	0.03	1116
01:30	10.97	19.48	43.01	0.79	0.31	1.31	0.37	0.04	0.66	1.46	0.03	0.01	0.04	1116
02:00	7.64	5.39	45.86	0.84	0.29	1.44	0.26	0.04	0.18	1.56	0.03	0.01	0.05	1123
02:30	5.73	8.84	42.65	0.98	0.27	1.56	0.20	0.05	0.32	1.52	0.04	0.01	0.06	1134
03:00	4.99	5.05	50.34	1.28	0.30	2.13	0.18	0.03	0.18	1.77	0.04	0.01	0.07	1130
03:30	4.30	13.03	48.71	1.21	0.29	2.04	0.15	0.04	0.46	1.71	0.04	0.01	0.07	1129
04:00	6.78	19.91	46.40	1.60	0.30	2.76	0.24	0.05	0.70	1.64	0.06	0.01	0.10	1137
04:30	6.51	14.10	47.30	2.06	0.30	3.44	0.23	0.05	0.51	1.70	0.07	0.01	0.12	1128
05:00	5.34	7.82	48.84	1.49	0.27	2.42	0.18	0.04	0.26	1.64	0.05	0.01	0.08	1110
05:30	6.16	15.44	47.04	1.00	0.25	1.63	0.20	0.03	0.50	1.54	0.03	0.01	0.05	1106
06:00	6.21	5.78	42.99	1.13	0.31	1.80	0.20	0.03	0.19	1.40	0.04	0.01	0.06	1125
06:30	5.21	11.25	46.60	1.30	0.26	2.11	0.17	0.03	0.38	1.56	0.04	0.01	0.07	1134
07:00	7.14	14.80	40.68	1.05	0.26	1.67	0.23	0.03	0.48	1.32	0.03	0.01	0.05	1112
07:30	4.10	0.00	44.52	0.92	0.24	1.52	0.13	0.02	0.00	1.44	0.03	0.01	0.05	1130
08:00	3.43	0.14	44.70	1.02	0.24	1.61	0.11	0.02	0.00	1.46	0.03	0.01	0.05	1143
08:30	3.00	0.44	43.73	1.06	0.23	1.78	0.10	0.03	0.01	1.45	0.04	0.01	0.06	1125
09:00	2.90	3.70	48.58	1.28	0.28	2.14	0.10	0.02	0.13	1.74	0.05	0.01	0.08	1179
09:30	3.13	3.41	53.52	2.05	0.29	3.14	0.11	0.04	0.12	1.91	0.07	0.01	0.11	1148
10:00	3.32	8.29	73.19	3.07	0.25	6.13	0.12	0.04	0.31	2.70	0.11	0.01	0.23	1112
10:30	4.59	13.36	74.11	5.10	0.25	10.82	0.17	0.05	0.50	2.80	0.19	0.01	0.41	1123
11:00	5.01	17.06	53.50	1.57	0.24	2.62	0.19	0.03	0.63	1.98	0.06	0.01	0.10	1142
11:30	7.74	29.18	48.01	0.87	0.23	1.31	0.28	0.06	1.07	1.76	0.03	0.01	0.05	1113
12:00	6.23	2.47	51.57	0.88	0.25	1.51	0.23	0.03	0.09	1.92	0.03	0.01	0.06	1135
12:30	4.61	12.38	51.59	1.88	0.25	3.23	0.18	0.08	0.49	2.03	0.07	0.01	0.13	1156
13:00	4.65	8.35	51.29	3.55	0.26	7.32	0.19	0.07	0.34	2.11	0.15	0.01	0.30	1120
13:30	3.64	4.78	67.98	4.66	0.28	16.75	0.15	0.05	0.19	2.72	0.19	0.01	0.67	1111
14:00	4.81	41.22	53.86	1.26	0.23	2.04	0.18	0.19	1.57	2.06	0.05	0.01	0.08	1063
14:30	7.55	18.29	54.79	1.78	0.25	3.02	0.28	0.05	0.67	2.02	0.07	0.01	0.11	1109
15:00	3.99	7.35	55.55	1.85	0.21	3.11	0.15	0.05	0.28	2.15	0.07	0.01	0.12	1109
15:30	6.54	26.37	84.50	9.66	0.27	20.20	0.28	0.07	1.12	3.58	0.41	0.01	0.86	1141
16:00	8.55	31.47	71.41	4.28	0.19	7.55	0.35	0.06	1.28	2.91	0.17	0.01	0.31	1065
16:30	4.68	11.10	58.30	1.64	0.22	2.69	0.19	0.09	0.44	2.31	0.07	0.01	0.11	1099
17:00	7.70	35.80	52.25	2.39	0.21	4.57	0.32	0.07	1.50	2.18	0.10	0.01	0.19	1099
17:30	4.70	1.56	57.73	2.08	0.29	13.98	0.20	0.09	0.07	2.46	0.09	0.01	0.59	1087
18:00	3.41	4.07	57.62	1.53	0.31	3.78	0.14	0.10	0.17	2.39	0.06	0.01	0.16	1123
18:30	2.86	9.11	60.91	0.34	0.31	1.44	0.12	0.11	0.39	2.63	0.01	0.01	0.06	1109
19:00	3.18	12.72	60.30	1.61	0.31	5.48	0.14	0.12	0.57	2.68	0.07	0.01	0.24	1107
19:30	3.30	10.97	51.27	2.11	0.21	3.38	0.14	0.11	0.47	2.18	0.09	0.01	0.14	1089
20:00	3.56	24.82	53.68	1.25	0.20	2.06	0.15	0.16	1.06	2.28	0.05	0.01	0.09	1089
20:30	3.86	19.84	52.58	1.52	0.22	2.41	0.17	0.12	0.86	2.25	0.07	0.01	0.10	1104
21:00	4.22	27.05	59.79	1.93	0.21	2.72	0.18	0.10	1.15	2.54	0.08	0.01	0.12	1083
21:30	4.09	17.95	55.68	1.24	0.25	1.73	0.17	0.11	0.74	2.29	0.05	0.01	0.07	1073
22:00	3.72	13.98	50.20	0.46	0.18	0.61	0.15	0.10	0.56	2.02	0.02	0.01	0.02	1090
22:30	3.33	5.40	54.18	0.25	0.19	0.35	0.13	0.10	0.21	2.12	0.01	0.01	0.01	1088
23:00	2.64	11.93	49.33	0.10	0.19	0.05	0.10	0.06	0.47	1.93	0.00	0.01	0.00	1072
23:30	2.69	13.65	53.41	0.08	0.15	0.01	0.10	0.06	0.52	2.03	0.00	0.01	0.00	1082
00:00	2.75	15.41	54.04	0.08	0.20	0.01	0.11	0.04	0.59	2.07	0.00	0.01	0.00	1100
min	2,64	0,00	36,02	0,08	0,15	0,01	0,10	0,02	0,00	1,16	0,00	0,01	0,00	1063
max	10,97	41,22	84,50	9,66	0,34	20,20	0,37	0,19	1,57	3,58	0,41	0,01	0,86	1179
moyenne	4,91	12,84	52,78	1,69	0,25	3,49								1112
Total							8,78	9,24	23,77	96,33	3,15	0,45	6,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,94			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,75			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.