

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.47	31.57	66.81	0.23	0.43	0.37	0.35	0.07	1.47	3.11	0.01	0.02	0.02	1125
01:00	8.38	29.44	69.13	0.26	0.46	0.37	0.39	0.08	1.37	3.21	0.01	0.02	0.02	1137
01:30	8.23	22.41	64.50	0.23	0.42	0.37	0.38	0.08	1.04	3.00	0.01	0.02	0.02	1148
02:00	7.81	21.47	68.97	0.22	0.44	0.37	0.37	0.06	1.01	3.26	0.01	0.02	0.02	1143
02:30	5.18	12.04	64.38	0.26	0.50	0.37	0.24	0.09	0.56	2.99	0.01	0.02	0.02	1136
03:00	6.13	17.51	65.13	0.22	0.46	0.37	0.29	0.06	0.82	3.04	0.01	0.02	0.02	1124
03:30	8.89	19.22	65.10	0.22	0.45	0.37	0.42	0.06	0.91	3.07	0.01	0.02	0.02	1118
04:00	8.44	22.28	71.10	0.27	0.48	0.37	0.39	0.07	1.02	3.26	0.01	0.02	0.02	1123
04:30	4.75	10.40	65.04	0.20	0.46	0.36	0.23	0.05	0.49	3.08	0.01	0.02	0.02	1166
05:00	5.29	19.97	68.49	0.21	0.47	0.37	0.25	0.06	0.94	3.21	0.01	0.02	0.02	1133
05:30	5.72	24.26	67.40	0.21	0.47	0.37	0.27	0.06	1.13	3.14	0.01	0.02	0.02	1127
06:00	3.72	15.48	52.32	0.25	0.43	0.37	0.17	0.36	0.71	2.40	0.01	0.02	0.02	1133
06:30	4.43	34.41	57.91	0.23	0.46	0.37	0.20	0.07	1.58	2.66	0.01	0.02	0.02	1130
07:00	4.58	36.59	63.22	0.25	0.45	0.39	0.21	0.05	1.69	2.92	0.01	0.02	0.02	1155
07:30	5.70	28.54	51.25	0.35	0.43	0.50	0.27	0.08	1.36	2.45	0.02	0.02	0.02	1134
08:00	8.61	35.44	53.01	0.34	0.45	0.48	0.42	0.10	1.72	2.57	0.02	0.02	0.02	1133
08:30	6.36	18.94	57.01	0.33	0.44	0.47	0.30	0.08	0.90	2.71	0.02	0.02	0.02	1137
09:00	5.35	11.65	49.60	0.35	0.44	0.50	0.26	0.11	0.56	2.39	0.02	0.02	0.02	1143
09:30	5.31	10.38	54.67	0.35	0.45	0.50	0.26	0.08	0.50	2.63	0.02	0.02	0.02	1141
10:00	8.82	18.32	52.41	0.35	0.47	0.50	0.40	0.06	0.87	2.49	0.02	0.02	0.02	1130
10:30	8.63	12.49	52.14	0.36	0.47	0.51	0.40	0.10	0.58	2.44	0.02	0.02	0.02	1125
11:00	9.23	15.78	54.39	0.35	0.47	0.50	0.44	0.10	0.76	2.61	0.02	0.02	0.02	1153
11:30	7.33	15.76	53.24	0.35	0.50	0.50	0.35	0.08	0.75	2.54	0.02	0.02	0.02	1162
12:00	6.64	14.18	55.66	0.35	0.47	0.50	0.31	0.10	0.67	2.64	0.02	0.02	0.02	1144
12:30	4.12	4.06	51.30	0.37	0.50	0.53	0.18	0.08	0.18	2.30	0.02	0.02	0.02	1108
13:00	3.88	5.92	46.23	0.37	0.52	0.53	0.18	0.07	0.27	2.10	0.02	0.02	0.02	1113
13:30	7.82	13.57	50.74	0.35	0.56	0.51	0.36	0.09	0.62	2.33	0.02	0.03	0.02	1134
14:00	6.60	2.66	61.89	0.37	0.58	0.53	0.30	0.08	0.12	2.79	0.02	0.03	0.02	1149
14:30	6.08	6.92	56.74	0.36	0.51	0.51	0.29	0.06	0.32	2.66	0.02	0.02	0.02	1147
15:00	8.56	11.51	55.91	0.36	0.51	0.51	0.40	0.09	0.54	2.61	0.02	0.02	0.02	1118
15:30	9.72	11.38	57.20	0.35	0.46	0.49	0.46	0.46	0.54	2.72	0.02	0.02	0.02	1145
16:00	5.19	3.23	54.08	0.35	0.48	0.49	0.24	0.14	0.15	2.55	0.02	0.02	0.02	1137
16:30	4.87	6.84	58.97	0.35	0.44	0.50	0.23	0.08	0.32	2.79	0.02	0.02	0.02	1136
17:00	7.14	23.71	57.75	0.36	0.45	0.51	0.34	0.10	1.13	2.74	0.02	0.02	0.02	1134
17:30	6.76	49.59	60.49	0.36	0.47	0.51	0.32	0.07	2.36	2.87	0.02	0.02	0.02	1139
18:00	4.80	31.91	61.44	0.28	0.45	0.49	0.22	0.08	1.49	2.87	0.01	0.02	0.02	1151
18:30	6.62	24.07	65.26	0.22	0.47	0.48	0.31	0.09	1.11	3.02	0.01	0.02	0.02	1130
19:00	5.79	16.47	66.62	0.28	0.45	0.46	0.27	0.07	0.78	3.14	0.01	0.02	0.02	1155
19:30	7.76	11.95	56.16	0.36	0.43	0.51	0.36	0.07	0.56	2.64	0.02	0.02	0.02	1141
20:00	8.97	13.25	55.80	0.36	0.47	0.51	0.42	0.13	0.62	2.60	0.02	0.02	0.02	1135
20:30	10.24	29.24	53.40	0.35	0.43	0.50	0.49	0.15	1.38	2.53	0.02	0.02	0.02	1140
21:00	6.76	25.09	60.69	0.28	0.35	0.43	0.31	0.15	1.17	2.82	0.01	0.02	0.02	1146
21:30	4.57	35.29	68.89	0.21	0.30	0.37	0.20	0.05	1.57	3.06	0.01	0.01	0.02	1143
22:00	4.42	60.39	63.61	0.25	0.27	0.37	0.20	0.10	2.73	2.87	0.01	0.01	0.02	1138
22:30	4.11	67.79	70.18	0.21	0.26	0.36	0.19	0.06	3.11	3.22	0.01	0.01	0.02	1142
23:00	3.39	41.60	67.42	0.20	0.30	0.36	0.16	0.07	1.94	3.14	0.01	0.01	0.02	1150
23:30	3.78	48.57	67.50	0.24	0.28	0.36	0.18	0.09	2.27	3.15	0.01	0.01	0.02	1134
00:00	4.06	31.92	67.27	0.20	0.29	0.37	0.19	0.07	1.48	3.13	0.01	0.01	0.02	1132
min	3,39	2,66	46,23	0,20	0,26	0,36	0,16	0,05	0,12	2,10	0,01	0,01	0,02	1108
max	10,24	67,79	71,10	0,37	0,58	0,53	0,49	0,46	3,11	3,26	0,02	0,03	0,02	1166
moyenne	6,40	22,41	59,97	0,29	0,44	0,44								1136
Total							14,38	12,85	50,19	134,50	0,66	0,99	1,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.