

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.07	10.54	58.90	0.28	0.37	0.38	0.29	0.06	0.50	2.80	0.01	0.02	0.02	1173
01:00	6.01	10.58	57.72	0.28	0.38	0.38	0.29	0.09	0.51	2.76	0.01	0.02	0.02	1164
01:30	7.17	10.33	57.22	0.29	0.40	0.39	0.33	0.06	0.48	2.67	0.01	0.02	0.02	1158
02:00	5.80	5.09	57.95	0.29	0.40	0.39	0.27	0.04	0.24	2.71	0.01	0.02	0.02	1168
02:30	5.20	7.84	55.70	0.29	0.37	0.39	0.25	0.08	0.37	2.65	0.01	0.02	0.02	1143
03:00	8.12	17.72	57.65	0.29	0.37	0.39	0.38	0.04	0.84	2.72	0.01	0.02	0.02	1159
03:30	8.85	14.34	54.87	0.29	0.37	0.39	0.42	0.06	0.68	2.59	0.01	0.02	0.02	1139
04:00	6.26	4.97	59.62	0.29	0.37	0.39	0.29	0.07	0.23	2.79	0.01	0.02	0.02	1155
04:30	5.50	7.17	58.25	0.29	0.35	0.39	0.26	0.06	0.34	2.74	0.01	0.02	0.02	1149
05:00	6.08	9.46	58.95	0.29	0.39	0.39	0.28	0.04	0.44	2.76	0.01	0.02	0.02	1174
05:30	5.94	11.18	55.15	0.29	0.37	0.40	0.28	0.06	0.52	2.56	0.01	0.02	0.02	1144
06:00	7.85	11.87	60.20	0.30	0.37	0.40	0.36	0.06	0.55	2.77	0.01	0.02	0.02	1150
06:30	6.73	11.38	56.68	0.29	0.31	0.39	0.31	0.05	0.53	2.65	0.01	0.01	0.02	1153
07:00	7.10	13.66	61.27	0.30	0.37	0.28	0.33	0.05	0.63	2.82	0.01	0.02	0.01	1150
07:30	7.14	17.20	64.21	0.33	0.38	0.23	0.32	0.05	0.76	2.85	0.01	0.02	0.01	1151
08:00	6.31	13.40	69.74	0.30	0.33	0.29	0.28	0.04	0.60	3.13	0.01	0.01	0.01	1175
08:30	8.77	21.55	51.89	0.28	0.33	0.38	0.42	0.05	1.03	2.49	0.01	0.02	0.02	1149
09:00	7.29	13.68	69.16	0.33	0.40	0.30	0.34	0.10	0.64	3.22	0.02	0.02	0.01	1154
09:30	7.24	15.16	64.44	0.29	0.43	0.23	0.33	0.06	0.70	2.98	0.01	0.02	0.01	1139
10:00	8.77	16.22	62.44	0.29	0.42	0.30	0.40	0.05	0.73	2.82	0.01	0.02	0.01	1142
10:30	9.30	14.53	65.23	0.33	0.39	0.37	0.40	0.07	0.63	2.83	0.01	0.02	0.02	1141
11:00	5.31	6.52	62.85	0.27	0.46	0.37	0.23	0.05	0.28	2.75	0.01	0.02	0.02	1159
11:30	7.93	10.90	69.19	0.27	0.43	0.37	0.35	0.06	0.48	3.04	0.01	0.02	0.02	1145
12:00	6.29	4.43	71.93	0.31	0.37	0.38	0.28	0.10	0.20	3.21	0.01	0.02	0.02	1154
12:30	4.07	3.30	66.31	0.25	0.48	0.46	0.18	0.08	0.15	3.01	0.01	0.02	0.02	1145
13:00	13.35	20.27	63.37	0.27	0.47	0.49	0.62	0.07	0.94	2.93	0.01	0.02	0.02	1148
13:30	6.61	6.80	72.13	0.25	0.53	0.50	0.30	0.10	0.31	3.26	0.01	0.02	0.02	1171
14:00	4.56	3.11	59.71	0.24	0.58	0.50	0.20	0.08	0.14	2.68	0.01	0.03	0.02	1179
14:30	3.82	6.66	64.41	0.30	0.53	0.53	0.16	0.09	0.28	2.73	0.01	0.02	0.02	1140
15:00	8.20	19.30	67.09	0.25	0.54	0.50	0.36	0.09	0.86	2.99	0.01	0.02	0.02	1184
15:30	10.18	20.58	67.74	0.28	0.46	0.52	0.43	0.06	0.86	2.84	0.01	0.02	0.02	1142
16:00	7.39	10.65	69.35	0.33	0.54	0.53	0.31	0.07	0.44	2.87	0.01	0.02	0.02	1132
16:30	7.41	20.62	63.34	0.27	0.46	0.52	0.31	0.06	0.85	2.62	0.01	0.02	0.02	1109
17:00	6.59	18.85	69.34	0.26	0.41	0.50	0.27	0.05	0.77	2.83	0.01	0.02	0.02	1129
17:30	5.54	14.94	69.95	0.29	0.45	0.49	0.24	0.05	0.64	2.99	0.01	0.02	0.02	1147
18:00	6.79	17.27	65.14	0.24	0.44	0.48	0.30	0.06	0.77	2.90	0.01	0.02	0.02	1157
18:30	6.55	13.77	69.75	0.24	0.46	0.50	0.30	0.06	0.62	3.15	0.01	0.02	0.02	1140
19:00	8.00	14.62	68.16	0.32	0.48	0.50	0.36	0.07	0.65	3.04	0.01	0.02	0.02	1137
19:30	5.52	8.45	67.67	0.27	0.47	0.52	0.25	0.07	0.38	3.05	0.01	0.02	0.02	1141
20:00	6.03	10.21	61.71	0.31	0.45	0.51	0.27	0.06	0.47	2.81	0.01	0.02	0.02	1142
20:30	4.92	7.68	58.44	0.35	0.39	0.50	0.23	0.07	0.36	2.73	0.02	0.02	0.02	1158
21:00	4.59	10.09	58.28	0.36	0.40	0.51	0.21	0.07	0.47	2.70	0.02	0.02	0.02	1165
21:30	4.96	10.50	58.48	0.33	0.41	0.45	0.23	0.06	0.48	2.70	0.02	0.02	0.02	1167
22:00	4.56	4.30	43.86	0.35	0.41	0.46	0.17	0.09	0.16	1.68	0.01	0.02	0.02	1076
22:30	5.06	7.16	52.27	0.32	0.36	0.42	0.19	0.05	0.27	1.97	0.01	0.01	0.02	1101
23:00	7.29	9.44	61.64	0.31	0.33	0.41	0.30	0.08	0.39	2.53	0.01	0.01	0.02	1114
23:30	8.15	12.17	60.02	0.30	0.35	0.40	0.37	0.09	0.55	2.70	0.01	0.02	0.02	1157
00:00	7.91	9.16	58.87	0.30	0.39	0.40	0.35	0.07	0.41	2.63	0.01	0.02	0.02	1150
min	3,82	3,11	43,86	0,24	0,31	0,23	0,16	0,04	0,14	1,68	0,01	0,01	0,01	1076
max	13,35	21,55	72,13	0,36	0,58	0,53	0,62	0,10	1,03	3,26	0,02	0,03	0,02	1184
moyenne	6,77	11,66	62,05	0,29	0,41	0,42								1148
Total							14,61	10,39	25,13	133,65	0,63	0,89	0,90	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.