

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.63	5.19	66.29	0.36	0.13	0.10	0.33	0.06	0.22	2.84	0.02	0.01	0.00	1135
01:00	7.84	5.58	63.57	0.35	0.17	0.10	0.34	0.07	0.24	2.75	0.02	0.01	0.00	1131
01:30	8.23	7.46	67.18	0.39	0.15	0.10	0.36	0.06	0.32	2.90	0.02	0.01	0.00	1124
02:00	9.15	7.93	67.92	0.38	0.13	0.10	0.39	0.05	0.34	2.89	0.02	0.01	0.00	1131
02:30	6.82	4.39	64.89	0.35	0.14	0.10	0.30	0.09	0.19	2.83	0.02	0.01	0.00	1129
03:00	6.74	4.77	66.86	0.37	0.20	0.10	0.29	0.08	0.21	2.91	0.02	0.01	0.00	1126
03:30	6.84	4.12	69.26	0.35	0.21	0.10	0.30	0.08	0.18	3.04	0.02	0.01	0.00	1130
04:00	7.86	6.50	60.91	0.33	0.17	0.10	0.35	0.08	0.29	2.68	0.01	0.01	0.00	1113
04:30	9.16	7.66	57.27	0.49	0.16	0.10	0.40	0.50	0.33	2.49	0.02	0.01	0.00	1111
05:00	9.19	6.88	64.89	0.57	0.16	0.10	0.39	0.06	0.29	2.75	0.02	0.01	0.00	1117
05:30	9.31	6.23	63.68	0.38	0.16	0.10	0.39	0.05	0.26	2.68	0.02	0.01	0.00	1122
06:00	5.35	0.88	67.03	0.37	0.16	0.04	0.23	0.06	0.04	2.82	0.02	0.01	0.00	1126
06:30	5.68	3.94	64.66	0.40	0.19	0.00	0.24	0.05	0.17	2.76	0.02	0.01	0.00	1113
07:00	6.74	4.83	65.59	0.36	0.18	0.00	0.29	0.53	0.21	2.85	0.02	0.01	0.00	1149
07:30	8.56	6.61	56.86	0.32	0.18	0.00	0.36	0.05	0.28	2.41	0.01	0.01	0.00	1148
08:00	8.24	7.16	68.50	0.28	0.20	0.00	0.35	0.04	0.31	2.94	0.01	0.01	0.00	1136
08:30	7.83	6.09	60.57	0.29	0.20	0.08	0.34	0.05	0.26	2.62	0.01	0.01	0.00	1124
09:00	10.02	9.92	67.98	0.25	0.23	0.13	0.43	0.06	0.43	2.93	0.01	0.01	0.01	1138
09:30	6.93	2.04	72.06	0.21	0.44	0.17	0.30	0.04	0.09	3.14	0.01	0.02	0.01	1140
10:00	6.15	3.67	62.63	0.25	0.55	0.10	0.27	0.06	0.16	2.72	0.01	0.02	0.00	1146
10:30	7.38	6.19	65.45	0.24	0.58	0.10	0.31	0.05	0.26	2.75	0.01	0.02	0.00	1123
11:00	8.02	5.83	63.22	0.23	0.57	0.10	0.33	0.04	0.24	2.61	0.01	0.02	0.00	1127
11:30	8.93	7.84	69.56	0.22	0.54	0.10	0.38	0.05	0.33	2.94	0.01	0.02	0.00	1150
12:00	8.01	7.08	63.26	0.21	0.50	0.10	0.34	0.04	0.30	2.67	0.01	0.02	0.00	1128
12:30	9.12	8.62	56.46	0.21	0.53	0.11	0.38	0.05	0.36	2.36	0.01	0.02	0.00	1145
13:00	7.51	5.46	67.54	0.22	0.48	0.18	0.32	0.05	0.23	2.91	0.01	0.02	0.01	1149
13:30	6.85	3.69	69.73	0.23	0.53	0.23	0.30	0.06	0.16	3.01	0.01	0.02	0.01	1172
14:00	6.68	3.67	61.05	0.27	0.55	0.23	0.28	0.05	0.16	2.60	0.01	0.02	0.01	1137
14:30	7.92	7.38	62.34	0.28	0.53	0.24	0.32	0.05	0.30	2.52	0.01	0.02	0.01	1116
15:00	9.15	9.03	54.33	0.29	0.51	0.24	0.34	0.14	0.33	1.99	0.01	0.02	0.01	1101
15:30	8.64	8.36	57.37	0.27	0.48	0.23	0.31	0.09	0.30	2.03	0.01	0.02	0.01	1119
16:00	9.19	9.36	56.92	0.30	0.46	0.22	0.31	0.03	0.32	1.93	0.01	0.02	0.01	1135
16:30	7.11	6.54	51.06	0.26	0.48	0.21	0.24	0.07	0.22	1.74	0.01	0.02	0.01	1142
17:00	7.64	7.21	57.78	0.27	0.48	0.23	0.26	0.02	0.24	1.94	0.01	0.02	0.01	1159
17:30	7.83	6.88	63.53	0.29	0.51	0.32	0.27	0.01	0.24	2.18	0.01	0.02	0.01	1164
18:00	8.44	7.81	61.32	0.25	0.47	0.34	0.30	0.04	0.28	2.20	0.01	0.02	0.01	1152
18:30	8.88	6.92	64.55	0.25	0.50	0.35	0.32	0.02	0.25	2.32	0.01	0.02	0.01	1153
19:00	7.49	4.57	61.81	0.26	0.49	0.35	0.27	0.02	0.17	2.26	0.01	0.02	0.01	1162
19:30	7.70	6.18	64.68	0.25	0.50	0.35	0.29	0.03	0.23	2.40	0.01	0.02	0.01	1155
20:00	8.57	6.81	66.05	0.27	0.51	0.36	0.32	0.03	0.25	2.43	0.01	0.02	0.01	1140
20:30	7.43	5.16	58.58	0.31	0.46	0.36	0.26	0.02	0.18	2.08	0.01	0.02	0.01	1127
21:00	6.35	2.96	56.99	0.30	0.45	0.33	0.21	0.04	0.10	1.93	0.01	0.02	0.01	1122
21:30	5.14	5.59	62.99	0.31	0.34	0.44	0.18	0.03	0.19	2.15	0.01	0.01	0.02	1145
22:00	11.79	5.60	60.63	0.30	0.36	0.51	0.42	0.03	0.20	2.15	0.01	0.01	0.02	1172
22:30	5.75	8.73	63.04	0.26	0.32	0.43	0.21	0.03	0.31	2.25	0.01	0.01	0.02	1160
23:00	8.29	8.24	68.04	0.22	0.36	0.39	0.31	0.02	0.31	2.57	0.01	0.01	0.01	1183
23:30	8.52	10.36	66.63	0.22	0.33	0.38	0.34	0.04	0.41	2.65	0.01	0.01	0.02	1162
00:00	8.29	11.37	66.29	0.21	0.33	0.37	0.35	0.03	0.49	2.83	0.01	0.01	0.02	1185
min	5,14	0,88	51,06	0,21	0,13	0,00	0,18	0,01	0,04	1,74	0,01	0,01	0,00	1101
max	11,79	11,37	72,06	0,57	0,58	0,51	0,43	0,53	0,49	3,14	0,02	0,02	0,02	1185
moyenne	7,85	6,36	63,33	0,30	0,36	0,20								1139
Total							15,10	11,00	12,17	122,34	0,57	0,68	0,36	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,65			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

4h00 Redémarrage UVE après arrêt technique non programmé