

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,61	0,24	5,09	10,68	0,00	64,17	0,48	1,48	0,01	0,06	0,01	0,20	0,41	0,00	2,46	0,02	1,35	0,0004	1099
01:00	2,47	0,27	4,21	8,70	0,03	62,51	0,43	2,28	0,04	0,10	0,01	0,16	0,34	0,00	2,41	0,02	2,08	0,0014	1133
01:30	1,70	0,23	4,87	11,44	0,05	59,77	0,44	1,52	0,04	0,06	0,01	0,18	0,43	0,00	2,23	0,02	1,38	0,0015	1100
02:00	1,14	0,24	4,85	9,78	0,05	63,12	0,40	1,02	0,04	0,04	0,01	0,18	0,37	0,00	2,37	0,01	0,93	0,0015	1116
02:30	1,43	0,26	4,05	7,47	0,05	63,00	0,42	1,25	0,00	0,05	0,01	0,15	0,27	0,00	2,30	0,02	1,14	0,0002	1104
03:00	1,75	0,26	5,82	15,54	0,00	58,61	0,32	1,52	0,02	0,06	0,01	0,21	0,57	0,00	2,13	0,01	1,39	0,0009	1071
03:30	1,08	0,20	5,04	13,55	0,00	62,78	0,35	0,98	0,04	0,04	0,01	0,19	0,51	0,00	2,35	0,01	0,89	0,0015	1105
04:00	0,39	0,20	8,07	17,82	0,00	105,64	0,39	0,18	0,04	0,01	0,01	0,30	0,65	0,00	3,86	0,01	0,16	0,0014	1099
04:30	4,69	0,19	6,30	22,11	0,00	59,65	0,33	4,33	0,05	0,17	0,01	0,24	0,82	0,00	2,23	0,01	3,70	0,0017	1108
05:00	5,32	0,22	4,98	14,12	0,00	60,96	0,39	5,07	0,06	0,20	0,01	0,19	0,53	0,00	2,28	0,01	4,24	0,0022	1113
05:30	1,02	0,19	3,93	11,75	0,00	62,56	0,41	0,95	0,04	0,04	0,01	0,15	0,44	0,00	2,32	0,02	0,78	0,0015	1115
06:00	0,36	0,19	4,63	15,24	0,00	64,93	0,45	0,26	0,04	0,01	0,01	0,17	0,57	0,00	2,44	0,02	0,22	0,0015	1132
06:30	0,58	0,12	5,34	16,80	0,00	64,48	0,37	2,87	0,01	0,02	0,00	0,21	0,65	0,00	2,49	0,01	2,52	0,0003	1141
07:00	0,52	0,05	4,63	14,01	0,00	61,85	0,32	6,04	0,04	0,02	0,00	0,18	0,55	0,00	2,45	0,01	5,39	0,0018	1128
07:30	0,09	0,01	4,36	11,58	0,00	61,86	0,31	6,01	0,05	0,00	0,00	0,17	0,47	0,00	2,48	0,01	5,45	0,0019	1136
08:00	0,06	0,01	4,21	10,22	0,00	60,30	0,31	5,90	0,14	0,00	0,00	0,17	0,41	0,00	2,40	0,01	5,38	0,0056	1113
08:30	0,48	0,01	4,11	9,75	0,00	62,13	0,31	5,97	0,07	0,02	0,00	0,17	0,39	0,00	2,49	0,01	5,45	0,0029	1124
09:00	0,89	0,07	4,36	10,98	0,00	61,33	0,29	5,99	0,04	0,04	0,00	0,18	0,44	0,00	2,47	0,01	5,46	0,0015	1122
09:30	0,36	0,03	3,75	6,63	0,01	58,87	0,30	5,87	0,04	0,01	0,00	0,15	0,26	0,00	2,33	0,01	5,35	0,0015	1111
10:00	0,81	0,06	4,74	12,25	0,00	63,06	0,30	5,84	0,04	0,03	0,00	0,19	0,49	0,00	2,50	0,01	5,33	0,0015	1108
10:30	0,47	0,01	9,36	24,36	0,00	62,43	0,28	6,00	0,01	0,02	0,00	0,38	0,98	0,00	2,52	0,01	5,45	0,0003	1098
11:00	0,82	0,03	6,52	18,63	0,00	60,67	0,29	6,00	0,05	0,03	0,00	0,27	0,76	0,00	2,49	0,01	5,47	0,0019	1134
11:30	0,17	0,00	5,77	9,54	0,01	62,76	0,30	5,75	0,08	0,01	0,00	0,23	0,37	0,00	2,45	0,01	5,23	0,0032	1117
12:00	0,60	0,00	2,65	2,22	0,01	59,54	0,30	5,95	0,32	0,02	0,00	0,11	0,09	0,00	2,41	0,01	5,43	0,0128	1146
12:30	0,26	0,00	2,47	4,01	0,01	62,10	0,29	5,85	0,27	0,01	0,00	0,10	0,16	0,00	2,46	0,01	5,34	0,0106	1111
13:00	20,46	0,05	4,51	16,00	0,00	56,20	0,23	5,89	0,07	0,82	0,00	0,18	0,64	0,00	2,25	0,01	5,36	0,0029	1078
13:30	0,95	0,00	6,24	11,39	0,00	65,10	0,27	5,89	0,08	0,04	0,00	0,25	0,45	0,00	2,57	0,01	5,35	0,0031	1087
14:00	0,57	0,00	3,72	5,13	0,02	61,97	0,31	5,68	0,15	0,02	0,00	0,14	0,20	0,00	2,39	0,01	5,19	0,0057	1110
14:30	1,35	0,08	5,46	12,46	0,00	60,87	0,23	3,67	0,06	0,05	0,00	0,22	0,49	0,00	2,40	0,01	3,34	0,0023	1091
15:00	2,12	0,21	12,80	20,26	0,00	63,36	0,23	1,90	0,04	0,08	0,01	0,50	0,79	0,00	2,47	0,01	1,71	0,0015	1099
15:30	0,64	0,18	4,50	5,76	0,00	168,82	0,21	0,58	0,04	0,02	0,01	0,17	0,22	0,00	6,56	0,01	0,53	0,0015	1109
16:00	2,51	0,17	6,03	12,58	0,00	78,73	0,16	2,36	0,04	0,10	0,01	0,24	0,49	0,00	3,07	0,01	2,13	0,0014	1099
16:30	1,31	0,16	5,20	10,10	0,00	65,18	0,29	1,22	0,04	0,05	0,01	0,20	0,40	0,00	2,57	0,01	1,10	0,0016	1127
17:00	2,24	0,20	4,83	9,30	0,00	66,14	0,27	2,12	0,03	0,09	0,01	0,19	0,37	0,00	2,60	0,01	1,92	0,0011	1132
17:30	2,05	0,16	5,73	13,29	0,00	61,36	0,25	1,94	0,04	0,08	0,01	0,23	0,53	0,00	2,43	0,01	1,77	0,0016	1117
18:00	2,19	0,16	5,04	9,12	0,00	60,56	0,34	2,08	0,05	0,09	0,01	0,20	0,36	0,00	2,40	0,01	1,89	0,0020	1127
18:30	1,46	0,08	5,68	14,04	0,01	54,98	0,25	3,37	0,05	0,06	0,00	0,23	0,56	0,00	2,18	0,01	3,08	0,0018	1121
19:00	2,20	0,19	4,89	5,43	0,02	67,18	0,40	2,22	0,04	0,08	0,01	0,19	0,21	0,00	2,59	0,02	2,02	0,0015	1113
19:30	2,80	0,15	3,62	3,89	0,02	63,81	0,45	2,58	0,04	0,11	0,01	0,14	0,15	0,00	2,45	0,02	2,35	0,0014	1126
20:00	1,76	0,16	3,95	8,12	0,02	61,56	0,51	1,64	0,04	0,07	0,01	0,15	0,32	0,00	2,40	0,02	1,50	0,0015	1139
20:30	2,18	0,17	4,54	9,73	0,09	62,38	0,50	2,01	0,01	0,08	0,01	0,18	0,38	0,00	2,41	0,02	1,84	0,0005	1131
21:00	2,10	0,22	6,08	18,06	0,03	65,16	0,48	1,99	0,07	0,08	0,01	0,24	0,72	0,00	2,60	0,02	1,82	0,0029	1123
21:30	1,10	0,19	6,00	16,28	0,00	54,27	0,42	1,03	0,07	0,04	0,01	0,24	0,64	0,00	2,13	0,02	0,94	0,0029	1107
22:00	22,92	0,41	5,42	15,22	0,00	61,17	0,39	21,36	0,06	0,89	0,02	0,21	0,59	0,00	2,38	0,02	19,36	0,0025	1113
22:30	2,08	0,01	4,31	9,11	0,00	60,95	0,34	5,22	0,08	0,08	0,00	0,17	0,36	0,00	2,42	0,01	4,65	0,0032	1118
23:00	0,74	0,01	3,73	7,14	0,00	63,04	0,35	6,01	0,04	0,03	0,00	0,15	0,28	0,00	2,47	0,01	5,36	0,0017	1131
23:30	0,03	0,00	4,21	11,71	0,00	61,77	0,37	6,05	0,04	0,00	0,00	0,17	0,47	0,00	2,48	0,01	5,48	0,0015	1135
00:00	1,01	0,00	4,49	11,77	0,00	60,06	0,32	5,99	0,04	0,04	0,00	0,18	0,47	0,00	2,40	0,01	5,46	0,0016	1119
Min	0,03	0,00	2,47	2,22	0,00	54,27	0,16	0,18	0,00	0,00	0,00	0,10	0,09	0,00	2,13	0,01	0,16	0,0002	1071
Max	22,92	0,41	12,80	24,36	0,09	168,82	0,51	21,36	0,32	0,89	0,02	0,50	0,98	0,00	6,56	0,02	19,36	0,0128	1146
	2,20	0,13	5,11	11,77	0,01	65,29	0,34	3,91	0,06	4,12	0,23	9,55	22,00	0,02	121,97	0,64	169,68	0,1089	1115

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	00:00
Compt. dépassement VLE 24h journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24h annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00		
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00		
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.