

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,32	16,40	55,88	0,36	0,81	0,05	0,36	0,11	0,72	2,45	0,02	0,04	0,00	1121
01:00	5,19	9,30	63,37	0,34	0,71	0,05	0,23	0,07	0,42	2,83	0,02	0,03	0,00	1138
01:30	4,50	3,31	71,08	0,34	0,67	0,08	0,20	0,08	0,14	3,11	0,01	0,03	0,00	1153
02:00	3,14	3,09	61,34	0,34	0,76	0,05	0,14	0,07	0,14	2,77	0,02	0,03	0,00	1127
02:30	3,55	5,59	72,66	0,34	0,62	0,08	0,16	0,11	0,25	3,28	0,02	0,03	0,00	1140
03:00	3,54	3,56	63,61	0,34	0,61	0,08	0,16	0,07	0,16	2,83	0,01	0,03	0,00	1111
03:30	4,56	4,86	56,29	0,42	0,63	0,11	0,17	0,09	0,18	2,08	0,02	0,02	0,00	1059
04:00	2,54	1,53	55,05	0,34	0,48	0,04	0,09	0,04	0,06	1,99	0,01	0,02	0,00	1175
04:30	3,71	6,41	68,25	0,32	0,47	0,00	0,15	0,06	0,26	2,72	0,01	0,02	0,00	1145
05:00	4,84	9,77	68,91	0,31	0,51	0,05	0,22	0,06	0,44	3,07	0,01	0,02	0,00	1155
05:30	6,23	12,39	66,83	0,30	0,44	0,02	0,28	0,07	0,55	2,97	0,01	0,02	0,00	1159
06:00	7,22	10,60	66,73	0,29	0,45	0,00	0,32	0,07	0,47	2,94	0,01	0,02	0,00	1132
06:30	8,19	9,98	65,18	0,29	0,45	0,00	0,37	0,06	0,45	2,92	0,01	0,02	0,00	1143
07:00	8,10	11,84	62,66	2,77	0,48	0,06	0,38	0,07	0,55	2,90	0,13	0,02	0,00	1139
07:30	7,81	6,71	61,94	0,15	0,55	0,14	0,36	0,24	0,31	2,88	0,01	0,03	0,01	1144
08:00	6,84	6,21	57,07	0,14	0,51	0,13	0,32	0,07	0,29	2,66	0,01	0,02	0,01	1138
08:30	6,90	5,75	56,25	0,15	0,57	0,13	0,32	1,29	0,27	2,60	0,01	0,03	0,01	1159
09:00	7,51	8,62	56,09	0,15	0,52	0,13	0,35	0,11	0,40	2,61	0,01	0,02	0,01	1171
09:30	8,19	11,41	58,96	0,14	0,54	0,13	0,39	0,07	0,54	2,79	0,01	0,03	0,01	1157
10:00	10,39	17,54	56,67	0,15	0,47	0,13	0,48	0,08	0,81	2,62	0,01	0,02	0,01	1148
10:30	8,03	7,12	59,40	0,14	0,55	0,13	0,38	0,09	0,34	2,84	0,01	0,03	0,01	1132
11:00	7,61	9,99	57,02	0,14	0,54	0,13	0,36	0,09	0,48	2,71	0,01	0,03	0,01	1123
11:30	6,81	6,72	56,81	0,14	0,61	0,13	0,32	0,08	0,32	2,69	0,01	0,03	0,01	1136
12:00	4,68	4,46	60,33	0,14	0,53	0,13	0,22	0,09	0,21	2,86	0,01	0,03	0,01	1135
12:30	3,71	5,87	53,22	0,15	0,49	0,14	0,17	0,07	0,27	2,49	0,01	0,02	0,01	1129
13:00	5,33	15,50	60,74	0,15	0,45	0,13	0,25	0,08	0,73	2,84	0,01	0,02	0,01	1145
13:30	8,34	27,70	57,11	0,14	0,42	0,13	0,39	0,08	1,31	2,69	0,01	0,02	0,01	1131
14:00	7,70	14,24	58,16	0,15	0,43	0,14	0,35	0,05	0,65	2,67	0,01	0,02	0,01	1142
14:30	6,38	13,92	59,46	0,15	0,44	0,14	0,30	0,09	0,64	2,75	0,01	0,02	0,01	1130
15:00	6,72	13,29	53,49	0,15	0,40	0,13	0,31	0,08	0,62	2,49	0,01	0,02	0,01	1112
15:30	6,81	12,69	60,39	0,15	0,41	0,13	0,32	0,08	0,59	2,83	0,01	0,02	0,01	1129
16:00	7,31	13,46	58,10	0,15	0,38	0,14	0,34	0,07	0,63	2,72	0,01	0,02	0,01	1134
16:30	6,47	10,23	59,24	0,15	0,35	0,13	0,30	0,08	0,48	2,76	0,01	0,02	0,01	1143
17:00	5,53	9,04	56,40	0,14	0,38	0,13	0,26	0,08	0,42	2,65	0,01	0,02	0,01	1141
17:30	6,56	9,80	58,29	0,14	0,39	0,13	0,31	0,08	0,46	2,73	0,01	0,02	0,01	1133
18:00	7,61	16,19	58,10	0,27	0,48	0,10	0,35	0,09	0,75	2,68	0,01	0,02	0,00	1128
18:30	7,00	15,98	68,62	0,34	0,58	0,00	0,32	0,08	0,74	3,16	0,02	0,03	0,00	1135
19:00	5,80	17,27	65,46	0,31	0,55	0,01	0,27	0,08	0,79	3,00	0,01	0,03	0,00	1138
19:30	6,65	22,54	56,64	0,14	0,34	0,13	0,31	0,08	1,05	2,65	0,01	0,02	0,01	1143
20:00	7,40	22,37	59,74	0,14	0,34	0,13	0,35	0,10	1,05	2,80	0,01	0,02	0,01	1140
20:30	6,77	25,99	57,67	0,14	0,37	0,13	0,31	0,09	1,21	2,68	0,01	0,02	0,01	1128
21:00	6,83	25,21	54,75	0,14	0,36	0,13	0,32	0,09	1,18	2,56	0,01	0,02	0,01	1124
21:30	6,16	9,72	58,27	0,15	0,37	0,13	0,29	0,08	0,45	2,70	0,01	0,02	0,01	1132
22:00	6,69	14,48	58,82	0,15	0,38	0,14	0,31	0,07	0,67	2,72	0,01	0,02	0,01	1146
22:30	6,40	10,34	58,77	0,15	0,39	0,13	0,30	0,11	0,48	2,74	0,01	0,02	0,01	1133
23:00	5,03	5,57	55,17	0,14	0,37	0,13	0,24	0,08	0,26	2,58	0,01	0,02	0,01	1141
23:30	5,59	10,35	59,78	0,10	0,35	0,06	0,26	0,08	0,48	2,79	0,00	0,02	0,00	1132
00:00	5,87	7,79	60,22	0,08	0,42	0,02	0,27	0,09	0,36	2,77	0,00	0,02	0,00	1139
min	2,54	1,53	53,22	0,08	0,34	0,00	0,09	0,04	0,06	1,99	0,00	0,02	0,00	1059
max	10,39	27,70	72,66	2,77	0,81	0,14	0,48	1,29	1,31	3,28	0,13	0,04	0,01	1175
moyenne	6,31	11,31	60,10	0,26	0,49	0,10								1136
Total							13,92	14,46	25,01	131,59	0,56	1,06	0,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,59			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.