

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.94	10.66	49.74	0.84	0.31	1.34	0.27	0.05	0.49	2.27	0.04	0.01	0.06	1141
01:00	5.24	2.52	57.06	0.89	0.26	1.39	0.23	0.06	0.11	2.54	0.04	0.01	0.06	1132
01:30	3.88	1.02	58.69	0.86	0.29	1.33	0.17	0.04	0.05	2.64	0.04	0.01	0.06	1139
02:00	6.67	5.54	53.37	0.79	0.27	1.23	0.30	0.06	0.25	2.42	0.04	0.01	0.06	1133
02:30	7.47	5.99	59.11	0.76	0.29	1.20	0.34	0.05	0.28	2.71	0.04	0.01	0.06	1153
03:00	5.29	2.88	56.53	0.76	0.29	1.21	0.24	0.05	0.13	2.54	0.03	0.01	0.05	1150
03:30	4.69	4.00	57.65	0.74	0.30	1.16	0.22	0.03	0.18	2.65	0.03	0.01	0.05	1165
04:00	4.99	5.71	52.23	0.70	0.25	1.08	0.23	0.04	0.26	2.37	0.03	0.01	0.05	1143
04:30	7.41	9.14	57.99	0.67	0.27	1.04	0.34	0.05	0.42	2.67	0.03	0.01	0.05	1148
05:00	6.58	4.66	59.91	0.55	0.29	1.22	0.29	0.06	0.21	2.68	0.02	0.01	0.05	1142
05:30	6.95	8.43	66.84	0.29	0.27	1.51	0.30	0.04	0.36	2.85	0.01	0.01	0.06	1130
06:00	6.61	5.13	63.74	0.28	0.25	1.48	0.28	0.07	0.22	2.72	0.01	0.01	0.06	1134
06:30	4.57	5.08	69.21	0.29	0.30	1.36	0.20	0.04	0.22	2.96	0.01	0.01	0.06	1139
07:00	5.21	4.71	58.46	0.54	0.23	1.02	0.24	0.10	0.21	2.65	0.02	0.01	0.05	1184
07:30	4.66	6.11	59.42	0.59	0.21	0.91	0.22	0.05	0.28	2.76	0.03	0.01	0.04	1139
08:00	5.73	8.31	58.60	0.65	0.18	1.01	0.27	0.08	0.40	2.79	0.03	0.01	0.05	1148
08:30	5.34	4.83	57.64	0.67	0.17	1.05	0.24	0.04	0.22	2.63	0.03	0.01	0.05	1138
09:00	5.43	7.96	55.01	0.67	0.19	1.04	0.25	0.06	0.37	2.53	0.03	0.01	0.05	1131
09:30	5.45	6.87	53.72	0.72	0.19	1.14	0.25	0.29	0.31	2.43	0.03	0.01	0.05	1157
10:00	4.45	5.75	51.73	0.74	0.16	1.17	0.20	0.05	0.26	2.34	0.03	0.01	0.05	1135
10:30	4.96	8.06	55.51	0.79	0.15	1.23	0.22	0.01	0.36	2.47	0.04	0.01	0.05	1135
11:00	6.39	7.30	53.31	0.76	0.18	1.20	0.28	0.04	0.32	2.35	0.03	0.01	0.05	1135
11:30	6.01	6.77	55.78	0.74	0.17	1.17	0.27	0.03	0.30	2.50	0.03	0.01	0.05	1141
12:00	8.09	9.90	55.12	0.69	0.17	1.06	0.36	0.03	0.44	2.48	0.03	0.01	0.05	1128
12:30	9.02	8.35	59.22	0.63	0.16	0.99	0.40	0.07	0.37	2.61	0.03	0.01	0.04	1139
13:00	8.91	9.85	54.46	0.64	0.20	0.98	0.40	0.04	0.44	2.43	0.03	0.01	0.04	1147
13:30	4.62	1.38	59.73	0.64	0.21	0.97	0.20	0.04	0.06	2.62	0.03	0.01	0.04	1146
14:00	4.89	2.54	57.99	0.72	0.19	1.11	0.21	0.06	0.11	2.50	0.03	0.01	0.05	1123
14:30	5.49	8.86	59.58	0.67	0.20	1.04	0.25	0.08	0.41	2.76	0.03	0.01	0.05	1154
15:00	8.90	28.41	57.73	0.62	0.18	0.97	0.40	0.06	1.28	2.61	0.03	0.01	0.04	1139
15:30	5.18	59.90	90.36	0.89	0.20	1.36	0.22	0.06	2.59	3.91	0.04	0.01	0.06	1171
16:00	2.73	3.88	53.79	0.62	0.22	0.95	0.12	0.14	0.18	2.44	0.03	0.01	0.04	1191
16:30	5.39	24.54	56.65	0.64	0.26	1.00	0.25	0.07	1.15	2.65	0.03	0.01	0.05	1187
17:00	8.67	22.25	57.63	0.51	0.21	0.94	0.39	0.06	1.00	2.59	0.02	0.01	0.04	1149
17:30	4.63	8.79	68.23	0.29	0.32	0.94	0.20	0.05	0.37	2.88	0.01	0.01	0.04	1158
18:00	4.76	12.81	61.82	0.24	0.33	1.07	0.20	0.05	0.54	2.61	0.01	0.01	0.05	1131
18:30	6.20	13.08	69.86	0.38	0.32	1.34	0.25	0.07	0.52	2.80	0.02	0.01	0.05	1091
19:00	5.10	12.74	58.41	0.74	0.22	1.29	0.22	0.09	0.55	2.52	0.03	0.01	0.06	1156
19:30	5.27	13.60	59.96	0.87	0.18	1.39	0.23	0.06	0.60	2.64	0.04	0.01	0.06	1157
20:00	5.31	10.65	56.07	0.90	0.21	1.43	0.23	0.04	0.47	2.45	0.04	0.01	0.06	1147
20:30	5.72	29.53	60.68	0.84	0.20	1.31	0.25	0.05	1.32	2.70	0.04	0.01	0.06	1134
21:00	5.58	18.77	55.59	0.77	0.18	1.22	0.24	0.05	0.82	2.43	0.03	0.01	0.05	1131
21:30	6.99	15.28	57.43	0.75	0.20	1.17	0.31	0.04	0.69	2.58	0.03	0.01	0.05	1139
22:00	5.53	7.83	54.23	0.62	0.18	0.96	0.24	0.05	0.35	2.39	0.03	0.01	0.04	1134
22:30	5.28	9.87	52.28	0.54	0.16	0.81	0.24	0.03	0.44	2.35	0.02	0.01	0.04	1125
23:00	6.95	15.91	60.61	0.64	0.17	1.00	0.31	0.05	0.71	2.69	0.03	0.01	0.04	1146
23:30	9.96	25.87	53.36	0.70	0.21	1.09	0.45	0.03	1.16	2.40	0.03	0.01	0.05	1134
00:00	6.85	15.66	61.75	0.73	0.21	1.17	0.31	0.05	0.72	2.83	0.03	0.01	0.05	1137
min	2,73	1,02	49,74	0,24	0,15	0,81	0,12	0,01	0,05	2,27	0,01	0,01	0,04	1091
max	9,96	59,90	90,36	0,90	0,33	1,51	0,45	0,29	2,59	3,91	0,04	0,01	0,06	1191
moyenne	5,96	10,99	58,62	0,66	0,22	1,15								1144
Total							12,77	7,81	23,49	125,35	1,41	0,48	2,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	3,65			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.