

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,39	21,99	58,15	0,61	0,21	1,00	0,30	0,09	1,03	2,71	0,03	0,01	0,05	1132
01:00	5,50	21,81	58,73	0,62	0,27	1,00	0,26	0,09	1,02	2,73	0,03	0,01	0,05	1144
01:30	4,07	8,29	57,32	0,61	0,22	0,98	0,19	0,11	0,39	2,69	0,03	0,01	0,05	1145
02:00	5,01	10,73	58,22	0,64	0,23	1,04	0,23	0,11	0,50	2,71	0,03	0,01	0,05	1137
02:30	7,54	10,10	58,72	0,64	0,23	1,03	0,35	0,12	0,47	2,74	0,03	0,01	0,05	1141
03:00	5,57	5,89	57,16	0,65	0,21	1,08	0,26	0,11	0,27	2,62	0,03	0,01	0,05	1136
03:30	4,41	8,71	58,20	0,88	0,25	1,50	0,20	0,10	0,40	2,69	0,04	0,01	0,07	1146
04:00	7,32	28,92	55,62	1,01	0,24	1,74	0,34	0,09	1,34	2,57	0,05	0,01	0,08	1131
04:30	5,40	15,27	58,40	0,99	0,24	1,68	0,24	0,10	0,69	2,65	0,05	0,01	0,08	1135
05:00	5,05	11,99	60,40	0,69	0,18	1,94	0,22	0,10	0,53	2,67	0,03	0,01	0,09	1149
05:30	5,83	15,33	68,44	0,22	0,20	2,41	0,26	0,12	0,68	3,02	0,01	0,01	0,11	1150
06:00	6,89	12,19	62,44	0,61	0,20	2,22	0,31	0,10	0,55	2,82	0,03	0,01	0,10	1143
06:30	5,43	17,92	55,53	1,10	0,24	1,85	0,25	0,41	0,84	2,59	0,05	0,01	0,09	1137
07:00	5,75	18,86	55,80	1,11	0,21	1,88	0,27	0,06	0,87	2,58	0,05	0,01	0,09	1139
07:30	5,72	22,36	56,98	1,11	0,23	1,86	0,26	0,06	1,00	2,56	0,05	0,01	0,08	1141
08:00	7,77	15,11	56,70	1,10	0,24	1,87	0,34	0,04	0,66	2,49	0,05	0,01	0,08	1154
08:30	5,62	21,22	57,56	1,09	0,26	1,82	0,25	0,08	0,94	2,54	0,05	0,01	0,08	1151
09:00	4,40	9,35	59,97	1,11	0,28	1,86	0,20	0,06	0,42	2,67	0,05	0,01	0,08	1151
09:30	4,20	9,40	61,59	1,10	0,25	1,83	0,19	0,08	0,43	2,79	0,05	0,01	0,08	1182
10:00	6,53	30,53	49,91	1,04	0,27	1,74	0,31	0,06	1,44	2,36	0,05	0,01	0,08	1148
10:30	7,59	27,07	53,84	1,11	0,25	1,85	0,35	0,05	1,25	2,49	0,05	0,01	0,09	1139
11:00	5,42	9,91	62,66	1,11	0,28	1,85	0,25	0,10	0,47	2,94	0,05	0,01	0,09	1168
11:30	8,26	27,01	53,64	1,08	0,26	1,82	0,39	0,07	1,26	2,50	0,05	0,01	0,09	1134
12:00	9,55	40,09	60,82	1,11	0,25	1,86	0,44	0,09	1,83	2,78	0,05	0,01	0,08	1149
12:30	4,74	9,04	53,25	1,07	0,23	1,79	0,22	0,11	0,42	2,47	0,05	0,01	0,08	1134
13:00	3,51	5,71	60,79	1,06	0,24	1,77	0,16	0,08	0,26	2,81	0,05	0,01	0,08	1135
13:30	12,78	72,16	69,70	1,05	0,25	1,75	0,59	0,05	3,31	3,20	0,05	0,01	0,08	1162
14:00	14,39	18,59	50,82	1,06	0,25	1,78	0,65	0,08	0,83	2,28	0,05	0,01	0,08	1138
14:30	13,28	11,41	52,15	0,96	0,22	1,58	0,60	0,05	0,52	2,37	0,04	0,01	0,07	1127
15:00	10,60	18,64	57,97	0,92	0,19	1,52	0,47	0,06	0,82	2,55	0,04	0,01	0,07	1136
15:30	10,08	18,69	60,77	0,89	0,23	1,44	0,44	0,07	0,82	2,68	0,04	0,01	0,06	1155
16:00	11,08	19,40	60,82	0,95	0,25	1,53	0,49	0,09	0,87	2,72	0,04	0,01	0,07	1158
16:30	5,13	4,18	51,92	0,96	0,27	1,58	0,24	0,09	0,19	2,40	0,04	0,01	0,07	1153
17:00	4,69	9,88	67,76	0,69	0,34	1,96	0,21	0,08	0,45	3,07	0,03	0,02	0,09	1148
17:30	6,12	42,97	65,49	0,19	0,44	2,36	0,27	0,11	1,91	2,91	0,01	0,02	0,10	1140
18:00	4,80	44,12	63,27	0,19	0,38	2,14	0,21	0,07	1,97	2,83	0,01	0,02	0,10	1137
18:30	4,25	25,15	66,29	0,19	0,41	2,17	0,19	0,15	1,13	2,97	0,01	0,02	0,10	1183
19:00	5,49	33,03	53,46	0,88	0,18	1,60	0,25	0,07	1,52	2,47	0,04	0,01	0,07	1134
19:30	5,49	28,48	60,15	0,94	0,23	1,54	0,25	0,10	1,28	2,69	0,04	0,01	0,07	1128
20:00	5,34	28,38	53,48	1,02	0,19	1,67	0,24	0,08	1,29	2,43	0,05	0,01	0,08	1147
20:30	5,19	24,90	60,24	1,13	0,21	1,89	0,23	0,08	1,11	2,69	0,05	0,01	0,08	1144
21:00	7,04	35,14	56,33	1,17	0,22	1,95	0,32	0,05	1,58	2,53	0,05	0,01	0,09	1151
21:30	5,42	22,29	54,64	1,19	0,19	1,97	0,24	0,06	0,98	2,41	0,05	0,01	0,09	1140
22:00	5,26	23,79	58,83	1,07	0,20	1,75	0,23	0,09	1,06	2,63	0,05	0,01	0,08	1142
22:30	5,84	22,67	61,40	1,04	0,23	1,70	0,26	0,12	1,02	2,76	0,05	0,01	0,08	1171
23:00	5,05	13,73	54,14	1,07	0,23	1,77	0,23	0,17	0,63	2,47	0,05	0,01	0,08	1153
23:30	5,50	30,78	53,72	1,04	0,20	1,71	0,25	0,04	1,38	2,41	0,05	0,01	0,08	1140
00:00	6,30	31,72	54,37	1,03	0,19	1,70	0,28	0,07	1,40	2,40	0,05	0,01	0,08	1156
min	3,51	4,18	49,91	0,19	0,18	0,98	0,16	0,04	0,19	2,28	0,01	0,01	0,05	1127
max	14,39	72,16	69,70	1,19	0,44	2,41	0,65	0,41	3,31	3,20	0,05	0,02	0,11	1183
moyenne	6,51	21,14	58,30	0,90	0,24	1,71								1144
Total							14,19	13,62	46,04	127,10	1,96	0,53	3,73	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,25			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.