

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,60	28,71	62,70	0,22	0,32	0,37	0,25	0,07	1,30	2,85	0,01	0,01	0,02	1126
01:00	8,58	34,89	68,40	0,26	0,28	0,36	0,39	0,17	1,58	3,10	0,01	0,01	0,02	1132
01:30	7,34	36,02	67,41	0,21	0,30	0,36	0,34	0,07	1,65	3,09	0,01	0,01	0,02	1132
02:00	6,14	31,92	68,99	0,21	0,27	0,36	0,28	0,08	1,47	3,18	0,01	0,01	0,02	1136
02:30	6,19	33,42	64,61	0,25	0,26	0,36	0,28	0,10	1,53	2,95	0,01	0,01	0,02	1127
03:00	7,17	29,24	69,36	0,21	0,32	0,36	0,33	0,08	1,36	3,22	0,01	0,01	0,02	1144
03:30	9,76	25,24	66,85	0,21	0,27	0,36	0,46	0,07	1,18	3,13	0,01	0,01	0,02	1151
04:00	7,84	19,40	64,05	0,24	0,28	0,36	0,37	0,09	0,91	3,00	0,01	0,01	0,02	1149
04:30	6,20	15,20	69,14	0,20	0,30	0,36	0,29	0,06	0,71	3,21	0,01	0,01	0,02	1150
05:00	6,49	13,96	67,24	0,21	0,29	0,37	0,30	0,06	0,64	3,10	0,01	0,01	0,02	1144
05:30	5,01	12,18	65,89	0,20	0,29	0,37	0,23	0,08	0,57	3,06	0,01	0,01	0,02	1143
06:00	8,67	23,46	66,17	0,24	0,30	0,37	0,40	0,09	1,08	3,05	0,01	0,01	0,02	1141
06:30	7,88	19,68	65,15	0,21	0,32	0,36	0,36	0,06	0,90	2,99	0,01	0,01	0,02	1139
07:00	5,69	13,16	66,66	0,25	0,37	0,40	0,26	0,06	0,61	3,08	0,01	0,02	0,02	1151
07:30	4,40	9,33	64,19	0,27	0,39	0,40	0,20	0,10	0,43	2,98	0,01	0,02	0,02	1154
08:00	4,11	12,84	67,16	0,20	0,35	0,37	0,19	0,07	0,59	3,11	0,01	0,02	0,02	1148
08:30	5,75	14,60	64,25	0,20	0,34	0,37	0,26	0,06	0,66	2,89	0,01	0,02	0,02	1153
09:00	5,93	12,94	67,41	0,26	0,35	0,37	0,27	0,08	0,58	3,03	0,01	0,02	0,02	1145
09:30	8,37	21,35	66,60	0,20	0,33	0,37	0,39	0,07	0,99	3,09	0,01	0,02	0,02	1137
10:00	9,73	20,91	69,18	0,20	0,34	0,37	0,45	0,05	0,96	3,19	0,01	0,02	0,02	1153
10:30	5,25	6,30	66,43	0,23	0,34	0,37	0,24	0,08	0,29	3,03	0,01	0,02	0,02	1154
11:00	4,05	7,85	65,92	0,19	0,37	0,37	0,18	0,06	0,36	3,01	0,01	0,02	0,02	1145
11:30	5,28	13,48	64,01	0,20	0,35	0,38	0,24	0,06	0,61	2,89	0,01	0,02	0,02	1143
12:00	6,79	17,60	59,21	0,24	0,33	0,37	0,30	0,07	0,79	2,65	0,01	0,01	0,02	1147
12:30	4,85	9,48	63,15	0,20	0,24	0,37	0,22	0,07	0,42	2,82	0,01	0,01	0,02	1150
13:00	5,73	15,80	60,95	0,19	0,31	0,37	0,26	0,07	0,72	2,78	0,01	0,01	0,02	1156
13:30	9,38	30,32	57,10	0,20	0,33	0,37	0,44	0,11	1,41	2,65	0,01	0,02	0,02	1131
14:00	6,09	17,33	60,37	0,25	0,36	0,39	0,27	0,06	0,76	2,65	0,01	0,02	0,02	1131
14:30	5,97	34,92	63,65	0,25	0,28	0,37	0,27	0,05	1,58	2,88	0,01	0,01	0,02	1127
15:00	5,19	41,88	62,43	0,22	0,28	0,37	0,23	0,06	1,87	2,79	0,01	0,01	0,02	1134
15:30	4,37	37,27	65,07	0,22	0,29	0,37	0,20	0,09	1,67	2,91	0,01	0,01	0,02	1145
16:00	5,33	39,51	60,07	0,27	0,31	0,36	0,24	0,06	1,81	2,76	0,01	0,01	0,02	1143
16:30	6,69	29,03	60,63	0,27	0,31	0,37	0,31	0,07	1,35	2,82	0,01	0,01	0,02	1132
17:00	7,21	25,92	61,57	0,30	0,31	0,37	0,33	0,07	1,19	2,83	0,01	0,01	0,02	1121
17:30	7,38	48,71	54,47	0,32	0,21	0,37	0,34	0,10	2,24	2,50	0,01	0,01	0,02	1112
18:00	4,94	34,63	62,39	0,29	0,24	0,37	0,22	0,08	1,54	2,77	0,01	0,01	0,02	1126
18:30	5,05	44,01	61,41	0,31	0,28	0,36	0,22	0,08	1,94	2,71	0,01	0,01	0,02	1150
19:00	5,58	37,54	59,82	0,35	0,35	0,41	0,25	0,06	1,68	2,67	0,02	0,02	0,02	1148
19:30	7,80	32,22	54,56	0,35	0,51	0,50	0,37	0,05	1,53	2,59	0,02	0,02	0,02	1160
20:00	8,04	21,14	54,45	0,35	0,54	0,50	0,38	0,07	1,00	2,57	0,02	0,03	0,02	1136
20:30	6,74	14,51	55,10	0,31	0,49	0,44	0,31	0,07	0,68	2,57	0,01	0,02	0,02	1147
21:00	5,62	16,48	61,07	0,25	0,43	0,37	0,26	0,08	0,76	2,83	0,01	0,02	0,02	1148
21:30	4,72	11,38	62,38	0,22	0,41	0,37	0,22	0,07	0,52	2,88	0,01	0,02	0,02	1139
22:00	6,19	15,17	60,09	0,27	0,41	0,38	0,28	0,10	0,69	2,72	0,01	0,02	0,02	1123
22:30	6,82	13,28	61,68	0,23	0,38	0,38	0,31	0,08	0,61	2,81	0,01	0,02	0,02	1118
23:00	6,18	11,63	62,72	0,23	0,36	0,37	0,28	0,08	0,53	2,87	0,01	0,02	0,02	1124
23:30	5,57	11,39	63,29	0,26	0,44	0,37	0,26	0,10	0,53	2,92	0,01	0,02	0,02	1156
00:00	6,95	16,62	61,10	0,24	0,44	0,37	0,32	0,07	0,76	2,81	0,01	0,02	0,02	1139
min	4,05	6,30	54,45	0,19	0,21	0,36	0,18	0,05	0,29	2,50	0,01	0,01	0,02	1112
max	9,76	48,71	69,36	0,35	0,54	0,50	0,46	0,17	2,24	3,22	0,02	0,03	0,02	1160
moyenne	6,39	22,58	63,26	0,24	0,34	0,38								1140
Total							14,06	11,67	49,53	138,97	0,53	0,74	0,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,32			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.